


LEGENDA:

- instalacja centralnego ogrzewania podłogowego
- zasilanie
- powrót
- rozdzielacz



Rozdzielacz: 1/4

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 750 mm

G = 421,0 [kg/h]

Δp min = 3,76 [kPa]



Rozdzielacz: 1/9

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 750 mm

G = 478,2 [kg/h]

Δp min = 0,00 [kPa]



Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]	Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Grzejnik	1/5	92,8	1,50	2,52	1	Grzejnik	1/9_f	76,2	1,20	2,08
2	Grzejnik	1/6	49,3	0,60	3,71	2	Grzejnik	1/9_e	79,2	1,20	1,57
3	Grzejnik	1/7	73,7	1,20	2,80	3	Grzejnik	1/9_d	80,1	1,20	1,39
4	Grzejnik	1/2	16,8	0,00	4,32	4	Grzejnik	1/9_c	82,7	1,20	0,86
5	Grzejnik	1/1	83,4	1,20	0,38	5	Grzejnik	1/9_a	81,6	1,20	1,13
6	Grzejnik	1/4	43,4	0,60	4,14	6	Grzejnik	1/9_b	78,5	1,20	1,70

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych		
PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA INWESTYCJI	BUDYNEK REMIZY OSP	
LOKALIZACJA	dz. nr 419/1 w Proszówkach (gm. Bochnia-wiejska)	
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja centralnego ogrzewania - rzut poddasza	
PROJEKTANT	inż. ANDRZEJ DULIŃSKI Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0206/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MARCIN GŁÓD Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0107/POOS/05	
OPRACOWAŁ	inż. PATRYK GŁÓD	
SKALA	1:100	NR RYS. CO2
	AKreska Studio Projektowe Agnieszka Winnicka-Rachwańska 32-700 BOCHNIA, ul. Kurów 1	
	DATA OPRACOWANIA: 12.2022	
OPRACOWANO NA LICENCJONOWANYM PROGRAMIE ZWCAD + 2017 PRO®		