



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Nowa Wieś Wielka, 3 czerwca 2022 r.

Znak: ZPL.271.24.2022.AW

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka*

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Bardzo proszę o wyjaśnienie gdyż nie ma możliwości zdemontowania zestawu zabawowego w Brzozie i zamontowania kolejnego na istniejących fundamentach.

Wykonanie nowych fundamentów będzie wiązało się z koniecznością demontażu/ zniszczeniu większej części nawierzchni bezpiecznej oraz częściowej konieczności usunięcia starych fundamentów które mogą kolidować z rozmieszczeniem nowych.

Takie rozwiązanie jest niemożliwe do wykonania i niezgodne ze sztuką budowlaną.

Uprzejmie proszę o przedstawienie stanowiska inwestora w tej sprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby nowy zestaw zabawowy w Brzozie został zamontowany na istniejących fundamentach. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 1 czerwca 2022 r. zrezygnowano z demontażu podstaw/stóp betonowych pod tym zestawem zabawowym. W przypadku gdy urządzenie Wykonawcy będzie kolidowało z istniejącym fundamentem, należy go usunąć.

Przy demontażu istniejącego urządzenia w Brzozie należy:

- wyciąć w nawierzchni bezpiecznej kwadrat o wymiarach do 1m x 1m,
- usunąć kotwę starego urządzenia.

Przy montażu nowego urządzenia należy:

- wyciąć w nawierzchni bezpiecznej kwadrat o wymiarach do 1m x 1m,
- wykonać fundament, a w przypadku wystąpienia kolizji usunąć istniejącą podstawę betonową.

Uzupełnienie bezpiecznej nawierzchni zostanie zrealizowane przez Zamawiającego.