



CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU

ul. gen. Grota Roweckiego 4A, 63-900 Rawicz
tel.:(65)545-40-37 fax:(65)545-35-06
sekretariat@cusrawicz.pl www.cusrawicz.pl

Znak sprawy: I.331.7.2023

Rawicz, dnia 31.05.2023r.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE WYKONAWCY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży i Sekcji Profilaktyki Uzależnień**, znak sprawy: I.331.7.2023.

Pytanie 1

Sprecyzowania stolarki drzwiowej?

Zamawiający stawia warunek w tym zakresie w następujący sposób:

Drzwi wewnętrzne:

- obsadzenie ościeżnic drewnianych lub metalowych w gotowych otworach,
- skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, kolor okuć i klamki srebrny, zamek zwykły + wkładka, światło przejścia w skrzydle min. 900 x 2000 mm,

Drzwi zewnętrzne (wejściowe):

- drzwi dwuskrzydłowe z PCV asymetryczne, pełne z naświetlem górnym – szyba zwykła, wymiar dostosowany do istniejącego otworu, światło przejścia w skrzydle min. 900 x 2000 mm, otwierane na zewnątrz, lewy, drzwi malowane proszkowo, kolor brązowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość drzwi aluminiowych z przeszkleniem lub wypełnienie panelem.

- zawiasy stalowe łożyskowe (min. 2 szt.) spawane do ramy drzwi i ościeżnicy z zabezpieczeniem przed ściągnięciem,
- zamek rolkowy,
- samozamykacz Geze 2000 (lub równoważny) z blokadą otwarcia, montowany od wewnątrz,
- odbojnik – ogranicznik
- stopka do drzwi,

Zakres prac dla wymiany w/w drzwi obejmuje :

- pomiary „z natury” istniejących drzwi i otworów,
- demontaż starych drzwi wejściowych i wewnętrznych i przekazanie na złom ,
- przygotowanie ościeży (ewentualne rozkucia) pod montaż nowych drzwi,
- montaż nowych drzwi wejściowych,
- obróbki tynkarskie,
- uzupełnienie wymalowań w kolorach zbliżonych do istniejących – dotyczy drzwi wejściowych.

Przed przystąpieniem do wymiany należy uzgodnić szczegóły z Zamawiającym i dokonać pomiarów z natury.