

**Protokół z uruchomienia**  
**zestawu odprowadzania dymu i ciepła dla klatek schodowych**  
**ZODIC® – SMAY**

Dotyczy: Przebudowa i zmiany  
w zakresie spełnienia warunków  
ochrony przeciwpożarowej budynku  
administracyjno-biurowego  
przy ul. A. F. Fieldorfa „Nila” 15  
w Ostrołęce

Nazwa obiektu: Budynek Administracyjno-Biurowy

Adres obiektu: Ostrołęka ul. Fieldorfa 15

**Zakres wykonanych prac:**

Klatki schodowe	TAK	NIE
Zamontowano wszystkie urządzenia systemu ZODIC®	✓	
Wykonano instalację nawiewu/kompensacji powietrza	✓	
Zamontowano oraz sprawdzono działanie od strony mechanicznej wszystkich klap wentylacji pożarowej (normalnie zamkniętych), wchodzących w skład systemu nawiewu kompensacyjnego na klatkę schodową przy systemie ZODIC-M	✓	
Uszczelniono oraz wykończono szczeliny wokół kanałów wentylacyjnych	✓	
Sprawdzono działanie całego systemu ZODIC® po włączeniu przycisku awaria/pożar (wszystkie podzespoły systemu zadziałały poprawnie)	✓	

**Użyte materiały systemu ZODIC:**

1. Kłapa oddymiająca typu SCD1-L-P-1150x1150-500 -EI-FDW-B-25-SL2-T3
2. Zespół wentylatorów typu ZNZ-2H-A -AL9010-BFN24
3. Moduł (rozdzielnia) zasilająco-sterująca typu ZUP-LMZS/3
4. Wyłącznik wentylatora WWZ
5. Ręczny przycisk oddymiania POZ 2 (PO-62)
6. Czujka dymu CDZ 2(K2) (OSD-63K2)
7. Przycisk przewietrzania PPZ (LT-AP)

Dotyczy: Przebudowa i zmiany  
w zakresie spełnienia warunków  
ochrony przeciwpożarowej budynku  
administracyjno-biurowego  
przy ul. A. F. Fieldorfa „Nila” 15  
w Ostrołęce

DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA

Uwagi:

1. Brak

OCENA STANU TECHNICZNEGO NA DZIEŃ 10.11.2022 r.

URZĄDZENIE DZIAŁA: ~~NIE DZIAŁA~~ \* PRAWIDŁOWO

Podpisy komisji:

AL-WENT  
Michał Arkadiusz Aleksiejuk  
Grucze 7 07-405 TROSZYN  
NIP 7582082843 tel. 608 431 555  
Biuro: ul. Kilińskiego 33 (I piętro)  
07-410 Ostrołęka

Wykonawca instalacji: Aleksiejuk Michał

Kierownik robót budowlanych: .....

Kierownik robót sanitarnych: .....

Kierownik robót elektrycznych: Adam Krzyżak

Kierownik budowy: inż. Stanisław Strojek

Upr. bud. Nr. OS-428/83; 51/98/OS  
Spec. konstr.-bud. tel. 764-34-17  
07-410 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 19/35

Dotyczy: \*Przebudowa i zmiany  
w zakresie spełnienia warunków  
ochrony przeciwpożarowej budynku  
administracyjno-biurowego-  
przy ul. A.F. Fieldorfa „Nila” 15  
w Ostrołęce