

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA\_3

**Przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa technologii kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej dla potrzeb zasilenia drugiego - dodatkowego kotła gazowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Górze, przy ul. Szkolnej 4” sygn. akt - RZPiFZ.271.50.2022.ZH**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00395144/01 z dnia 2022-10-17

Zamawiający Gmina Wejherowo zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

### Pytanie 1

Z uwagi na to, że dodatkowy kocioł ma zostać podłączony do istniejącego układu proszę o podanie producenta i typu istniejącego kotła w celu dopasowania automatyki. Dodatkowo proszę o podanie daty budowy istniejącej kotłowni gazowej.

### Odpowiedź do pytania 1

Producent istniejącego kotła: VIESSMANN,


Typ kotła: VITODENS 200-W,

Rok budowy: 2013

Udzielone odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

WOJT  
  
Przemysław Kiedrowski

  
Inspektor  
ds. poprawy efektywności energetycznej  
mgr inż. Krzysztof Magrian

KIEROWNIK  
Referatu Inwestycji  
Gospodarki Komunalnej  
  
mgr inż. Maja Ossowska