

L. Dz.: DZP-333/19

Poznań, 24.05.2019 r.

## Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: PN-32/19** przetargu nieograniczonego pn. **Budowa budynku Wydziału Farmaceutycznego UMP pn. Collegium Pharmaceuticum w zakresie części: CP1 i CITF wraz zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi.**

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi:

### Pytanie 1:

Prosimy o przekazanie dokumentacji w formacie dwg.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni dokumentacji w formacie DWG.

### Pytanie 2:

W nawiązaniu do pkt. 11.3.1 oraz pkt. 9.9.3 SIWZ prosimy o korektę zapisów dotyczących wadium. Prosimy o potwierdzenie, iż wadium ma zostać wniesione w formie elektronicznego dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz o wskazanie formy dostarczenia tego dokumentu.

### Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści punktu 11.3.1) SIWZ w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:  
**„powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą**  
Punkt 9.9.3 SIWZ pozostaje bez zmian.

### Pytanie 3:

Proszę o podanie podstawowych parametrów dla zasilaczy UPS (100 i 60 kVA) dla obu budynków (czas podtrzymania, baterie na stojaku czy w szafie itp.). Proszę o uzupełnienie dokumentacji o opisy techniczne dla tych urządzeń.

### Odpowiedź:

\*Budynek CP1: Zasilacz UPS 100kVA/100kW, układ faz 3/3, 400V/400V, PF=1, sprawność min. 96%, czas podtrzymania min. 4 minuty dla 100kW, z akumulatorami o żywotności 10-12 lat umieszczonymi na zewnętrznym stojaku baterijnym oraz zewnętrznym bypassem serwisowym w obudowie wiszącej.

\*Budynek CITF: Zasilacz UPS 60kVA/60kW, układ faz 3/3, 400V/400V, PF=1, sprawność min. 96%, czas podtrzymania min. 4 minuty dla 60kW, z akumulatorami o żywotności 10-12 lat umieszczonymi na zewnętrznym stojaku baterijnym oraz zewnętrznym bypassem serwisowym w obudowie wiszącej.

### Pytanie 4:

Prosimy o udostępnienie spisu dokumentacji projektu wykonawczego dla wszystkich branż.

### Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej spis dokumentacji Projektu Wykonawczego w pliku pod nazwą: "Załącznik 1 - 6.V.1. - CPP\_PW\_Zestawienie opracowań".

### Pytanie 5:

Czy Zamawiający udostępni Projekt Wykonawczy w formacie DWG?

### Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni projektu wykonawczego w formacie DWG.

### Pytanie 6:



---

Z uwagi na krótki okres przygotowania oferty oraz stopień skomplikowania zadania prosimy o przekazania kosztorysów ślepych w formie plików ath lub xls odpowiadających przekazanym przedmiarom.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że termin składania ofert został określony na dłuższy aniżeli przewidują to przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, że nie prześle kosztorysów ślepych w formie plików ath lub xls odpowiadających przekazanym przedmiarom.

**Pytanie 7:**

Prosimy o przekazanie rysunków projektu wykonawczego wszystkich branż w postaci plików dwg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni projektu wykonawczego wszystkich branż w formacie DWG.

**Pytanie 8:**

Czy projekty branżowe uwzględniają konieczne doprowadzenia mediów dla wyposażenia wskazanego w projekcie technologii oraz na rzutach architektury?

Odpowiedź:

Projekty branżowe dla instalacji sanitarnych i architektoniczne uwzględniają konieczne doprowadzenia mediów dla wyposażenia wskazanego w projekcie technologii oraz na rzutach architektury. Projekt branżowy elektryczny uwzględnia wytyczne elektryczne wskazane w projekcie technologii.

**Pytanie 9:**

Czy Inwestor dysponuje decyzją o pozwoleniu na budowę? Jeśli tak to prosimy o jej przekazanie.

Odpowiedź:

Decyzje pozwoleń na budowę (pierwotna oraz zamienna) zamieszczono w dokumentacji projektowej wg ścieżki dostępu:

*Projekt Wykonawczy\_PDF\TOM V - INNE\_rew3\_ok\TOM V - INNE\_rew3\_ok\V.5\_DOKUMENTY FORMALNE\_ok\Decyzje pozwoleń na budowę.*

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza załączniki do niniejszej odpowiedzi pod nazwami "Zał. 1 - 16.V.11. - Decyzja nr 1163\_2018 (pierwotna) 13.06.18r." oraz "Zał. 2 - 16.V.11. - Decyzja nr 2661\_2018 (zmieniająca) 30.11.18r."

**Pytanie 10:**

Kiedy Inwestor przebuduje komorę ciepłowniczą wraz z przyłączem.

Odpowiedź:

Inwestor jest na etapie wykonywania projektu przebudowy, roboty budowlane będą realizowane równocześnie z przedmiotową budową Collegium Pharmaceuticum. Roboty będą wykonywane w ramach osobnego pozwolenia na budowę. Wykonawca realizujący zadanie budowy Collegium Pharmaceuticum musi udostępnić teren pod przebudowę komory ciepłowniczej oraz skoordynować te dwa zadania w sposób nie powodujący kolizji i opóźnień oraz przestoju każdego z zadań.

**Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że poziom 0,00 budynków jest na rzędnej +88,70 m npm

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że poziom 0,00 budynków jest na rzędnej +88,70 m npm

**Pytanie 12:**

Czy projekty branżowe uwzględniają konieczne doprowadzenia mediów dla wyposażenia wskazanego w projekcie technologii oraz na rzutach architektury?

---

Odpowiedź:

Projekty branżowe dla instalacji sanitarnych i architektoniczne uwzględniają konieczne doprowadzenia mediów dla wyposażenia wskazanego w projekcie technologii oraz na rzutach architektury. Projekt branżowy elektryczny uwzględnia wytyczne elektryczne wskazane w projekcie technologii.

**Pytanie 13:**

Dotyczy: SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: prosimy o przekazanie załącznika graficznego do pkt.2.1.4.1.4. Tereny zielone: lokalizacja drzew i krzewów objętych postępowaniem– rewizja DIT-UMP” w takiej formie, aby była czytelna numeracja drzew i krzewów.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza załącznik graficzny do pkt. 2.1.4.1.4. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w pliku pod nazwą: "Załącznik 1 - 23.V.18. - Załącznik do pkt. 2.1.4.1.4"

**Pytanie 14:**

W pkt. 2.6.5 załącznika nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) jest zapis, że dla pomieszczeń CP1, w których zlokalizowane są dygestoria, poza zakresem Wykonawcy będzie dostawa wyposażenia laboratoriów łącznie z dygestoriami. Prosimy o wskazanie, które dokładnie wyposażenie będzie dostarczone przez Zamawiającego – czy jedynie dygestoria, czy również pozostałe wyposażenie laboratoryjne oraz czy dotyczy to jedynie pomieszczeń z dygestoriami, czy również innych pomieszczeń laboratoryjnych?

Odpowiedź:

W ramach zadania przewiduje się dostawę i montaż wyposażenia TYLKO w zakresie pkt. 2.6 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie 15:**

Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów pomiędzy projektem architektury oraz technologii, pomiędzy którymi występują rozbieżności, np. w pomieszczeniu I.0.4.10 na rzucie Architektury są 3 szafy, natomiast w tabeli wyposażenia z Technologii jest jedna szafa.

Odpowiedź:

W podanym przykładzie nie ma szaf na rzucie i w technologii. Są jedynie szafki wiszące zaznaczone na rzucie i w technologii oznaczeniem SZW.-1.

**Pytanie 16:**

Dot. wyposażenia pomieszczeń socjalnych wszelkiego rodzaju oraz aneksy kuchenne, jak również pomieszczenie opieki nad dzieckiem – w zakresie wymienionego wyposażenia w projekcie wykonawczym są jedynie rzuty, prosimy o przekazanie zestawienia oraz specyfikacji (brak informacji dot. materiałów itp.)

Odpowiedź:

Arkusze nr CPP\_PW\_B1\_353\_8 Zestawienie armatury zawiera takie informacje dla CP1, dla CITF Arkusz nr CPP\_PW\_B2\_353.6\_zestawienie\_wyposażenia\_hig-san\_laboratoria

**Pytanie 17:**

Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza „stanowisko komputerowe / stół komputerowy” w tabelarycznym zestawieniu wyposażenia technologii – czy należy wycenić jedynie stół + fotel (na kółkach? Obrotowy?) czy również wyposażenie komputerowe?

Odpowiedź:

W ramach zadania przewiduje się dostawę i montaż wyposażenia tylko w zakresie pkt. 2.6 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pozostałe elementy wyposażenia nie są przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 18:**

Prosimy o doprecyzowanie sformułowania w tabelarycznym zestawieniu wyposażenia technologii „komputer, monitor, drukarka, drukarka 3D” – jakie parametry powinno posiadać wyposażenie komputerowe?

---

Odpowiedź:

W ramach zadania przewiduje się dostawę i montaż wyposażenia tylko w zakresie pkt. 2.6 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pozostałe elementy wyposażenia nie są przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 19:**

W zestawieniach tabelarycznych wyposażenia Technologii wielokrotnie pojawia się sformułowanie „do uzupełnienia z karty katalogowej” (np. pomieszczenie II.1.6.07) lub same znaki zapytania (np. pomieszczenie II.1.6.12 A.L.Kom) - czy zostaną przedstawione dodatkowe karty katalogowe?

Odpowiedź:

Wyposażenie nie jest przedmiotem zamówienia. Na etapie projektowania, Inwestor i Użytkownik nie dysponowali kartami katalogowymi urządzeń ujętych w zestawieniach.

**Pytanie 20:**

W tabeli wyposażenia z działu technologii jest pomieszczenie I.0.3.14 – brak takiego pomieszczenia na rzutach Architektury. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

W pierwotnej wersji pom. I.0.3.14 stanowiło pomieszczenie porządkowe dedykowane dla jednej z katedr uniwersyteckich. Po zmianie koncepcji stanowi ono Szafę Porządkową umiejscowioną na prawo od pom. I.0.3.16

**Pytanie 21:**

W opracowaniu „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, w pkt. 2.2.2.6 napisano „W ramach obecnego postępowania przewidziano pełnobrańzowe roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wg zakresu zawartego w Projekcie Wykonawczym, z wyjątkiem elementów wykończenia terenów zielonych wg p. 2.2.2.3. oraz obszaru oznaczonego na zawartym niżej rysunku pn: „Projekt Zagospodarowania Terenu – Rewizja DIT-UMP”. Z zakresu nie wyłączono przechodzących przez ten obszar sieci, które należy wykonać zgodnie z projektem, a teren doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.” Prosimy zatem o potwierdzenie, że z zakresu postępowania przetargowego wyłączono zakres opisany w projektach wykonawczych branży elektroenergetycznej i teletechnicznej obejmujący: montaż opraw w murkach, słupów oświetleniowych, kamer itd. w obszarze wskazanym na rys. („Projekt Zagospodarowania Terenu – Rewizja DIT-UMP” (np. oprawy montowane w schodkach/murkach nie będą mogły być zamontowane z uwagi na brak murków i schodków na tym etapie)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w obszarze wyłączonym z realizacji zgodnie z oznaczonym PZT, w zakres nie wchodzi oprawy oświetleniowe, kamery itp. W zakresie są sieci energetyczne i teletechniczne, które przechodzą przez obszar i są niezbędne do funkcjonowania elementów instalacji znajdujących się poza wyłączonym obszarem, wraz z odtworzeniem terenu. Wyjątek stanowi grupa opraw przy chodniku oznaczona w OPZ pkt 2.2.2.6. Rys: "Projekt Zagospodarowania Terenu - Rewizja DIT-UMP, która jest wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 22:**

Z uwagi na zapis w „SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” pkt. 2.6.14.1 „Osprzęt elektryczny w stołach laboratoryjnych i dygestoriach nie stanowi przedmiotu zamówienia, natomiast w dygestoriach jest elementem wyposażenia urządzenia” prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć wszystkie gniazda pokazane na rysunkach branży elektroenergetycznej? Jeśli nie to prosimy o wskazanie tych, których nie należy ująć.

Odpowiedź:

W ofercie nie należy ujmować osprzętu który jest na rzutach instalacji silno- i słaboprądowych, który znajduje się w dygestoriach i stołach laboratoryjnych. Osprzęt stanowi integralną część wymienionego wyposażenia.

**Pytanie 23:**

Z uwagi na zapis w „SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” pkt. 2.6.14.1 „Osprzęt elektryczny w stołach laboratoryjnych i dygestoriach nie stanowi przedmiotu zamówienia, natomiast

w dygestoriach jest elementem wyposażenia urządzenia" prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać w ofercie osprzętu wskazanego w Tabelach Wyposażenia w pozycjach dotyczących stołów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie należy wyceniać osprzętu znajdującego się w stołach laboratoryjnych.

**Pytanie 24:**

Dotyczy instalacji technologicznych: „W pliku pdf „AC148” pojawiają się dwa symbole różnych osuszaczy AC 148 i AC 191. Prosimy o uściślenie który model przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Nawilżacze należy wycenić wg projektu branży wod-kan, budynek CITF, wg opisu technicznego pkt 1.7; rysunku nr CPP\_PW\_B2\_502\_841x1428 oraz załącznika nr 11.

**Pytanie 25:**

Czy sprężarka w instalacji sprężonego powietrza zostanie dostarczona przez Użytkownika?

Odpowiedź:

Sprężarkę należy wycenić wg projektu branży Instalacje Technologiczne dla budynku CITF, opis techniczny pkt 4, oraz załącznik z folderu „karty katalogowe”.

**Pytanie 26:**

Wg przedmiaru przył. wodociągowe jest wykonane z rur o średnicy dz90 PE sdr17 zaś wg dok. projektowej dz110 sdr 11. Proszę o wyjaśnienie jaką średnicę i jaki typ rur należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 27:**

W przedmiarze robót nie ma poz. dot. trójnika żeliwnego 150/100/150 na przył. wodociągowym wraz z kształtami montażowymi dn150. Czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 28:**

W przedmiarze robót nie ma poz. dot. mufy elektrooporowej dn110PE na przył. wodociągowym. Czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 29:**

W przedmiarze na przył. wodociągowe brakuje rury stalowej dn200, zgodnie z profilem przyłącza. Czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 30:**

W przedmiarze na przył. wodociągowe brakuje łańcucha uszczelniającego, o którym mowa w opisie technicznym. Czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).



---

**Pytanie 31:**

W przedmiarze na przył. kanalizacji ogólnospławnej brakuje rury stalowej dn300, zgodnie z profilem przyłącza. Czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 32:**

W przedmiarze na przył. kanalizacji ogólnospławnej brakuje łańcucha uszczelniającego, o którym mowa w opisie technicznym. Czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 33:**

W przedmiarze na przył. kanalizacji ogólnospławnej rur PVC-U fi 200 podano ilość 63,73mb zaś wg dokumentacji projektowej powinno być więcej a mianowicie 108,88mb. Proszę o informację jaką ilość rur należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 34:**

W przedmiarze na przył. kanalizacji ogólnospławnej studni kanalizacyjnych podano 9szt zaś wg dokumentacji projektowej powinno być więcej a mianowicie 12szt. Proszę o informację jaką ilość studni należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 35:**

W przedmiarze na przył. kanalizacji ogólnospławnej brakuje kaskad/przepadów dla 3 studni (sk1, sk2, Sk3). W przedmiarze nie ma ujętych rur, trójników i kolan niezbędnych do wykonania tego zakresu. Czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 36:**

W przedmiarze na przył. kanalizacji ogólnospławnej brakuje montażu i demontażu konstrukcji podwieszonych rurociągów dla kolizji z istniejącą siecią ciepłą podczas wykonywania robót związanych z przył. kanalizacji ogólnospławnej. Czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 37:**

W przedmiarze na przył. kanalizacji ogólnospławnej podano ilość robót ziemnych (wykopu) mechanicznych i ręcznych w ilości  $445,531+78,623=524,154\text{m}^3$ . Według dokumentacji projektowej łączna ilość robót ziemnych wynikająca z większej ilości mb rur i większej ilości studni wynosi  $562,497+241,071=803,568\text{m}^3$ . Proszę o informację jaką ilość  $\text{m}^3$  wykopu należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 38:**

W przedmiarze na przył. kanalizacji ogólnospławnej podano ilość robót ziemnych (zasypania i zagęszczenia) w ilości  $374,853\text{m}^3$ . Według dokumentacji projektowej łączna ilość robót ziemnych (zasypania i zagęszczenia)

---

wynikająca z większej ilości mb rur i większej ilości studni wynosi 590,477m<sup>3</sup>. Proszę o informację jaką ilość m<sup>3</sup> zasypiania i zagęszczenia dla kanalizacji ogólnospławnej należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 39:**

W przedmiarze na zewn. kanalizację deszczową brakuje pozycji dla kanalizacji tłocznej z rur PE o średnicy 90x5,4. Proszę o informację czy należy przyjąć ten zakres rur w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 40:**

W przedmiarze na zewn. kanalizację deszczową brakuje pozycji dla kanalizacji tłocznej z rur PE o średnicy 75x4,5. Proszę o informację czy należy przyjąć ten zakres rur w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 41:**

W przedmiarze na na zewn. kanalizację deszczową rur PVC-U fi 315 podano ilość 65,01mb zaś wg dokumentacji projektowej powinno być więcej a mianowicie 150,44mb. Proszę o informację jaką ilość rur należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 42:**

W przedmiarze na zewn. kanalizację deszczową brakuje pozycji dla kanalizacji z rur PVCU kl. S fi 400 w ilości 22,6mb. Proszę o informację czy należy przyjąć ten zakres rur w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 43:**

W przedmiarze dla zewn. kanalizacji deszczowej nie ujęto w pozycjach dot. robót ziemnych ilości związanych z wykopem pod zbiornik retencyjny. Proszę o informację, czy koszty te należy wyliczyć zwiększając ilość robót ziemnych pod sieć kanalizacji deszczowej czy też ująć w pozycji dot. zbiornika retencyjnego?

Odpowiedź:

Koszty należy ująć w pozycji dot. zbiornika retencyjnego.

**Pytanie 44:**

W przedmiarze dla zewn. kanalizacji deszczowej nie ujęto pozycji dot. montażu kształtek dla rurociągów tłocznych o średnicy dz90 PE. Proszę o informację czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 45:**

W przedmiarze dla zewn. kanalizacji deszczowej nie ujęto pozycji dot. montażu kształtek dla rurociągów tłocznych o średnicy dz75 PE. Proszę o informację czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

---

**Pytanie 46:**

W przedmiarze sieci sanitarnych brakuje pozycji dot. likwidacji istniejącego uzbrojenia sanitarnego terenu, które koliduje z przedmiotową inwestycją. Proszę o informację czy należy ująć ten zakres w wycenie? Jeśli tak, proszę o informację gdzie należy ująć te koszty?

Odpowiedź:

Likwidację istniejącego uzbrojenia terenu wskazanego do rozbiórki oraz będącego w kolizji z realizacją całego zadania inwestycyjnego należy wycenić w dziale „Rozbiórki istniejącej infrastruktury” do Zał. nr 1 Dok. proj.5. Przedmiary - przetarg PZP\PZT\RB. Zapis dotyczy wszystkich branż.

**Pytanie 47:**

W przedmiarze dla zewn. kanalizacji deszczowej nie ujęto pozycji dot. montażu kształtek (trójniki i kolana) i dodatkowych długości rur dla wykonania przepadów/kaskad o średnicy dz160 PVC-U dla wybranych studni tj. SD2, SD6, SD19, SD20, SD23, SD25, SD26. Proszę o informację czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 48:**

W przedmiarze dla zewn. kanalizacji deszczowej nie ujęto pozycji dot. montażu kształtek (trójniki i kolana) i dodatkowych długości rur dla wykonania przepadów/kaskad o średnicy dz200 PVC-U dla wybranych studni tj. SD3, SD4, SD8, SD9, SD17, SD18, SD21, SD22, SD24, SKO1. Proszę o informację czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 49:**

W przedmiarze dla zewn. kanalizacji deszczowej nie ujęto pozycji dot. montażu kształtek (trójniki i kolana) i dodatkowych długości rur dla wykonania przepadów/kaskad o średnicy dz250 PVC-U dla wybranej studni tj. SD11. Proszę o informację czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 50:**

W przedmiarze dla zewn. kanalizacji deszczowej nie ujęto rur stalowych dn250, zgodnie z profilami sieci i przyłączy. Czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 51:**

W przedmiarze dla zewn. kanalizacji deszczowej nie ujęto łańcuchów uszczelniających, o którym mowa w opisie technicznym. Czy należy ująć ten zakres w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z §1, ust. 3 załączonego do postępowania projektu umowy (załącznik nr 8).

**Pytanie 52:**

Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić szlaban zasilany z tablicy TO1/W1.

Odpowiedź:

W ramach branży inst. Elektrycznych: projekt branży elektrycznej obejmuje zasilanie wraz z podłączeniem dwóch szlabanów (wjazdowy i wyjazdowy) iysterowaniem. W ramach branży architektonicznej: należy wycenić dostawę i montaż ww. Szlabanów. Dokładne wytyczne i wymagania znajdują się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wg pkt. 2.6.14.4. Pzt oraz opisie branży drogowej w tom i-pzt i.2-drogi, rozdział 1. -układ komunikacyjny, podrozdział 1.9 - wymagania dotyczące szlabanów.



**Pytanie 53:**

Na potrzeby budowy Zamawiający udostępnił GW przyłączy (stacja trafo ENEA) o mocy 100 [kW]. Ta moc będzie niewystarczająca na potrzeby budowy w dalszym etapie (kontenery + żurawie wieżowe), wobec czego zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wystąpił do ENEA o wydanie warunków na wzrost mocy ze 100 [kW] na 200 [kW].

Odpowiedź:

Zamawiający złożył do Enea wniosek o warunki zasilania tymczasowego dla placu budowy na dodatkowe 100kW. Wszelkie koszty wynikające z podpisania umowy z Enea ponosi Wykonawca. Zamawiający zwraca uwagę, że cała tymczasowa instalacja na potrzeby zaplecza budowy jest po stronie wykonawcy.

**Pytanie 54:**

W "Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia" w pkt. 2.1.1 oraz 2.1.2.2 wskazano prace rozbiórkowe dotyczące kortów tenisowych. Prosimy o udostępnienie dokumentacji na ten zakres prac a w szczególności rysunków:

- Fundamentów kortów,
- Podłoża pod nawierzchnie kortów,
- Tunelu dojściowego pomiędzy budynkiem „Karolek” a przekryciem kortu.

Odpowiedź:

FUNDAMENTY KORTÓW: Należy przyjąć układ i typ fundamentów kortów tenisowych wskazany na rysunku pn. "Załącznik 1 - 97.IX.3. - Korty tenisowe - Rys. K.01 Fundamenty", stanowiący załącznik do niniejszej odpowiedzi. Ze względu na brak dokumentacji odnośnie podłoża pod nawierzchnią kortów, przy wycenie robót należy przyjąć, że stanowi je płyta żelbetowa o grubości ok. 20cm.

TUNEL: obiekt o wymiarach 2,04 x 17,60m i wysokości średniej 2,55m stanowi łącznik między kortami tenisowymi a domem studenckim. Konstrukcja nośna składa się z dwóch ram wzdłużnych wykonanych z kształtownika stalowego 40x40, skręconych wzajemnie śrubami, zamocowanych na kotwy do żelbetowych podwalin. Konstrukcję uzupełniają rygle pośrednie oraz górne wykonane z kształtownika stalowego 40x40. Wypełnienie ścian stanowią płyty z poliwęglanu komorowego zamocowane do konstrukcji głównej poprzez listwy aluminiowe. Przekrycie łącznika stanowią płyty poliwęglanowe wsparte na łukowych profilach aluminiowych. Przewietrzanie odbywa się poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w ścianach bocznych. Nawierzchnia łącznika stanowi sztuczna trawa ułożona na wylewce betonowej z podbudową tradycyjną. Wyposażenie instalacyjne - obiekt jest podłączony do instalacji elektrycznej zasilającej sztuczne oświetlenie. Zamawiający umieszcza zdjęcia tunelu jako załącznik do niniejszej odpowiedzi pn. "Załącznik 2 - 97.IX.3. - Tunel przy kortach - zdjęcia"

**Pytanie 55:**

Prosimy o potwierdzenie zakresu wykonania terenów zielonych. Zgodnie z pkt. 2.2.2.3 SOPZ: " Zamawiający przewiduje realizację części zakresu wykonania terenów zielonych osobnym postępowaniem (...) zgodnie z rys. CPP\_PW\_DFA\_131\_01." W przedmiarach brak pozycji dot. nowych nasadzeń. Czy Inwestor potwierdza, że zakresy wykonania terenów zielonych z rysunków CPP\_PW\_PZT\_130\_01, CPP\_PW\_PZT\_131\_01, CPP\_PW\_PZT\_132\_01, CPP\_PW\_PZT\_133, CPP\_PW\_PZT\_134\_01, CPP\_PW\_PZT\_135\_01 nie są objęte przedmiotem postępowania?

Odpowiedź:

Zakres zgodnie z pkt. 2.2.2.3. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie 56:**

Prosimy o doprecyzowanie zakresu dostawy wyposażenia opisanego w pkt. 2.6.5. SOPZ: " Poza zakresem Wykonawcy będzie dostawa wyposażenia laboratoriów łącznie z dygestoriami." Czy należy przez to rozumieć, że w budynku CP1 dostawa całego wyposażenia nie wchodzi w zakres Wykonawcy? Czy może poszczególne pomieszczenia i ich wyposażenie są wyłączone z dostawy? Jeśli tak, prosimy o wskazanie.

Odpowiedź:

W zakresie wyposażenia dla CP1 będzie tylko zakres określony w pkt. 2.6 w SOPZ. Dodatkowo dla pomieszczeń z dygestoriami w zakresie Wykonawcy będzie montaż i uruchomienie dygestoriów dostarczonych przez Inwestora. Natrysków bezpieczeństwa nie traktujemy jako wyposażenie, tylko jako element instalacji.

---

**Pytanie 57:**

Prosimy o doprecyzowanie informacji o odporności ogniowej stolarki drzwiowej dla budynków CP1 i CITF, np. rys. CPP\_PW\_B2\_341.1 (Zestawienie drzwi cz. I, budynek CITF) w opisie skrzydła dla drzwi II.D-30 oraz II.D-31(W) czytamy: " skrzydło płytowe bezprzylgowe o grubości 40 mm wypełnione płytą wiórową p.poż oklejoną HPL 1 mm". Dla pierwszych drzwi w kolumnie "Odporność ogniowa" widnieje zapis "EI 60", dla drugich brakuje określenia klasy odporności ogniowej, pomimo zapisu o wypełnieniu płytą wiórową p.poż. W ten sposób opisanych jest wiele drzwi.

Odpowiedź:

Wpis w kolumnie "Odporność ogniowa" definiuje drzwi jako drzwi o określonej odporności ogniowej.

**Pytanie 58:**

W tabeli przedmiarowej brakuje pozycji dotyczącej systemu Master Key. Prosimy o informację czy należy go wycenić.

Odpowiedź:

Należy wycenić system Master Key.

**Pytanie 59:**

W tabeli przedmiarowej brakuje drabiny wyłazowej na dach (rys. CPP\_PW\_B1\_360\_61). Prosimy o informację czy należy wycenić tą pozycję.

Odpowiedź:

Tak. Pozycję należy wycenić.

**Pytanie 60:**

Co Zamawiający ma na myśli wskazując w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 2.6.2, iż zakres zamówienia obejmuje wyposażenie „pomieszczeń socjalnych wszelkiego rodzaju”? Prosimy o wskazanie rodzajów pomieszczeń socjalnych, które należy wyposażyć.

Odpowiedź:

Pomieszczenia socjalne, pomieszczenia socjalne laboratoriów, aneksy kuchenne.

**Pytanie 61:**

Czy Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę mebli biurowych do pomieszczeń określonych jako: „Kierownik”, „Sekretariat”, „Pok. Asystentów”, „Pok. Doktorantów”, „Pokój dr/mgr”, „Sala Ćwiczeń”, „Sala Spotkań”, „Sala Seminaryjna”, „Pokój Prac. Sam.”, „Pokój pracowników technicznych” itp.. Jeśli tak, proszę o wskazanie specyfikacji tych mebli.

Odpowiedź:

Przedmiot Zamówienia nie obejmuje dostawy mebli biurowych do pomieszczeń określonych jako: „Kierownik”, „Sekretariat”, „Pok. Asystentów”, „Pok. Doktorantów”, „Pokój dr/mgr”, „Sala Ćwiczeń”, „Sala Spotkań”, „Sala Seminaryjna”, „Pokój Prac. Sam.”, „Pokój pracowników technicznych” itp..

**Pytanie 62:**

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem Wykonawcy jest dostawa całego wyposażenia pomieszczeń w których znajdują się dygestoria w budynku CP1.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dostawa całego wyposażenia pomieszczeń, w których znajdują się dygestoria w budynku CP1 nie jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 63:**

Prosimy o wskazanie minimalnych parametrów sprzętu komputerowego, który należy dostarczyć.

Odpowiedź:

Wyposażenie komputerowe, które jest w zestawieniach wyposażenia, nie stanowi przedmiotu zamówienia. Komputery do zarządzania budynkiem wg Opisu technicznego i Opisu przedmiotu zamówienia.

---

**Pytanie 64:**

Prosimy o wskazanie jednoznacznej tabeli z elementami wyposażenia, które należy dostarczyć do laboratoriów i pomieszczeń higieniczno-socjalnych.

Odpowiedź:

Wyposażenie zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie 65:**

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazuje, iż dygestoria do budynku CP1 zostaną dostarczone przez Zamawiającego, natomiast w Tabeli przedmiaru robót umieszczone zostały dygestoria – dostawa i montaż w budynku CP1. Prosimy o informację, czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa dygestoriów do budynku CP1, a jeśli tak to których.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa wszystkich dygestoriów w CP1 po stronie Zamawiającego, montaż po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 66:**

Prosimy o wskazanie parametrów technicznych drukarek tradycyjnych oraz drukarki 3D.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa drukarek tradycyjnych i 3D.

**Pytanie 67:**

W związku z nieprecyzyjnym opisem w pkt 2.1.4.1.2 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” Uwaga: Część drzew i krzewów zlokalizowana jest poza „etapem I” zadania. Prace należy oszacować oraz wykonać wg pozycji zaznaczonych na wspomnianym wyżej rysunku. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić wycinkę i adaptację drzew tylko w zakresie opracowania etapu I na podstawie mapy z punktu 2.1.4.1.4.

Odpowiedź:

W ramach obecnego postępowania należy zagospodarować drzewostan na zasadach opisanych w Projekcie Wykonawczym oraz zakresu, tabeli inwentaryzacyjnej i rysunku zawartych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wg pkt. 2.1.4.

**Pytanie 68:**

Prosimy o przesłanie czytelnego rysunku w pkt 2.1.4.1.4 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” z lokalizacją drzew do wycinki.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza załącznik graficzny do pkt. 2.1.4.1.4. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w pliku pod nazwą: "Załącznik 1 - 23.V.18. - Załącznik do pkt. 2.1.4.1.4"

**Pytanie 69:**

Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić nawadnianie zieleni?

Odpowiedź:

Nawadnianie zieleni jest poza zakresem postępowania, szczegóły wg pkt. 2.6.13.1 w SOPZ.

**Pytanie 70:**

Czy należy przewidzieć koszt montażu elementów maskujących styk ścianek Gk ze ścianami fasad elewacyjnych? Jak na zaznaczonym poniżej przykładowym fragmencie rzutu.

Odpowiedź:

Tak, jeśli system nie zakłada takiego elementu.

---

**Pytanie 71:**

W związku z informacją zamieszczoną w dokumencie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2.2.2.3 o wyłączeniu z zakresu postępowania wykonania terenów zielonych prosimy o potwierdzenie, że wyłączenie obejmuje również instalację nawadniającą terenów zielonych (TOM I- PZT\_1.8 Projekt instalacji nawadniającej).

Odpowiedź:

Nawadnianie zieleni jest poza zakresem postępowania, szczegół wg pkt. 2.6.13.1 w SOPZ.

**Pytanie 72:**

Prosimy o wyjaśnienie zastosowania elementów oporowych C i D wg rys CPP\_PW\_143 i 144. Wg przekroju – rys CPP\_PW\_B2\_311- w rejonie, gdzie zaprojektowano ścianę „C” występuje skarpa zamiast spodziewanego dziedzińca.

Odpowiedź:

Są to elementy projektu małej architektury i architektury krajobrazu. W tych rejonach jest skarpa na długości schodów terenowych na wierzchu której stoją elementy C i D.

**Pytanie 73:**

Jakie wykończenie stropów żelbetowych należy wycenić w ofercie? Dotyczy pomieszczeń technicznych, w których sufity oznaczone są na rzutach jako „pł. żelbet” oraz sufitów oznaczonych na rysunkach jako „pł. kan.” - nad sufitami podwieszonymi Su-6.

Odpowiedź:

Sufity oznaczone Su-6 nie występują w pomieszczeniach technicznych. Pomieszczenie I.1.5.15 stanowi część katedry nr 5 i jest pomieszczeniem laboratoryjnym. Strop w pomieszczeniach z sufitem ozn. Su-6, pozostaje nieotynkowany i niemalowany zgodnie z rysunkami CPP\_PW\_B1\_332,333,334.

W pomieszczeniach technicznych sufit - nieotynkowany i niemalowany.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Projektant nie podaje nazw producentów materiałów budowlanych.

**Pytanie 74:**

Dot. p. 2.6.8.2 Zał. 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”: „W pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych, w których zaprojektowano na całej powierzchni sufity kasetonowe podwieszane z płyt prostokątnych [...], należy wykonać sufit z płyt kwadratowych 60x60cm [...]”. Proszę potwierdzić, że chodzi tylko o sufity Su-10 w budynku C1TF (wszystkie pomieszczenia).

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że chodzi tylko o sufity Su-10.

**Pytanie 75:**

W pom. KOMUNIKACJA nr I.1.0.01 (bud. CP1 poz. 1) – wg zestawienia pomieszczeń oraz w tabeli pom. występuje sufit Su-2 i Su-3, wg oznaczenia na rzucie Su-0 i Su-3. Proszę określić rodzaj sufitu.

Odpowiedź:

W pom. I.1.0.01 występuje sufit ozn. Su-0 i Su-3, szczegółowo określony w legendzie na rysunku CPP\_PW\_B1\_333.

**Pytanie 76:**

Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których występuje posadzka oznaczona symbolem BET.3 (Przedmiar robót Część I – CP1 poz. 127-132).

Odpowiedź:

Posadzka oznaczona symbolem P.BET.3 nie występuje, co jest zgodne z rys. CPP\_PW\_B1\_330.

**Pytanie 77:**

Co oznacza symbol posadzki P.W.2, gdzie występuje takie wykończenie podłogi?

Odpowiedź:

Posadzka oznaczona symbolem P.W.2 nie występuje, co jest zgodne z rys. CPP\_PW\_B1\_330.

**Pytanie 78:**

SIWZ pkt. 5.3 i 5.2 (Gwarancja). Prosimy o wyjaśnienie, czy oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji (od 36 do 60 miesięcy) obejmuje również urządzenia, czy tylko same roboty budowlane?

W związku z faktem, że uzyskanie minimalnej gwarancji na urządzenia w wysokości 36 miesięcy jest w wielu przypadkach bardzo trudne, a 60 miesięcy niemalże niemożliwe, (standardowe długości gwarancji udzielanych przez producentów urządzeń zawierają się przeważnie w przedziale 12 do 24 miesięcy), objęcie tak długim okresem gwarancji również urządzeń, wpłynie na znaczące zwiększenie ceny wszystkich ofert składanych w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zgodnie z p. 7 załącznika nr 4 do umowy (Karta gwarancyjna) gwarancja obejmuje wszelkie prace oraz materiały i urządzenia, a czas gwarancji jest niezależny od długości gwarancji deklarowanych przez poszczególnych producentów materiałów, systemów materiałowych oraz urządzeń.

**Pytanie 79:**

Proszę o potwierdzenie, że w każdym pomieszczeniu laboratoryjnym należy zamontować dodatkowy wyłącznik zasilania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Wykonać zgodnie ze schematem rozdzielnic dla poszczególnych pomieszczeń laboratoryjnych przy uwzględnieniu lokalizacji wskazanej na rzutach.

**Pytanie 80:**

Czy do oferty należy załączyć kosztorysy?

Odpowiedź:

Nie.

**Pytanie 81:**

Czy do umowy będą załączane kosztorysy?

Odpowiedź:

Kosztorysy ofertowe należy przekazać Zamawiającemu zgodnie z par. 9 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).

**Pytanie 82:**

„2. 1. Zamawiający przewiduje rozliczenia robót fakturami częściowymi, maksymalnie raz w miesiącu kalendarzowym, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu przerobowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 23, do kwoty wynikającej narastająco z HRF. W celu rozliczenia robót fakturami częściowymi, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca doręczy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy kosztorys ofertowy z podziałem na wszystkie jednostki przedmiarowe odpowiadające szczegółowości przedmiaru inwestorskiego z podziałem na zakresy CITF i pozostałej części przedmiotu umowy, o którym mowa w Załączniku Nr 5. Każdą z jednostek przedmiarowych należy przedstawić w postaci iloczynu ceny jednostkowej uwzględniającej wszelkie narzuty, z podziałem na nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu, oraz liczby jednostek sprzedmiarowanych robót z określeniem kwoty netto i brutto. Kosztorys należy dostarczyć na płycie CD lub DVD zapisany w formacie .xlsx lub .ath.” Wobec powyższego:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę przez Wykonawcę ilości robót w kosztorysie ofertowym w stosunku do ilości robót z przedmiarów inwestorskich?

Odpowiedź:

Wykonawca winien przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w dokumentacji przetargowej. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z treścią SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy, a wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że w treści projektu umowy (par. 1 ust. 1 i 2) wyraźnie wskazano, że:

„1. Przedmiot umowy należy wykonać wg Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z pełnobrażowym Projektem Budowlanym i Wykonawczym autorstwa

pracowni Rysy Architekci Rafał Sieraczyński, przedmiarami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

2. Wszystkie wymienione w ust. 2 dokumenty wzajemnie się uzupełniają. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym, a przedmiarem lub projektem budowlanym, należy uwzględnić stan wynikający z projektu wykonawczego. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ mają charakter nadrzędny w stosunku do projektu wykonawczego.

#### Pytanie 83:

„2. 1. Zamawiający przewiduje rozliczenia robót fakturami częściowymi, maksymalnie raz w miesiącu kalendarzowym, na podstawie zatwierzonego przez Zamawiającego protokołu przerobowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 23, do kwoty wynikającej narastająco z HRF. W celu rozliczenia robót fakturami częściowymi, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca doręczy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy kosztorys ofertowy z podziałem na wszystkie jednostki przedmiarowe odpowiadające szczegółowości przedmiaru inwestorskiego z podziałem na zakresy C1TF i pozostałej części przedmiotu umowy, o którym mowa w Załączniku Nr 5. Każdą z jednostek przedmiarowych należy przedstawić w postaci iloczynu ceny jednostkowej uwzględniającej wszelkie narzuty, z podziałem na nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu, oraz liczby jednostek przedmiarowanych robót z określeniem kwoty netto i brutto. Kosztorys należy dostarczyć na płycie CD lub DVD zapisany w formacie .xlsx lub .ath.” Wobec powyższego:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę przez Wykonawcę pozycji robót w kosztorysie ofertowym w stosunku do pozycji robót z przedmiarów inwestorskich np. poprzez dodanie lub usunięcie pozycji?

Odpowiedź:

Wykonawca winien przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w dokumentacji przetargowej. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z treścią SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy, a wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że w treści projektu umowy (par. 1 ust. 1 i 2) wyraźnie wskazano, że:

„1. Przedmiot umowy należy wykonać wg Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z pełnobrazowym Projektem Budowlanym i Wykonawczym autorstwa pracowni Rysy Architekci Rafał Sieraczyński, przedmiarami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

2. Wszystkie wymienione w ust. 2 dokumenty wzajemnie się uzupełniają. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym, a przedmiarem lub projektem budowlanym, należy uwzględnić stan wynikający z projektu wykonawczego. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ mają charakter nadrzędny w stosunku do projektu wykonawczego.

**Powyższe, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**

Z poważaniem,

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

mgr inż. Bartosz Pitak

Za Zamawiającego

Załączniki:

- Zał. 1 - 6.V.1. - CPP\_PW\_Zestawienie opracowań do pytania nr 4 - odp 24052019;
- Zał. 1 - 16.V.11. - Decyzja nr 1163\_2018 (pierwotna) 13.06.18r. do pyt 9 odp 24052019;
- Zał. 1 - 97.IX.3. - Korty tenisowe - Rys. K.01 Fundamenty pyt 54 odp 24052019
- Zał. 2 - 16.V.11. - Decyzja nr 2661\_2018 (zmieniająca) 30.11.18r. do pyt.9 - odp 24052019
- Zał. 2 - 97.IX.3. - Tunel przy kortach - zdjęcia pyt 54 odp 24052019