



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu


Sekcja Zamówień Publicznych

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 47 701 31 03

tel. 47 701 2263

Radom, dnia .. 08 SIE 2024 .. r.



Egz. poj.

WYKONAWCY

Informacja z wyjaśnieniami treści SWZ nr 1

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp w przedmiocie zamówienia: **Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – zaprojektuj i wybuduj Nr sprawy 35/24***

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1. Ile wynosi odległość paneli fotowoltaicznych od falownika?

Odpowiedź n pytanie nr 1: Zakładana odległość wynosi 10 mb.

Pytanie nr 2. Ile wynosi odległość paneli fotowoltaicznych od rozdzielni głównej?

Odpowiedź n pytanie nr 2: Odległość dla poszczególnych instalacji wynosi odpowiednio 10 mb i 2 mb.

Pytanie nr 3. Ile wynosi wysokość budynków?

Odpowiedź n pytanie nr 3: Wysokość budynków wynosi odpowiednio 6 m i 8 m.

Dokonane wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom na której zamieszczono SWZ.

Powyższe odpowiedzi na pytania do SWZ zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom na której zamieszczono SWZ.

Udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

Justyna Kowalska
Justyna Kowalska

Wytworzył: Monika Głuch