

Choczewo, 05.04.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.2.4.2024

Odpowiedź na zapytanie

Dotyczy: Remont kompleksu budynków biurowych w Nadleśnictwie Choczewo przy ul. Świerkowej 8

Pytanie 1: Studnie chłonne jaką głębokość mają mieć? Jaka długość kanału z rur PCV fi160 od rur spustowych do studni.

Odp. Zgodnie z załączonym przedmiarem studnie chłonne mają być wykonane z kręgów żelbetowych \varnothing 200, a ich głębokość to $h=200$ cm. Łączna długość kanałów dla studni chłonnych to 38 mb.

Pytanie 2: Zbiornik na wodę deszczową jaką ma mieć głębokość? Jaka długość kanału z rury PCV fi160 od zbiornika do rur czy rury spustowej?

Odp. Zgodnie z załączonym przedmiarem zbiornik na wodę deszczową do wykonania z kręgów żelbetowych \varnothing 200, z dnem o wysokości $h=200$ cm wraz z wykonaniem izolacji i połączeń wodoszczelnych. Łączna długość kanałów dla zbiornika na wodę deszczową to 65 mb.

W obu przypadkach należy przewidzieć wykonanie kanałów zgodnie ze sztuką budowlaną tj. wykonanie podsypki, obsypki piachem, odpowiednim zagęszczeniem, z odpowiednimi spadkami oraz odtworzeniem terenów zielonych.

Z poważaniem,
Hubert Mikoś
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/