

PROTOKÓŁ Z OPINIOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ z dnia 20.01.2020.

Dot. dokumentacji projektowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądko-Szczodrzykowo Projekt Wykonawczy – projekt zastępczy dla kolizji nr 4 Nr wg Harmonogramu Rad Technicznych: 178.6

1. Rada Techniczna w składzie:

a. Przewodniczący Zastępca Dyrektora	tak/nie
b. Za-cz przewodniczącego Kierownik Działu Technicznego	tak/nie
c. Sekretarz Przedstawiciel Działu Technicznego	tak/nie
d. Przedstawiciel Działu Technicznego	tak/nie
e. Kierownik/Przedstawiciel Działu Inwestycji i Remontów	tak/nie
f. Kierownik/Przedstawiciel Działu Eksploatacji Sieci	tak/nie
g. Kierownik/Przedstawiciel Działu Eksploatacji Obiektów	tak/nie
h. Kierownik/Przedstawiciel Działu Pomiarów i Automatyki	tak/nie
i. Kierownik/Przedstawiciel Oddziałowej Dyspozycji Gazu	tak/nie
j. Kierownik/Przedstawiciel Działu Ochrony	tak/nie
k. Kierownik/Przedstawiciel Działu Administracji	tak/nie
l. Kierownik/Przedstawiciel Działu Komunikacji Korporacyjnej	tak/nie
m. Przedstawiciel Pionu BHP i PPOŻ.	tak/nie
n. Osoba odpowiedzialna – ochrona środowiska	tak/nie
o. Inni wg potrzeb	tak/nie




2. Rada Techniczna w składzie j.w. postanawia:

	TAK	NIE
a. Przy współudziale Projektanta/Wykonawcy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Przyjęć zgłoszoną dokumentację	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Zgłosić zalecenia do przedstawionej dokumentacji	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Dokumentacja do ponownego uzgodnienia na RT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilość załączników: 1		

Uwagi:

1. Materiały zastosować / dobrać / podkładki: (por. nr 10 na rys. 4) również od góry (podkładka na garodęgu). Podkładki zastosować na nowej jezdni i istniejącej rurze estonowej.
2. Poddać się pod wątpliwość wynik obliczeń z których wynika iż materiały całkowite 500 m garodęgu. Z nasycen doświadczeni wynika, iż wystarczająca powinna być długość ok. 50 m.

Za zgodność z ustaleniami:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Imię i Nazwisko	Podpis
a	Zastępca Dyrektora	Grzegorz Kachelek	
b	Kierownik Działu Technicznego		
c	Sekretarz		
d	Dział Techniczny	Artur Kaczmarek	
e	Dział Inwestycji i Remontów		
f	Dział Eksploatacji Sieci	Grzegorz Kachelek	
g	Dział Eksploatacji Obiektów		
h	Dział Pomiarów i Automatyki		
i	Oddziałowa Dyspozycja Gazu		
j	Dział Ochrony		
k	Dział Administracji		
l	Dział Komunikacji Korporacyjnej		
m	Pion BHP i PPOŻ.		
n	Osoba ds. ochrony środowiska		
o			

PROTOKOŁOWAŁ
Przedstawiciel Działu Technicznego

Artur Kaczmarek

ZATWIERDZIŁ
Dyrektor/Zastępca Dyrektora
Oddziału w Poznaniu
Zastępca Dyrektora
Grzegorz Kachelek





Załączniki:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Tak | Nie |
| 1. Lista obecności | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Formularz 2 – lista uwag | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Inne..... | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Poznań, dnia 30.01.2020

LISTA OBECNOŚCI

Przebudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądko-Szczodrzykowo
Projekt Wykonawczy – zastępczy dla kolizji nr 4
Nr wg Harmonogramu Rad Technicznych: 178.6

Lp.	Imię i Nazwisko	Pion/Dział (firma/instytucja)	Podpis
1	Grzegorz Kachelek	GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu	
2	Artur Kasmall	PDL	
3	Dawid Buczynski	PDD	
4	MARGARITA GRZEWA	PDC	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

17			
18			
19	o		
20			