

Gmina Prostki
ul. 1 Maja 44B
19-335 Prostki
REGON: 790671136
NIP: 848-182-62-83

Prostki, 25.11.2022 r.

Znak sprawy: RI.271.49.2022

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ

Dotyczy: Przebudowa oraz modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Prostki.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Dotyczy: Część nr 1 – Zadanie Modernizacja drogi w miejscowości Cisy.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Czy odcinek drogi objęty przedmiotem zamówienia jest drogą publiczną czy drogą wewnętrzną?

Odpowiedź nr 1.

Odcinek drogi objęty przedmiotem zamówienia jest drogą publiczną.

Pytanie nr 2.

W przypadku gdy droga jest drogą publiczną, jak Zamawiający chce uzasadnić zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego?

Odpowiedź nr 2.

Zgodnie z PFU przedmiotowy odcinek drogi realizowany jest w ramach modernizacji drogi w związku z powyższym nie istnieje konieczność budowy kanału technologicznego.

Pytanie nr 3.

W jakiej technologii ma być wykonane oznakowanie poziome?

Odpowiedź nr 3.

Oznakowanie poziome drogi należy wykonać na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane mechanicznie – oznakowanie białe gładkie.

Pytanie nr 4.

Wnosimy o potwierdzenie, że zakres oznakowania poziomego obejmuje tylko oznakowanie związane z wyznaczeniem progu zwalniającego.

Odpowiedź nr 4.

Tak.

Pytanie nr 5.

Jaki jest okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome?

Odpowiedź nr 5.

Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie nr 6.

Wnosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki oraz gruntu rodzimego.

Odpowiedź nr 6.

Zakres inwestycji nie przewiduje poważnych robót rozbiórkowych. Pozyskany z wykopów materiał grunt rodzimy należy zagospodarować na koszt wykonawcy.

Pytanie nr 7.

Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową?

Odpowiedź nr 7.

W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z przebudową skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową.

Pytanie nr 8.

Wnosimy o potwierdzenie, że w cenie oferty nie należy uwzględnić kosztów związanych z budową nowych i przebudową istniejących przepustów pod jezdnią drogi.

Odpowiedź nr 8.

Zamawiający potwierdza, że w cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów związanych z wykonaniem przepustów pod drogą.

WÓJT GMINY
Rajów Mączkowski

