



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach– nr ref. FEZP.271.5.2024

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1.

Podaje pytanie do przetargu:

Wnioskuje o prawidłowe wyznaczenie / skorygowanie - parametrów technicznych dla źródła ciepła i armatury towarzyszącej, które obecnie podane są z możliwością naruszenia zasady konkurencyjności.

Zamawiający w załączonym dokumencie "Opis do projektu wykonawczego zamiennego źródła ciepła" podał m.in. nazwy elementów podstawowych oparte na kartach katalogowych wybranego producenta, gdzie dane techniczne wskazują na jedynego możliwego dostawcę: np. "Elementy podstawowe proj. źródła ciepła :

- kaskada 2-ch pomp ciepła powietrze-woda ze sprężarkami spiralnymi typu MONOBLOCK, o łącznej mocy QN = 129,2 kW ; wymiary pompy ciepła : wysokość A = 1,88 m , szerokość B = 1,1 m , długość C = 3,33 m ; masa zestawu pomp ciepła : 2551 kg
- Moduły hydrauliczne z pompą i naczyniem wzbiorczym typ NRK0350H_(P1)
- Podwójne zawory bezpieczeństwa typ NRK0200-0700H_(DSV)
- Podstawy antywibracyjne VT11
- Karta komunikacyjna z protokołem Modbus RTU AER485P1"

W związku z powyższym w branży sanitarnej istnieje podejrzenie do naruszenie zasady uczciwej konkurencji wynikającej z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp może być realizowane w sposób bezpośredni oraz pośredni.

Bezpośrednie naruszenie art. 99 ust. 4 ustawy Pzp zachodzi, gdy przedmiot zamówienia jest określany jest w sposób określający konkretny produkt poprzez wskazanie znaków towarowych, oznaczeń, patentów lub pochodzenia.

Pośrednie naruszenie art. 99 ust. 4 Pzp zachodzi, gdy produkt opisany przez zamawiającego nie będzie nazwany, jednakże wymogi i parametry przedmiotu zamówienia zostaną określone tak, że aby je spełnić wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt.

W związku z powyższym wnioskuję o skorygowanie opisu technicznego, poprzez usunięcie numerów katalogowych i nazw własnych urządzeń oraz produktów, a wskazanie minimalnych parametrów technicznych umożliwiających dobór różnych rozwiązań pomp ciepła istniejących na rynku powszechnie.

Odpowiedź:

Kontrowersyjne zapisy zostały usunięte.

Dodano wymogi techniczne dla projektowanych pomp ciepła PC-1 i PC-2 .

Wójt Gminy Kołaczkowo
Mariusz Gomulski