

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Budowa rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Gajewie

Powiat **Czarnkowsko-Trzcianecki**, Województwo **Wielkopolskie**

Adres inwestora **Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3**

64-700 Czarnków

1. Podstawą budowy przedmiotowego rurociągu jest projekt budowlany i dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę.
2. Sieć kanalizacyjną wykonać jako grawitacyjno - tłoczną z wyposażeniem zaprojektowanej na z oczyszczalnią ścieków komunalnych w m. Gajewo komory przepompowni ścieków dn 2000 mm.
Lokalizacja zgodnie z projektem budowlanym oczyszczalni ścieków.
3. Przepompownia ścieków - zastosować pompy o wydajności zapewniającej min. prędkość przepływu 0,8 - 1,5 m/s.
4. Na sieci kanalizacyjnej tłocznej należy stosować następujące studnie rewizyjne:
 - Z zaworami na-odpowietrzającymi w miejscach zbierania powietrza i w przypadku wystąpienia zjawiska lewaru.
 - Rewizyjne w odległościach do 500m.
5. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej wód powierzchniowych, deszczowych z dachów i odwodnień budynków oraz wód opadowych powierzchniowych.
6. W terminie 7 dni przed realizacją sieci kanalizacji sanitarnej należy powiadomić ZUK celem określenia nadzoru w trakcie inwestycji.
ZUK zastrzega sobie m.in. odbiór rurociągów przed zasypaniem, udział w próbach szczelności.
7. Podstawą dokonania włączenia wybudowanej kanalizacji do istniejącej sieci jest bezusterkowy odbiór techniczny wykonanych robót dokonany z udziałem inwestora i przedstawiciela ZUK Sp. z o.o. oraz załączone protokoły szczelności i inwentaryzacja powykonawcza.
9. Wszystkie zmiany dotyczące przedmiotowej kanalizacji należy uzgodnić w ZUK Sp. z o.o. w Brzeźnie, ul. Krótka 1.
10. Inwestor jest zobowiązany do udzielenia trzyletniej gwarancji i rękojmi na prace wykonane we własnym zakresie lub zlecone wykonawcom, wszystkie awarie mające miejsce w w/w okresie usunięte zostaną na koszt Inwestora.
W oparciu o w/w warunki techniczne oraz „warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie zukbrzezno.pl) należy opracować projekt budowlany i dokonać wymaganych obowiązującymi przepisami uzgodnień a następnie uzgodnić w ZUK Sp. z o.o.

Wydane warunki techniczne ważne są przez okres 24 miesięcy od daty wydania.

Brzeźno, dnia 20 lutego 2023r. zgodność odpisu z oryginałem

dnia 20 r.
.....
podpis

Prezes
Witold Wągierek