PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI OCZYSZCZONE

odcinek W49 - W82

Skala 1 : $\frac{100}{1000}$

UWAGA

1. Rurociąg tłoczny wykonać z rur dwuwarstowych PE100 RC SDR 17 PN10 Ø225 / 13,4 mm. Rury PE łączone metodą doczołową za wyjątkiem przyjętego łączenia elektroporowego zlokalizowanego w komorach przewiertowych (44 szt.) czyli co ok. 100 m.
2. ZMIANA KIERUNKÓW TRASY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KSZTAŁTKAMI POD KĄTEM MAX 45°.
3. Rurociąg w wykopach otwartych układać:
   + na podsypce piaskowej gr. 15 cm przy czym w gruntach z piasku grubego, średniego i drobnego rury można układać bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym bez kamieni;
   + na gruntach słabonośnych (torfowych) zastosować poduszkę z geotkaniny z poliestru 120/120 z wypełnieniem piaskowym, grubości 40 cm, zastosować zakład szer. 50 cm - zgodnie z poniższym schematem.
4. Wykopy otwarte o ścianach pionowych zabezpieczonych - zgodnie z poniższymi schematami.
5. Zasypka zodnie z normą PN-S-02205:1998 p.2.11.4.
6. Rzędną skrzynki ulicznej dostosować do istniejącego terenu lub projektowanej nawierzchni.
7. Układanie rurociągów zgodnie z projektownymi głębokościami.
8 W przypadku gdy rzędna włączenia będzie inna niż zakładana w projekcie prosimy o kontakt z projektantem.
9. Projektant nie odpowiada za występowanie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. W przypadku kolizji istniejące uzbrojenie należy przełożyć.

A. O ścianach pionowych

Inwestor:	Gmina Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków				Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków tel/fax 67 255 22 23 zuk@zukbrzezno.pl zukbrzezno.pl
Przedsięwzięcie:	PROJEKT BUDOWLANY RUROCIĄGU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI OCZYSZCZONE Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GAJEWIE, GMINA CZARNKÓW				
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI OCZYSZCZONE				
Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracowujący:	mgr inż. Piotr Łucyk			1: 100/1000	9
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03			
Sprawdzający:	mgr inż. Aleksandra Krysztofiak	WKP/0247/POOS/05		Data sprządzenia rysunku	11.2023r.

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118