

**Strona prowadzonego
postępowania**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 6

Dotyczy: postępowania EZP/116/2024 pn. „Przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDN500 od komory ciepłowniczej K-503 do komory ciepłowniczej K-403 w Gdyni wraz z remontem komory K-403 i K-403A w rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni”.

Zgodnie z **pkt. 10.10 SWZ** Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawców do specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”), wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wziął pod uwagę piaskowanie oraz szpachlowanie ścian komory K403? Czy należy ujmować to w ofercie? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wymaga wypięskowania wszystkich elementów konstrukcyjnych (strop, ściany, posadzka, podpory, itd.) w komorach K-403 i K403A oraz naprawy ich powierzchni zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) (Załącznik I do OPZ) i Projektem wykonawczym – komory (Załącznik C do OPZ). Wyprawę tynkarską o grubości 30 mm należy położyć na całej powierzchni ścian i stropu. Koszt wykonania tych prac należy ująć w cenie oferty.

Pytanie nr 2

Czy w ofercie należy przyjąć piaskowanie oraz szpachlowanie całej powierzchni wewnętrznej komory? Dokumentacja niejednoznacznie wskazuje zakres naprawy powierzchni.

Odpowiedź nr 2

Przedmiot zamówienia obejmuje wypięskowanie wszystkich elementów konstrukcyjnych. Naprawę należy wykonać zgodnie z punktem 2.3.5 STWiORB (Załącznik I do OPZ) i Projektem wykonawczym - komory (Załącznik C do OPZ).

Pytanie nr 3

Jaką ilość naprawy zbrojenia należy przyjąć w komorach? Według naszego doświadczenia zdobytego na innych obiektach po (Piaskowaniu) czyszczeniu strumieniowym ścian zostaną odkryte kolejne elementy zbrojenia przykryte warstwami skorodowanego betonu oraz farb. Z doświadczenia szacujemy że na powierzchni 50% komory będzie należało zabezpieczyć zbrojenie.



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 50.508.000 PLN.



Odpowiedź nr 3

Wykonawca zobowiązany będzie naprawić wszystkie uszkodzone elementy konstrukcyjne komory, łącznie z tymi, które zostaną ujawnione podczas wykonywania robót budowlanych w komorach. Prace te należy wykonywać zgodnie z punktem 2.3.5 STWiORB (Załącznik I do OPZ) i Projektem wykonawczym – komory (Załącznik C do OPZ).

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SWZ.



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 50.508.000 PLN.