



Miłoradz, dnia 23.10.2023 r.

R.270.92.2023.DS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00436734.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „**Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poprawą efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Miłoradz**”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

znak postępowania: R.271.12.2023

*Strona internetowa
prowadzonego postępowania*

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

W przedmiarach Architektury w poz 165 d.18 występuje opis pozycji „1” w ilości 3 prosimy wyjaśnienie co ma być przedmiotem wycen?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem wycen powinny być szafki kuchenne stojące o wymiarach 60x80x85 cm wraz z blatem kuchennym.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia opis wyposażenia w formacie pdf: **opis wyposażenia pkt 18 Przedmiaru Architektury.pdf**

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

W przedmiarach architektury znajdują się takie elementy jak: meble; urządzenia typu: lodówka, okap; komplet komputerowy – prosimy o podanie parametrów urządzeń oraz opisu mebli jakie mają zostać wycenione.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca powinien dostosować meble oraz sprzęty do parametrów podanych w opisie wyposażenia.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia opis wyposażenia w formacie pdf: **opis wyposażenia pkt 18 Przedmiaru Architektury.pdf**

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

W przedmiarach architektury w opisie dotyczącym platformy Hydraulicznej jest zapis że wysokość podnoszenia powinna wynosić 13 m – dlaczego tak wysoko skoro ma ona tylko dwa przystanki. Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość podnoszenia dźwigu powinna wynosić do 4 m.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Proszę o podanie parametrów windy - brak informacji w dokumentacji przetargowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż parametry windy ujął w opisie wyposażenia.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia opis wyposażenia w formacie pdf: **opis wyposażenia pkt 18 Przedmiaru Architektury.pdf**

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

W pozycji przedmiaru nr 74 i 75 jako jednostka miary założone są m² ścian. Jednakże przeliczając wartości zawarte w kolumnie „opis i wyliczenia” otrzymujemy m³ materiałów do wykonania konstrukcji i te wartości zawarte są jako wartości do wykonania. Z uwagi na powyższe. Czy wartości z pozycji 74 i 75 przedmiaru są prawidłowe ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż wyliczenia przedmiaru w pozycjach 74 i 75 faktycznie są błędne. Powyższe pozycje powinny przedstawiać się następująco:

Poz. 74: $2 * (0,14 * 2,64 * 2 + 0,14 * 2,85 * 2 + 0,08 * 2,85 * 3) = 4,44$ [m² ściany].

Poz. 75: $1,85 * 2 * 4 + 1,98 * 2 = 18,76$ [mb]

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający posiada szczegółowe rysunki dotyczące Balustrady schodowej, której kalkulacja dotyczy pozycji przedmiaru nr 136 ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada szczegółowych rysunków dotyczących balustrad schodowych.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający określa szczegółowe wymagania co do rodzaju szaf i regałów archiwizacyjnych z pozycji 154 ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż opisał rodzaje szaf i regałów w opisie wyposażenia.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia opis wyposażenia w formacie pdf: **opis wyposażenia pkt 18 Przedmiaru Architektury.pdf**

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający określa szczegółową specyfikację techniczną zestawów komputerowych z pozycji 161?

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia opis kompletu komputerowego plik w formacie pdf: **Załącznik nr 1 - Opis kompletu komputerowego.pdf**

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Pozycje kosztorysowe nr 162 i 163 dotyczą stołu konferencyjnego z krzesłami. Czy zamawiający określa szczegółowo rodzaj i charakterystykę wymienianych elementów? W szczególności rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane dostarczane elementy oraz wykończenie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż opisał wymiary oraz rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane elementy wyposażenia.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia opis wyposażenia w formacie pdf: **opis wyposażenia pkt 18 Przedmiaru Architektury.pdf**

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Kalkulacji jakiego elementu dotyczy pozycja nr 165 ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem wycen powinny być szafki kuchenne stojące o wymiarach 60x80x85 cm wraz z blatem kuchennym.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia opis wyposażenia w formacie pdf: **opis wyposażenia pkt 18 Przedmiaru Architektury.pdf**

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

W dołączonym przedmiarze brak pozycji związanej z sufitem podwieszanym systemowym. Czy należy go wykonać? Jeśli tak to proszę o podanie obmiaru.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż przewiduje systemowe sufity podwieszane z paneli z wełny mineralnej na podkonstrukcji z profili metalowych. Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada obmiaru dla podanej pozycji.

II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (<https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>).

Wójt Gminy Miloradz

/-/ Arkadiusz Skorek

(podpis kierownika zamawiającego)