

Gmina Winnica

ul. Pułtуска 25, 06-120 Winnica

Regon 130378522, NIP 5681545340

e-mail sekretariat@gminawinnica.pl, http://gminawinnica.pl

tel. 23 691 40 92, 23 691 40 25

fax 23 691 40 25 wew. 25

Winnica, 9 grudnia 2022 r.

IS.271.11.2022

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia badań oraz protokołów w związku z zapisem w STWIOR pkt 9.2.1 wskazującym na przeprowadzenie przez Wykonawcę badań dotyczących:
- badania wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający nie będzie wymagał przedstawienia wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu.

Pytanie nr 2:

W związku z zapisem w zał. nr 4 do SWZ, Wzór umowy par. 3 pkt. 7 brzmiący:

„Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy zapewni we własnym zakresie:

- bezpłatną obsługę serwisową oczyszczalni w okresie trwania gwarancji i rękojmi, w tym bezpłatne przeglądy oczyszczalni co najmniej raz w ciągu roku w terminie do dnia 15 maja każdego roku liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Oryginały protokołów z przeprowadzonych przeglądów technicznych Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia przeglądu. Bezpłatna obsługa oczyszczalni ma być tak prowadzona, aby w okresie gwarancji i rękojmi był zachowany osiągnięty efekt ekologiczny. Zwracamy się z zapytaniem o wskazanie dokładnie przez Zamawiającego jakie czynności obsługi serwisowej są przewidziane do wykonywania przez Wykonawcę w czasie trwania gwarancji i rękojmi. Czy w tym zakresie Zamawiający przewiduje wywóz osadu?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Serwis należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta oraz DTR przez profesjonalne autoryzowane przez producenta oczyszczalni ekipy serwisowe. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie producenta oczyszczalni ścieków o uzyskaniu niezbędnej wiedzy i uprawnieniach do wykonywania przeglądów serwisowych, gwarancyjnych, kontroli technicznych i napraw. Wykonawca zobligowany jest w szczególności do:

- czyszczenia wszystkich filtrów zainstalowanych w oczyszczalni w tym filtra powietrza w dmuchawie,
- kontroli oraz regulacji ustawień parametrów pracy oczyszczalni,
- kontroli poziomu osadów w osadniku,
- kontroli drożności systemu rozsączającego oczyszczone ścieki,
- sprawdzenia działania: części mechanicznych, elektronicznych i innych, takich jak dyfuzory, podnośniki cieczy, szafa sterująca, zawory i urządzenia alarmowe,
- wykonania wszelkich innych czynności gwarancyjno-serwisowych wymaganych przez producenta oferowanych oczyszczalni ścieków.

Fakt przeprowadzenia serwisu należy udokumentować w książkach eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W zakres wykonywanego serwisu nie wlicza się kosztu wywozu osadów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest konieczna zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.