

ZNS.9022.3.5.2024.ZB

MZOSiP w Giżycku

Wpł. 2024 -03- 1 3

Giżycko, dnia 11.03.2024 r.

odpis

**Miejski Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko**

W nawiązaniu do wniosku z dnia 04.03.2024 r. dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie przedłożonego projektu „koncepcji” remontu przebieralni dziewcząt i chłopców, WC oraz pomieszczenia z prysznicami przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku wyraża pozytywną opinię

z zastrzeżeniem:

- zapewnić wentylację w pomieszczeniach ustępów w ilości nie mniejszej niż 50 m³ na godzinę na 1 miskę ustępową,
- zapewnić wentylację w pomieszczeniach z natryskami nie mniejszą niż pięciokrotną w ciągu godziny,

oraz informuje, iż:

- przedłożona dokumentacja nie spełnia wymagań dla projektu zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) § 20 ust. 1,
- przedłożona koncepcja remontu przebieralni dziewcząt i chłopców, WC oraz pomieszczenia z prysznicami przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku, spełni wymagania higieniczno- sanitarne, pod warunkiem pełnego wyposażenia pomieszczeń zgodnie z przedłożonymi założeniami.
- po przeprowadzeniu remontu i wyposażeniu pomieszczeń należy, należy przed użytkowaniem zgłosić do komisyjnej kontroli w celu stwierdzenia spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych.

Remont w istniejących pomieszczeniach przebieralni dziewcząt i chłopców, WC oraz pomieszczenia z prysznicami przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku przewiduje wydzielenie: szatni chłopców, umywalni z dwoma umywalkami i dwoma wydzielonymi kabinami prysznicowymi, 2 kabinami ustępowymi połączonymi ze sobą i wydzielone do pełnej wysokości od umywalni i szatni dziewcząt umywalni z dwoma umywalkami i dwoma wydzielonymi kabinami prysznicowymi, 2 kabinami ustępowymi połączonymi ze sobą i wydzielone do pełnej wysokości od umywalni. Wysokość pomieszczeń szatni 3,7 m, w kabinach ustępowych 2,5 m. W pomieszczeniach WC, umywalni z prysznicami ściany łatwo zmywalne do wysokości 2.00 m. Posadzki w pomieszczeniach gładkie, łatwo zmywalne, nie śliskie. W szatni ściany malowane farbami lateksowymi zmywalnymi. Oświetlenie naturalne i sztuczne pomieszczeń. Wszystkie punkty wodne posiadają ciepłą i zimną wodę bieżącą.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Giżycku
Joanna Suchońska
mgr inż. higieny i epidemiologii