



**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice  
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 20.11.2024r.

Znak: ZP.26.2.56.2024.1

**Informacja o wpłynięciu pytania do zapytania ofertowego  
pn. „Awaryjny zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do pomieszczenia  
agregatorowni ZZOZ na ul Szpitalnej w Wadowicach”**

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, przekazuje zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści zapytania ofertowego pn „Awaryjny zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do pomieszczenia agregatorowni ZZOZ na ul Szpitalnej w Wadowicach” i udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Z uwagi na fakt że w pełni wszystkie wymogi spełnia tylko jeden model agregatu dostępny na rynku proszę o informacje czy Zamawiający w celu zwiększenia możliwości zaofertowania innych nie gorszych rozwiązań dopuszcza agregat który:

- będzie posiadał silnik 6 cylindrowy
- będzie szerokości nie większej niż 1600mm
- będzie ważył nie więcej niż 3400 kg
- będzie koloru innego niż RAL1028

Myślę że parametry te są na tyle mało znaczące że zgoda na ich zmianę nie wpłynie na funkcje którą ma spełniać agregat a w przypadku większej ilości ofert na zaoszczędzenie pieniędzy i spożytkowanie ich na inne cele.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy Zapytania ofertowego bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice> do dnia **22.11.2024r. godz. 10:00**. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 22.11.2024r. godz. 10:30**.

Proszę o **niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma**.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach  
ds. Infrastruktury i Logistyki*

**mgr inż. Tomasz Matera**

**Otrzymują:**  
<https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>  
1 x Wykonawcy (e-mail)  
1 x a/a.