

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotulach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuly
H11

Szamotuly, 2019-12-12

Starosta Powiatu Szamotulskiego
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuly

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ 704/2019

dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu

Sposób przeprowadzenia narady: **tradycyjna forma spotkań
zainteresowanych podmiotów**

Termin i miejsce przeprowadzenia narady: **2019-12-12,
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Szamotulach, u. Wojska Polskiego 4**

Oznaczenie kancelaryjne: **GK.6630.704.2019**

Opis przedmiotu narady: **ks- Sieć, Przyłącza
Chojno, dz. 84/3, 1049, 1050, 1051, 1052,
1282, 74/1, 1054, 1055, 1056, 84/5, 1057, 1058,
1060, 1061, 1062, 1072, 1063, 1071, 1064, 1078,
1066, 1067, 84/12, 84/13, 1068, 1077, 1076, 1079,
1084, 1070, 1273, 1272, 1052, 1275, 1274, 1277,
1279, 1281, 1284, 1282, 1283, 74/3, 74/8, 74/12,
74/13, 74/16, 74/1, 74/17, 74/21**

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Inwestor:

**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.
64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 3**

Projektant:

Justyna Markowicz

**Za zgodność
z oryginałem**

PROJEKTANT

mgr inż. Justyna Markowicz
upr. bud. do projektowania i kierowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. upr. WKP/1125/POOS/07
Nr ewid. upr. WKP/1120/OWOS/10

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Małgorzata Brych, Specjalista

Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

Lp.	Nazwa podmiotu	Przedstawiciel
1.	ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD PIŁA	Tomasz Kaszkowiak
2.	Gmina Wronki	Arkadiusz Sakowski
3.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach	Tomasz Michalak

4.	PRZEWODNICZĄCA NARADY KOORDYNACYJNEJ	Małgorzata Brych
----	---	------------------

Stanowiska uczestników narady:

1. Tomasz Kaszkowiak / ENEA OPERATOR Sp. z o.o. RD PIŁA

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO KIEROWNIKA POGOTOWIA ENERGETYCZNEGO, KTÓRY POINFORMUJE O AKTUALNEJ SYTUACJI W ZAKRESIE EKSPLOATOWANYCH PRZEZ ENEA OPERATOR URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH I POMOŻE NA MIEJSCU W ICH ZIDENTYFIKOWANIU. W CELU USTALENIA DOKŁADNEJ TRASY PRZEBIEGU KABLI NALEŻY DOKONAĆ PRÓBNYCH PRZEKOPÓW.
- PRZY SKRZYŻOWANIACH I ZBLIŻENIACH Z URZĄDZENIAMI ENEA OPERATOR SP. Z O.O. RD PIŁA ZACHOWAĆ DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI WZAJEMNE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.
- STOSOWAĆ WYKOPY RĘCZNE
- W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI ZASTOSOWAĆ RURY OCHRONNE PCV
- PRZED ZASYPANIEM WSZYSTKIE SKRZYŻOWANIA ZGŁOSIĆ DO ODBIORU TECHNICZNEGO KIEROWNIKA POGOTOWIA ENERGETYCZNEGO
- PODCZAS PRAC PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ
- PODCZAS PRAC W POBLIŻU LINII NAPOWIETRZNYCH SN 15 KV I NN-0,4 KV ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY UZIEMIENIACH SŁUPÓW, A POWSTAŁE EWENTUALNE USZKODZENIA ZGŁOSIĆ KIEROWNIKOWI POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO
- WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I WIEDZĄ TECHNICZNĄ

2. Arkadiusz Sakowski / Gmina Wronki

- WYSTĄPIĆ DO GMINY WRONKI O WYDANIE WARUNKÓW NA UMIESZCZENIE SIECI W PASIE DROGI GMINNEJ

3. Tomasz Michalak / Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach

- ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ WYKONUJĄC ROBOTY W POBLIŻU ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ / KANALIZACYJNEJ I PRZESTRZEGAĆ NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI UŁOŻENIA NOWEJ SIECI

**Za zgodność
z oryginałem**

PROJEKTANT

mgr inż. Justyna Markowicz
upr. bud. do projektowania i kierowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. upr. WKP/0125/POOS/07
Nr ewid. upr. WKP/0120/OWOS/10

Strona 2 z 3

4. Małgorzata Brych / PRZEWODNICZĄCA NARADY KOORDYNACYJNEJ

- prace ziemne wykonać z należytą ostrożnością i pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego
- przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem ww. uwag oraz informacji dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy

Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1.

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej umieszczone zostały na oryginale protokołu.

Z up. STAROSTY

Małgorzata Brych
SPECJALISTA

**Za zgodność
z oryginałem**

PROJEKTANT
mgr inż. Justyna Markowicz
upr. bud. do projektowania i kierowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. upr. WKP/0125/POOS/07
Nr ewid. upr. WKP/0120/OWOS/10