



GMINA CZYZEW

18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86-275 50 36
NIP 7221590541 REGON 450670166



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Czyżew 20.09.2021 r.

RG.271.12-3.2021

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do treści art. 275 ust. 1 ustawy PZP, na roboty budowlane pn. : „**Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem**”

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP pod nr 2021/BZP 00172625/01 z dnia 2021-09-07

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129), informuje że w ww. postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Zapytanie 1

Prosimy o dopuszczenie sztucznych traw o wadze całkowitej min. 2 550 g/m². Informujemy, że producenci sztucznych traw jako podkład w sztucznych trawach używają podkładów lateksowych bądź nowszych, używanych w modelach sztucznych traw premium podkładów poliuretanowych. Podkład poliuretanowy w porównaniu do lateksowego cechują się: a. większą elastycznością, b. większą wytrzymałością zakotwiczenia pęczka trawy co jest bardzo istotną cechą, c. większą wytrzymałością na zmienne cykle zamrażania i rozmrażania sztucznej trawy (nie pęka, nie kruszy się), co oczywiście przekłada się na dłużą żywotność sztucznej trawy d. wykonany jest z użyciem bardziej ekologicznych materiałów. Równocześnie informujemy, że podkład poliuretanowy w stosunku do pokładu lateksowego jest lżejszy o ok 10%. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wagi całkowitej sztucznej trawy na poziomie min 2550 g/m² dla sztucznych traw z podkładem poliuretanowym. Pozwoli to na zaoferowanie Zamawiającemu lepszych, nowszych modeli sztucznych traw.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie i podtrzymuje wcześniejsze zapisy.

Zapytanie 2

Prosimy o dopuszczenie sztucznych traw wysokości włókna min. 40 mm Wnosimy o dopuszczenie sztucznych trawy o wysokości włókna min 40 mm na shock padzie zgodnie

z raportem z badań przeprowadzonym przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM + mata amortyzująca). Zmiana ta w żadnym stopniu nie wpływa na jakość oferowanej sztucznej trawy, a jedynie rozszerza grono oferentów co może przełożyć się na bardziej atrakcyjne ceny oferenta.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie i podtrzymuje wcześniejsze zapisy.

BURMISTRZ

Anna Bogucka