

## Maciej Wojtkowiak

---

**Od:** Marek Bączyk [marek.baczuk@aquanet-retencja.pl] w imieniu Mikołaj Wyskok [mikolaj.wyskok@aquanet-retencja.pl]  
**Wysłano:** 13 października 2021 10:31  
**Do:** sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl; m.wojtковиak@hydroprojekt.poznan.pl  
**Temat:** Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacji deszczowej dla lokalizacji 28 Czerwca 1956 Fort IXa Witzleben w Poznaniu.  
**Załączniki:** III\_Rys\_2.pdf; AQ-RODO-54.pdf

Numer sprawy: WO/811-KD/27/2021

Inwestor:  
Miasto Poznań  
Plac Kolegiacki 17  
6-841 Poznań  
Wnioskodawca:  
Hydro Projekt Sp z o.o.  
ul. Grunwaldzka 21  
60-783 Poznań

W nawiązaniu do zlecenia uzgodnienia dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji deszczowej dla Fortu IXa Witzleben przy ul. 28 Czerwca 1956 w Poznaniu, na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie uzgadniania pomiędzy Aquanet S. A. a Aquanet Retencja Sp. z o.o. informujemy, że uzgadniamy projekt pod numerem WO/811-KD/27/2021, z następującymi

uwagami:

uzgodnieniu podlega punkt włączenia do sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm z rur betonowych poprzez istniejącą studnię o rzędnej dna 68,66 m n.p.m., za pomocą szczelnego połączenia systemowego IN SITU oraz rzędnej dna kanału włączającego 70,10 m n.p.m. Przyłączy stanowić będzie odcinek kanalizacji deszczowej o długości 12,0 m wykonany z rur PVC-U 160x4,7 mm litych SN8.

uzgodnieniu podlega urządzenie ograniczające odpływ - zestaw 2 pomp FZV.1.S3.1.2100.4 produkcji Hydro-Vacuum S. A. o maksymalnej wydajności 4,0 dm<sup>3</sup>/s, pracujących w trybie praca + rezerwa, zabezpieczony przed równoczesną pracą obu pomp za pomocą urządzenia zabezpieczającego UZS.7. pozytywnie opiniujemy system retencjonowania wód opadowych i roztopowych, który składał się będzie z wykorzystania rurociągu odpływowego z foru o objętości 23,75 m<sup>3</sup> oraz studni z zainstalowanymi pompami o objętości 1,18 m<sup>3</sup>.

w sprawie realizacji i odbioru przyłącza kanalizacji deszczowej oraz urządzeń ograniczających odpływ wód opadowych i roztopowych należy skontaktować się z Gestorem kanalizacji deszczowej tj. Aquanet S. A.

Informujemy, że :

uzgodnienie jest ważne tylko i wyłącznie z planem zagospodarowania terenu z terminem opracowania 08. 2021r.

uzgodnienie Aquanet S. A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Uzgodnienie dokumentacji dotyczy:

- zgodności dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi,
- zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Aquanet S. A. zawartymi

w opracowaniu Aquanet SA "Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne. Aquanet SA 2020 wraz z załącznikami do ww. opracowania.

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu.
2. Obowiązek Informacyjny RODO.

(See attached file: III\_Rys\_2.pdf) (See attached file: AQ-RODO-54.pdf)

Dokument zatwierdził:

Marek Bączyk  
Specjalista ds. Planowania Systemów  
Kanalizacji Deszczowej

Sprawę prowadził:

Mikołaj Wyskok  
Specjalista ds. Planowania i Rozwoju Majątku tel. kom. : 885 974 475  
e-mail: [mikolaj.wyskok@aquanet-retencja.pl](mailto:mikolaj.wyskok@aquanet-retencja.pl)

=====

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr  
0000234819 NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitał zakładowy: 1 121 290 222 zł (w  
całości opłacony) [www.aquanet.pl](http://www.aquanet.pl)

UWAGA: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata  
korespondencji e-mail i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Aquanet S.A.

Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, prosimy  
niezwłocznie powiadomić o powyższym nadawcę i usunąć przesyłkę ze swojego systemu wraz ze  
wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne wykorzystanie  
przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.

=====