

Znak sprawy: TT/ZP-02/2024

Stargard, 16.02.2022 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Śniadeckiego 5 w Stargardzie”.

### Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### Pytanie 1

Prosimy o opis i technologię wykonania (najlepiej wraz z rysunkiem): jak odsunąć balustrady balkonowe od krawędzi balkonu?

#### Odpowiedź:

Stopki balustrad należy przedłużyć tak, aby znajdowały się min. 5 cm od krawędzi płyty balkonowej i min. 1 cm od obróbki blacharskiej krawędzi balkonu.

#### Pytanie 2

Zapytanie dotyczące płytek:

Czy materiał zapewnia zamawiający? A jeśli nie, to jaki rodzaj płytek jest przewidziany w dokumentacji?

#### Odpowiedź:

Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.

Zamawiający wymaga płytek gresowych o następujących parametrach:

- wymiary: 60 cm x 60 cm o grubości min. 1 cm,
- mrozoodporne,
- odporność na ścieranie PEI 3.

Udzielone wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.