



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wąbrzeźno, 02.09.2024 r.

WI.ZP.271.15.2024

**Zamawiający:**  
**Gmina Ryńsk**  
**ul. Mickiewicza 21**  
**87-200 Wąbrzeźno**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Jaworzu**

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) przekazuję treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

#### **1. Treść zapytania**

Na planie zagospodarowania terenu i w opisie wykazane są dwie studnie fi 1200 a w przedmiarze robót nie występują - czy uwzględnić je w kosztorysie przetargowym i kosztach przetargu?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający potwierdza, że w kosztorysie przetargowym i kosztach przetargu należy uwzględnić montaż dwóch nowych studni betonowych dN 1.200 wraz z przewodem rurowym PVC 300 Sn 8 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zamawiający jednocześnie informuje, że załączony przedmiar należy traktować jako dokument pomocniczy.

*Wójt Gminy Ryńsk*  
*/-/*  
*Władysław Łukasik*