BUDYNEK GOSPODARCZO GARAZOWY

BRAMA GARAZOWA

ZADASZENIE

KLATKA SCHODOWA komunikacyjna **K6**
bieg 115 cm
spocznik 114 cm
wys. stopnia 15-16 cm

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K5**
bieg 115-118 cm
spocznik 102-170 cm
wys. stopnia 15-16 cm

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K1**
bieg 115-118 cm
spocznik 95-180 cm
wys. stopnia 15-16 cm

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K2**
bieg 115-118 cm
spocznik 145-180 cm
wys. stopnia 15-16 cm

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K3**
bieg 115-118 cm
spocznik 105-136
75 cm na II piętrze
wys. stopnia 15-16 cm

KLATKA SCHODOWA **K4**
bieg - 186 cm
spocznik - 188 cm
wys. stopnia - 15-16 cm

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

strefa pożarowa archiwum 49 m2

strefa pożarowa archiwum 282 m2

L=20 m

L=25 m (odstępstwo)

L=37 m (odstępstwo)

LUKSFERY DO USUNIĘCIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW, POW.: 1x (40/900)

LUKSFERY DO USUNIĘCIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW, POW.: 2x (26x 116)

LUKSFERY DO USUNIĘCIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW, na całej wysokości

wykonanie otworu i montaż zespołu nawiewnego o wym 160x 62 cm h od posadzki 18 cm

ORŁADZINA Z PŁYTY PALNEJ DO USUNIĘCIA

PODWIESZANE ŚCIANY DO EI120

DRZWI PRZESUWNE DO USUNIĘCIA

Zawór gazu

Sala konsumpcyjna do 50 osób

Archiwum

strefa A2
strefa STP 1
strefa A
strefa A1
strefa STP 1
C
D
strefa STP4
B
strefa STP 1
strefa STP5

RZUT NISKIEGO PARTERU
skala 1:100

ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (REI) 60

ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120

OZNACZENIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY JEDNYM KIERUNKU

DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY DWÓCH KIERUNKACH

(1) LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU

BO ELEMENT BEZ WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ)

Sm DRZWI DYMOSZCZELNE

ISTNIEJĄCY WYMIAR OTWORU

LINIA PRZERYWANA- elementy do usunięcia

LINIA CZERWONA - elementy projektowane

sufity podwieszane do wymiany

hydrant istniejący H25- likwidowany

hydrant istniejący H25- bez zmian

hydrant istniejący H25- projektowany z wężem półsztywnym 30m

H52 hydrant istniejący H52- projektowany z wężem płaskosskładanym 20m

sprawdzenie zasięgu węża hydrantowego

INWESTOR:
OTBS Sp. z o.o. w Ostrołęce

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o.
Z SIEDZIBĄ PRZY UL.PROSTEJ 7,
07-410 OSTROŁĘKA
NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434

OBIEKT:
Projekt budowlany przebudowy i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego

PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
mgr inż. arch. A.Chwalibóg
upr. bud. Nr 166/76

SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
mgr inż. arch. K.A. Dąbrowska
upr. bud. Nr 34/PDOK/2021

ADRES INWESTYCJI:
działka nr: 50097/5, 50097/13, oraz część działek 50097/4, 50097/9, 50097/10, 50097/11, 50097/20, 50097/15 i 50099/2

OPRACOWANIE :
mgr inż. arch. wn. B.Zawistowska

ETAPUM:	DATA:	SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	RYS. NR:
PB	07.09.2021 BRANŻA	1:100	RZUT NISKIEGO PARTERU	

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI