



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła 05.02.2020 roku

NZP.II- 240/11/20/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego na „**dostawę i montaż komory mroźniczej**” III

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Pytanie

W opisie przedmiotu zamówienia mowa jest o tym, że Zamawiający posiada agregat chłodniczy. Pytanie: czy Zamawiający posiada również parownik i jaka jest lub będzie (przewidywana) odległość między parownikiem a agregatem (długość instalacji chłodniczej)?

Odpowiedź: Posiadamy parownik, a odległość to 7 metrów.