RZUT PARTERU
Skala: 1 : 100



Zestawienie przegród

Pi1 Istniejąca podłoga na gruncie-piwnica

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Posadzka cementowa	
2	Istniejące warstwy posadzki	

Pi2 Istniejąca podłoga na gruncie-piwnica

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Nowoprojektowane płytki gresowe	2
2	Istniejące warstwy posadzki	
3	Tynk cementowo - wapienny	

Pi3 Istniejący strop nad parterem-CERAM

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Proj. wełna mineralna	25
2	Proj. folia paroizolacyjna	
5	istn. strop gęstożebrowy typu CERAM	22
6	Proj. tynk cementowo - wapienny	1,5

Pi4 Istniejący strop nad parterem-DZ - 3

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
2	proj. wełna mineralna	25
4	Proj. folia paroizolacyjna	
5	istn. strop gęstożebrowy typu DZ-3	23
6	Proj. tynk cementowo - wapienny	1,5

P1 Podłoga na gruncie

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Terakota/gres/ wykładzina kauczukowa	2
2	Wylewka cem. zbrojona p. skurczowo siatką z prętów φ 4,5; o oczkach 10x10 cm	8
3	Folia PE	
4	Styropian EPS 100-038	15
5	2 x Papa termozgrzewalna	
6	Płyta żelbetowa	15
7	Piasek zagęszczony warstwami	30
8	Grunt rodzimy nośny	

P2 Podłoga na gruncie

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Syntetyczna wykładzina sportowa	0,5
2	Płyty OSB ułożone poprzecznie	1
3	Płyty OSB	1
4	Folia PE	
5	Ślepa podłoga z desek	1,9
6	Legary górne	2,5
7	Legary dolne	1,9
8	Kliny poziomujące	2
9	Folia PE	
10	Płyta żelbetowa	15cm
11	Folia PE	
12	Styropian EPS 100-038	15
13	Folia PE 0,2 mm	
14	Beton podkładowy C7,5/10 (B10)	10
15	Piasek zagęszczony warstwami	30cm
16	Grunt rodzimy nośny	

P3 Strop międzykondygnacyjny

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Terakota/gres wykładzina PCV	2
2	Wylewka cem. zbrojona p. skurczowo siatką z prętów φ 4,5; o oczkach 10x10 cm	5
3	Folia PE 0,2 mm	
4	Styropian EPS 100-038	3
5	Folia paroizolacyjna	
6	Strop żelbetowy	20
7	Tynk cementowo - wapienny	1,5

P4 Strop nad parterem nowy

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Wełna mineralna	25
2	Folia paroizolacyjna	
3	Strop żelbetowy	20
4	Tynk cementowo - wapienny	1,5

D1 Stropodach

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	2x papa termozgrzewalna	2
2	Wylewka cem. zbrojona p. skurczowo siatką z prętów φ 4,5; o oczkach 10x10 cm	5
3	Folia PE	
4	Płyta do dachów płaskich z wełny skalnej, λ=0,04 W/ m*K; warstwa spadkowa	0÷42,3
5	Płyta do dachów płaskich z wełny skalnej, λ=0,04 W/ m*K	25
6	Folia paroizolacyjna	
7	Strop żelbetowy	20
8	Sufit podwieszany	45

D2 Stropodach

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	2x papa termozgrzewalna	2
2	2 x płyta do dachów płaskich z wełny skalnej, λ=0,04 W/ m*K	26
3	Folia paroizolacyjna	
4	Blacha trapezowa	13
5	Płatwie stalowe 10x20 cm	10
6	Wiązary kratowe stalowe	
7	Sufit podwieszany dźwiękochłonny	

D3 Dach

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Blacha tytanowo-cynkowa płaska na rąbek stojący podwójny	
2	Deskowanie	2
3	Łaty / przestrzeń wentylacyjna	4
4	Membrana paroprzepuszczalna	
5	Konstrukcja drewniana dachu	

D4 Daszeka nad wejściem

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
2	Blacha tytanowo-cynkowa płaska na rąbek stojący podwójny	
2	Deskowanie	2
3	Membrana paroprzepuszczalna	
2	Łaty ze spadkiem 5% / przestrzeń wentylacyjna	3,6-13 cm
5	Folia PE	
6	Płyta żelbetowa	10
7	Tynk cienkowarstwowy silikatowy na siatce z włókna szklanego	2

Sn1 Ściana nowa zew.

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Tynk cienkowarstwowy silikatowy	1,5
2	Zaprawa zbrojąca na siatce z włókna szklanego	0,5
3	Styropian fasadowy EPS 70, λ=0,041	20
4	Bloczek wapienno - piaskowy	24
5	Tynk cementowo - wapienny	1,5

Sn1a Ściana nowa zew.

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Tynk cienkowarstwowy silikatowy	1,5
2	Podkład tynkarski	-
3	Zaprawa zbrojąca na siatce z włókna szklanego	0,5
4	Termoizolacja - płyta fasadowa z wełny mineralnej na zaprawie klejącej z łącznikami mechanicznymi, λ=0,041	20
5	Bloczek wapienno - piaskowy	24
6	Tynk cementowo - wapienny	1,5

Sn2 Ściana nowa wew. nośna

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Tynk cementowo - wapienny	1,5
2	Bloczek wapienno piaskowy	24
3	Tynk cementowo - wapienny	1,5

Sn2a Ściana nowa wew. nośna

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Bloczek wapienno piaskowy	24
2	Tynk cementowo - wapienny	1,5

Sn3 Ściana nowa wewnętrzna działowa

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Tynk cementowo - wapienny	1,5
2	Bloczek wapienno piaskowy	12
3	Tynk cementowo - wapienny	1,5

Sn4 Ściana nowa wewnętrzna działowa

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Tynk cementowo - wapienny	1,5
2	Bloczek wapienno piaskowy	6
3	Tynk cementowo - wapienny	1,5

Sn5 Ściana cokołowa nowa zew.

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Tynk mozaikowy	1.5
2	Zaprawa zbrojąca na siatce z włókna szklanego	0.5
3	Styropian EPS 100-037	15
4	Papa termozgrzewalna	
5	Bloczek betonowy min. 15 MPa na zaprawie cementowej	24

Sn6 Ściana fundamentowa nowa wew.

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Bloczek betonowy	24

Si1 Ściana istniejąca zewnętrzna

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Projektowny tynk cienkowarstwowy silikatowy	1,5
2	Projektowana zaprawa zbrojąca na siatce z włókna szklanego	0,5
3	Projektowany styropian fasadowy EPS 70, λ=0,041	20
4	Ściany istniejące z tynkiem	43-47

Si2 Ściana isniejąca wew.

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Ściany istniejące z tynkiem	30-47

Si3 Ściana isniejąca wew.

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Ściany istniejące z tynkiem	9-20

Si4 Ściana istniejąca - piwnica/cokół

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Projektowany styropian EPS 100-037	15
2	Projektowana papa termozgrzewalna	
3	Ściany istniejące z tynkiem	43-47

Sz1 Zamurowania otworów

Lp.	Materiał	Gr. [cm]
1	Tynk cementowo - wapienny	1,5
2	Zamurowanie z cegły pełnej 15MPa na zaprawie cem.wap. M5	
3	Tynk cementowo - wapienny	1,5

Zestawienie powierzchni

Oznaczenie pomieszczenia	NAZWA	POW.
CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA - ROZBUDOWYWANA		
Parter		
I.0.1	Wiatrołap	6.77 m^2
I.0.2	Szatnia przedszkolaków	26.41 m^2
I.0.3	Zaplecze	15.50 m^2
I.0.4	Toaleta	9.80 m^2
I.0.5	Sala przedszkolna	62.69 m^2
I.0.6	Zaplecze	12.90 m^2
I.0.7	Sala grupy "0"	61.19 m^2
I.0.8	Toaleta	10.05 m^2
I.0.9	Korytarz	30.08 m^2
I.0.10	Pom. socjalne dla obsługi	7.95 m^2
I.0.11	Umywalnia	3.99 m^2
I.0.12	WC	1.27 m^2
I.0.13	Świetlica strefa ciszy	21.92 m^2
I.0.14	Świetlica dla klas I-IV	36.99 m^2
I.0.15	Korytarz	169.34 m^2
I.0.16	Wydawanie posiłków	10.41 m^2
I.0.17	Zmywalnia	10.58 m^2
I.0.18	Stołówka	56.64 m^2
I.0.19	Pom. woźnej	7.19 m^2
I.0.20	Przedsionek	1.71 m^2
I.0.21	Wc damskie	1.51 m^2
I.0.22	Przedsionek	3.35 m^2
I.0.23	Wc męskie	1.59 m^2
I.0.24	Wc męskie	1.59 m^2
I.0.25	Wiatrołap	7.84 m^2
I.0.26	Korytarz	16.60 m^2
I.0.27	Szatnia klasy I	10.92 m^2
I.0.28	Szatnia klasy II	10.97 m^2
I.0.29	Szatnia klasy III	11.00 m^2
I.0.30	Szatnia klas IV-VIII	24.28 m^2
I.0.31	Wiatrołap	1.70 m^2
I.0.32	Zejście kontrolne	2.37 m^2
I.0.33	Kotłownia	23.42 m^2
I.0.34	Sekretariat	25.94 m^2
I.0.35	Pom. dyrektora	38.58 m^2
I.0.36	Wc męskie	1.42 m^2
I.0.37	Wc męskie	1.40 m^2
I.0.38	Przedsionek	4.41 m^2
I.0.39	WC dla niepełnosprawnych i damskie	5.65 m^2
		757.93 m^2
CZĘŚĆ NOWOPROJEKTOWANA		
Parter		
K.0.1	Klatka schodowa	18.82 m^2
K.0.2	Klatka schodowa	18.82 m^2
N.0.1	Gabinet pedagoga	22.46 m^2
N.0.2	Gaginet psychologa	22.46 m^2
N.0.3	Zaplecze	5.45 m^2
N.0.4	Pom. porządkowe	5.45 m^2
N.0.5	Biblioteka + centrum multimedialne	72.69 m^2
N.0.6	Zaplecze	5.45 m^2
N.0.7	Zaplecze	5.45 m^2
N.0.8	Sala terapeutyczna	27.13 m^2
N.0.9	Schowek	1.43 m^2
N.0.10	WC dziewcząt (kl. I-IV)	9.10 m^2
N.0.11	Przedsionek	8.02 m^2
N.0.12	WC chłopców (kl. I-IV)	11.57 m^2
N.0.13	Przedsionek	5.61 m^2
N.0.14	Korytarz	59.35 m^2
N.0.15	WC	1.63 m^2
N.0.16	Umywalnia	5.51 m^2
N.0.17	Szatnia (naucz. w-f)	10.33 m^2
N.0.18	Sala gimnastyczna	484.65 m^2
N.0.19	Szatnia	18.24 m^2
N.0.20	Umywalnia	10.30 m^2
N.0.21	WC	1.36 m^2
N.0.22	Szatnia	18.24 m^2
N.0.23	Umywalnia	10.30 m^2
N.0.24	WC	1.36 m^2
N.0.25	Zaplecze sali gimnastycznej	33.52 m^2
N.0.26	Korytarz	11.58 m^2
N.0.27	Sala gimnastyki korekcyjnej,rytmiki i zabawy	47.58 m^2
N.0.28	Klasa IV	47.58 m^2
N.0.29	Zaplecze	5.66 m^2
N.0.30	Zaplecze	5.66 m^2
N.0.31	Klasa III	47.58 m^2
N.0.32	Klasa II	47.58 m^2
N.0.33	Zaplecze	5.66 m^2
N.0.34	Zaplecze	5.66 m^2
N.0.35	Klasa I	47.58 m^2
N.0.36	Korytarz	100.71 m^2
N.0.37	Wiatrołap	3.92 m^2
		1271.45 m^2
Pow. pomieszczeń		2029.38 m^2

LEGENDA

- Ściany istniejące
- Ściany nowoprojektowane
- Warstwa izolacji termicznej
- Ściany o odpowiedniej klasie odporności ogniowej
- Ściany do wyburzenia
- Gaśnica
- Hydrant wewnętrzny

z oznaczeniem strefy pożarowej ZLI/ZLII/ZLIII

SCHEMAT STREF POŻAROWYCH

PARTER

PIĘTRO



UWAGA!
- Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
- Wymiarowanie wewnętrzne w świetle ścian niewykończonych

UWAGA
1) W Etapie 1a należy wkonać zadasznie tymczasowe zgodnie ze stropodachem nad parterem (część nad pom. pomocniczymi sali gimnastycznej)
2) W Etapie 1b należy zdemontować tymczasowe zadaszenie i dokonać nadbudowy i wykonać docelowe pokrycie dachu. (część nad pom. pomocniczymi sali gimnastycznej)

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data:	09.08.2018r.	
ARCHITEKTURA	Skala: 1 : 100	Rys. nr: A3
Temat:	RZUT PARTERU	
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 193/6 i 192 wraz z instalacjami wew. wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kat. obiektu IX)	
Adres:	dz. o nr ewid. 193/6, 192, m. Strachocin, obręb ewid. Strachocin, gm. Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie,	
Projektant	Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin Upr.: 64/07/DOIA do projektowania bez ogr. w specj. architektonicznej
Projektant spr.	Architektura	mgr inż. arch. Kamila Steinke-Libera Upr.: 231/POOKK/iv/2017 do projektowaniaw spec. architektonicznej
Projektant	Konstrukcja	mgr inż. Marcin Bartoś Upr.: POM/0112/POOK/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej
Projektant spr.	Konstrukcja	mgr inż. Maciej Burgin Upr.: POM/0131/POOK/09 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej