




RZUT PIWNIC



LEGENDA

- PRZEWODY ZASILAJĄCE/POWRÓTNE INSTALACJI GRZEWICZEJ CO (GRZEJNIKI) [RURY STALOWE ZE SZWEM]
- PRZEWODY ZASILAJĄCE/POWRÓTNE INSTALACJI GRZEWICZEJ CT (CENTRALE WENTYLACYJNE) [RURY STALOWE ZE SZWEM]
- PRZEWODY ZASILAJĄCE/POWRÓTNE INSTALACJI GRZEWICZEJ CO W WARSZTACH PODŁOŻI I W BRUZZACH SCIENNYCH (GRZEJNIKI) [RURY WIELOWARSTWOWE PE-R7/AL/PE-R7]
- SAMOREGULUJĄCE KABLE GRZEWICZE ELEKTRYCZNE 20W/m
- ŚREDNICA NOMINALNA RURY Z TWORZYWA
- ŚREDNICA NOMINALNA RURY STALOWEJ
- RZĘDNA OSI RUROCIĄGI (OD POZIOMU 0,00)
- OZNACZENIE PIONÓW
- ETykieta pomieszczenia:
 - NR. POM. TEMP. PROJEKTOWANA
 - WYMAGANA MOC ODOBNIKOWA [W]
- GRZEJNIK STALOWY PŁYTKOWY ZAWOROWY Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM, WYPOSAŻONY WE WKŁADKE ZAWOROWĄ Z PRECYZYJNĄ NASTAWĄ WSTĘPNĄ WRAZ Z GŁÓWICĄ TERMOSTATYCZNĄ I ZESTAWEM PODŁĄCZENIOWYM
- GRZEJNIK STALOWY PŁYTKOWY HIGIENICZNY WRAZ Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM I GRZEJNIKOWYM ZAWOREM ODOBNIAJĄCYM
- GRZEJNIK STALOWY PŁYTKOWY Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM WRAZ Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM I GRZEJNIKOWYM ZAWOREM ODOBNIAJĄCYM
- GRZEJNIK DRABINKOWY ŁAZIENKOWY WYPOSAŻONY W ZAWÓR TERMOSTATYCZNY Z NASTAWĄ WSTĘPNĄ WRAZ Z GŁÓWICĄ TERMOSTATYCZNĄ I ZAWOREM POWROTNYM
- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
- OTWOROWANIE/BRUZZA SCienne
- PRZEJŚCIE P.PO2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ARCHITEGA
Architega Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 W-wa	
tel. 698684895, biuro@architega.com, www.architega.com	
ADRES	Dom Pomocy Społecznej ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski
INWESTOR	Dom Pomocy Społecznej ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Sławomir Wiśniewski NE UPR. MAZ/0205/PKOS/06
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dorota Traczyk NE UPR. MAZ/0423/PEB/16
NADZIAŁ	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU HYDROFOPNI NA BUDYNEK KOTŁOWNI Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT PIWNICY
FAZA	PROJ. TECHNICZNY ZE SZCZEG. PROJ. WYK.
BRANŻ	SANITARNA
DATA	02.2024
SKALA	1:100
NR. RYSUNKU	23-067-PT-15-CO-01
STRONA	