


RZUT PARTERU



LEGENDA

- PRZEWODY ZASILAJĄCE/POMIOTNE INSTALACJA GRZEWCEJ CO (GRZEJNIKI) [RURY STALOWE ZE SZWEM]
- PRZEWODY ZASILAJĄCE/POMIOTNE INSTALACJA GRZEWCEJ CT (CENTRALE WENTYLACYJNE) [RURY STALOWE ZE SZWEM]
- PRZEWODY ZASILAJĄCE/POMIOTNE INSTALACJA GRZEWCEJ CO W WARSZTACH PODEZI I W BRUZIACH SCIENNYCH (GRZEJNIKI) [RURY WIELOWARSTWOWE PE-RT/AL/PE-RT]
- SAMOREGULUJĄCE KABELE GRZEWCE ELEKTRYCZNE 20W/m

- Ø... - ŚREDNICA NOMINALNA RURY Z TWORZYWA
- DN... - ŚREDNICA NOMINALNA RURY STALOWEJ
- os +10,00 - RZĘDNA OSI RUROCIĄCY (OD POZIOMY 0,00)

- CoP - OZNACZENIE PIONÓW
- ETYKIETA POMIESZCZENIA:
 - NR. POM. TEMP. PROJEKTOWANA
 - WYMAGANA MOC ODOBNIKA [W]

- GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY Z PODCIEPIENIEM DOLNYM, WYPOSAŻONY WE WKŁADKE ZAWOROWĄ Z PRECYZYJNĄ NASTAWĄ WSTĘPNĄ WRAZ Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ I ZESTAWIEM PODCIEPIENIOWYM
- GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY HIGIENICZNY Z PODCIEPIENIEM BOCZNYM WRAZ Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM I GRZEJNIKOWYM ZAWOREM ODODAJĄCYM
- GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY Z PODCIEPIENIEM BOCZNYM WRAZ Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM I GRZEJNIKOWYM ZAWOREM ODODAJĄCYM
- GRZEJNIK DROBNYKOWY ŁAZIENKOWY WYPOSAŻONY W ZAWÓR TERMOSTATYCZNY Z NASTAWĄ WSTĘPNĄ WRAZ Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ I ZAWOREM POMIOTNYM
- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
- OTWOROWANE/BRUZI SCIENNE

- PRZESŁOPE P-02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ARCHITEGA
Architega Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-625 W-wa tel. 698684895, biuro@architega.com, www.architega.com	
ADRES	Dom Pomocy Społecznej ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski
INWESTOR	Dom Pomocy Społecznej ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Sławomir Wiśniewski NE LPR: MAZ/0205/PKOS/06
SPRACOWAŁ	mgr inż. Dorota Trzczyńska NE LPR: MAZ/0425/PKOS/16
NAZWA	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU HYDROFONU NA BUDYNEK KOTŁOWNI Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ
NAMNA RYSUNKU	INSTALACJA CENTRALNEGO GRZEWANIA RZUT PARTERU
FAZA	PROJ. TECHNICZNY ZE SZCZEG. PROJ. WYK.
BRANŻA	SANITARNA
DATA	02.2024
SKALA	1:100
NR. RYSUNKU	23-067-PT-15-CO-02
STRONA	