

Puck, dnia 16.10.2023 r.

**Wyjaśnienia nr 1 i zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków  
zamówienia (SWZ)  
oraz ogłoszenia o zamówieniu  
Przedłużenie terminu składania ofert**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ramach projektu „Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego” w podziale na 2 części”**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. – dalej: „ustawa PZP”), Zamawiający przekazuje treść pytań przekazanych przez Wykonawców do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami treści SWZ.

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający potwierdza, iż wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie jednego optymalizatora mocy do dwóch modułów?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie wyrazi zgody na zastosowanie jednego optymalizatora mocy na dwa moduły.

**Pytanie nr 3:**

W projekcie instalacji PV dla cz. 1 i cz. 2 zamówienia mowa jest o falowniku hybrydowym posiadającym możliwość podłączenia magazynu. Na rynku nie są dostępne falowniki hybrydowe o mocy, o której jest mowa w obu projektach. Obecne rozwiązania pozwalają na montaż dodatkowego falownika hybrydowego odpowiednio dopasowanego do mocy magazynu energii dopiero w momencie montażu magazynu. Wobec powyższego prosimy o wykreślenie zapisu o falowniku hybrydowym na rzecz zwykłego falownika.

Znak sprawy: ZP.271.8.2023.ACH

### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników zwykłych nie hybrydowych.

### **Pytanie nr 4:**

Wobec rozbieżności na temat kąta nachylenia między zapisami projektu a opisem przedmiotu zamówienia prosimy o dokładną informację na temat kątów nachylenia wszystkich dachów w obu częściach zamówienia.

### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Budynek szkoły przy ul Nowy świat 12 - spadek ok 4% , Sala gimnastyczna szkoły przy ul. Nowy Świat 12 - spadek ok 4% , Szkoła ul Przebendowskiego 27 - spadek ok 4%.

Mając na uwadze treść udzielonych odpowiedzi oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentów zamówienia i ogłoszenia, działając na podstawie art. 286 oraz 267 ust.2 pkt.6 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że:

Rozdział V SWZ ust. 5.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

5.1 Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: do **40 dni** od daty zawarcia umowy dla obu części zamówienia.

Rozdział XV ust. 15.2 i 15.3 SWZ otrzymują nowe brzmienie:

15.2 Termin składania ofert: **do dnia 20.10.2023 r. do godz. 10:00.**

15.3 Termin otwarcia ofert: **20.10.2023 r. o godz. 10:10**, z zastrzeżeniem art. 222 ustawy PZP.

Rozdział XVI ust.16.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

16.1 Wykonawca jest związany ofertą **30 dni** od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Termin związania ofertą upływa **dnia 18.11.2023 r.**, przy czym w przypadku, gdy zmianie ulegnie termin składania ofert, odpowiedniemu przesunięciu ulegnie termin związania ofertą.

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią jej integralną część.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 6 i 9 ustawy PZP, dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00434469/01 z dnia 09.10.2023 r., zamieszczając w

Znak sprawy: ZP.271.8.2023.ACH

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00445523/01 z dnia 16.10.2023 r.

Z up. Burmistrza Miasta Puck  
Zastępca Burmistrza

Z up. Burmistrza Miasta

  
Piotr Cichowski  
Z-ca BURMISTRZA

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00445523/01.

