

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Policach  
72-010 Police, ul. Kresowa 14  
tel./fax (091) 312-20-32; 424-12-22  
PS.ZNS.402-9/16

Police, 22 września 2016 r.

INBUD s.c.  
Biuro Projektów  
ul. H. Dąbrowskiego 1A  
70-100 Szczecin

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)

### *uzgadniam*

projekt budowlany budowy i przebudowy wodociągu w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz przebudowa rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej, gmina Kołbaskowo

### **z następującymi zastrzeżeniami:**

1. przed rozpoczęciem dostarczania odbiorcom wody należy uzyskać wyniki badań wody spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989);
2. zastosowane wyroby i materiały powinny posiadać aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów, potwierdzających bezpieczeństwo ich stosowania dla zdrowia ludzi;

### **Uzasadnienie:**

Opinię niniejszą wydano w oparciu o analizę projektu budowlanego budowy i przebudowy wodociągu w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz przebudowa rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej, gmina Kołbaskowo, opracowanego przez INBUD s.c. Biuro Projektów z siedzibą w Szczecinie przy ul. H. Dąbrowskiego 1A, opracowanie z maja 2016 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do istniejących budynków miejscowości Ustowo oraz przebudowa rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej służących do przesyłu ścieków z dwóch przepompowni zlokalizowanych w Ustowie.

Trasa projektowanego wodociągu przebiegać będzie od połączenia z istniejącym wodociągiem wychodzącym z ujęcia wody na działce nr 58 obręb Ustowo do połączenia z wodociągiem Ø 160 mm projektowanym na zlecenie gminy Kołbaskowo w ramach inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów wraz z przebudową rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej, gmina Kołbaskowo” na wysokości działki 162/3 obręb Ustowo. W miejscu połączenia z ww. inwestycją dodatkowo wykonany zostanie węzeł spinający projektowaną sieć z istniejącym wodociągiem biegnącym od Ustowa do Kurowa. Wodociąg został zaprojektowany również od węzła W16 w stronę północną i połączony z istniejącym wodociągiem biegnącym od strony Szczecina.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano 11 hydrantów p.poż. nadziemnych. Każdy hydrant zaprojektowano na odejściu i z odcieniem zasuwą. Mają zabezpieczać przed wypływem wody w przypadku złamania.

Zaprojektowano przebudowę dwóch oddzielnych rurociągów tłocznych, z czego pierwszy przebiegać będzie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3927Z do istniejącej przepompowni ścieków P38 zlokalizowanej na działce nr 102/1 obręb Ustowo do połączenia z rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej Ø 90 mm, na wysokości działki 162/3 obręb Ustowo. Przebudowa drugiego drugiego odcinka rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie od istniejącej przepompowni ścieków P39 zlokalizowanej na działce 81/2 obręb Ustowo do istniejącej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 3927Z na wysokości działki nr 82 obręb Ustowo poprzez studnię rozprężną i odcinek kanału grawitacyjnego.

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z uzgodnionym projektem winna zapewnić właściwe warunki sanitarne i zdrowotne w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

**P.O. PAŃSTWOWY**  
**Powiatowy Inspektor Sanitarny**  
**w Policach**  
*mgr inż. Henryka Ewa Buciak*

**Pouczenie:**

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

Na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy.

**Otrzymują:**

1. adresat
2. a/a



# SCHEMAT ŁĄCZENIA RYSUNKÓW:

RYS.1

RYS.2

## OZNACZENIA:

- Ø160mm PROJEKTOWANY WODOCIĄG
- Ø32mm PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
- PROJEKTOWANA ZASUWA NA WODOCIĄGU
- Hp1 PROJEKTOWANY HYDRANT P. POŻ. NADZIEMNY
- Ø90mm PROJEKTOWANY RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
- PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
- ISTNIEJĄCE SIECI DO LIKWIDACJI
- NIECZYNNE PRZYŁĄCZE WG INWENTARYZACJI
- GRANICA DZIAŁKI
- 205 LOKALIZACJA I NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO

UWAGA: KOLOREM CZARNYM PRZEDSTAWIONO UZBROJENIE ZAPROJEKTOWANE NA ZLECENIE GMINY KOŁBASKOWO W RAMACH INWESTYCJI: "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ USTOWO I KURÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ, GMINA KOŁBASKOWO".

	nazwa inwestora:	<b>GMINA KOŁBASKOWO</b> <b>72-001 KOŁBASKOWO 106</b>	
	adres inwestycji:	<b>GMINA KOŁBASKOWO: M. USTOWO</b>	

GŁÓWNY PROJEKTANT			
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94	
branza: SIECI WOD.-KAN.			
projektant:	mgr inż. MONIKA POTOMSKA	ZAP/0071/POOS/08	
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	282/Sz/83	

nazwa inwestycji:	
BUDOWA I PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI USTOWO WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ, GMINA KOŁBASKOWO	
nazwa opracowania:	
PROJEKT BUDOWLANY	
nazwa rysunku:	
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	

Biuro Projektów "INBUD" Rok założenia 1991 ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95	nr umowy / oprac:	skala:	rysunek nr:
	267/2015 / P-814/2016		
	stadium oprac:		
	PROJEKT BUDOWLANY	1:500	1
	data oprac:	MAJ 2016r.	

p.o. PAŃSTWOWY  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Policach  
mgr inż. Henryka Ewa Buciak

Uzgodnione na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015r  
poz. 1412) pod warunkiem uwzględnienia uwag  
zamieszczonych w postanowieniu opinii sanitarnej  
z dnia 09.09.2016r  
Nr: PS 2145.402-9/16