

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD:

DACH	
D1 – dach	cm
Blacha tytan cynk na rąbek stojący	0.08 cm
Mata strukturalna z folią wg zaleceń systemu	– cm
Deskowanie pełne szer <160 mm	2.4 cm
Krokwie co 80 cm wg PW konstrukcji	20 cm
Szczelina wentylacyjna w wysokości krokwi	4 cm
Membrana wysokoprzepuszczalna	– cm
Wełna mineralna pomiędzy krokwiami (λ=0.035)	18 cm
Wełna mineralna pod krokwiami (λ=0.035)	7 cm
Płyta drewnopochodna	2.2 cm
Paroizolacja	– cm
Ruszt	3 cm
Płyta GKF	3 cm

D2 – dach nad częścią istniejącą	cm
Blacha tytan cynk na rąbek stojący	0.08 cm
Mata strukturalna z folią wg zaleceń systemu	– cm
Deskowanie pełne szer <160 mm	2.4 cm
Krokwie zgodnie z PW konstrukcji	22 cm
Podkonstrukcja systemowa	3 cm
Płyta GKF gniotrnna 1.5 cm	3 cm

D3 – dach nad tarasem	cm
Blacha tytan cynk na rąbek stojący	0.08 cm
Mata strukturalna z folią wg zaleceń systemu	– cm
Deskowanie pełne szer <160 mm	2.4 cm
Krokwie zgodnie z PW konstrukcji	20 cm
Zastrzały drewniane	20 cm

D4 – dach -okap	cm
Blacha tytan cynk na rąbek stojący	0.08 cm
Mata strukturalna z folią wg zaleceń systemu	– cm
Deskowanie pełne szer <160 mm	2.4 cm
Krokwie zgodnie z PW konstrukcji	20 cm
Zastrzały drewniane	20 cm
Podkonstrukcja podbitki	– cm
Płyta cementowo zewnętrzna	1.25 cm
Tynk zewnętrzny	0.5 cm

D5 – dach nad częścią istniejącą i wiatą	cm
Blacha tytan cynk na rąbek stojący	0.08 cm
Mata strukturalna z folią wg zaleceń systemu	– cm
Deskowanie pełne szer <160 mm	2.4 cm
Krokwie zgodnie z PW konstrukcji	22 cm

POSADZKI	
P1	cm
cienkowarstowa posadzka mikrocementowa	0.3 cm
posadzka betonowa zbrojona C20/25 /ogrzewanie podłogowe	10.0 cm
folia PE 0.8	– cm
styrodur	12.0 cm
folia PE 0.8	15.0 cm
płyta posadzkowa	15.0 cm
grunt zasypowy – piasek zagęszczany mechanicznie	30.0 cm
grunt rodzimy	– cm

P2	cm
cienkowarstowa posadzka mikrocementowa	0.3 cm
posadzka betonowa zbrojona C20/25 /ogrzewanie podłogowe	10.0 cm
folia PE 0.8	– cm
styropian EPS 200	35.0 cm
folia PE 0.8	– cm
Folia paroizolacyjna	15.0 cm
Strop żelbetowy	25 cm
Pustka instalacyjna	18 cm
Płyta gk, sufit monolityczny na podkonstrukcji systemowej	3.0 cm

P3	cm
Deski modrzewiowe szer.140 mm	4 cm
tata co 40 cm	5 cm
Legar co 40 cm	8 cm
Podstawki z płytką ochronną	1–11 cm
Geowłóknina	4 cm
Papa nawierzchniowa	– cm
Papa podkładowa	– cm
płyta PIR	15 cm
Spadki	– cm
Strop żelbetowy	25 cm
Pustka instalacyjna	18 cm
Płyta gk, sufit monolityczny na podkonstrukcji systemowej	3.0 cm

P4	cm
Deski modrzewiowe szer.140 mm	4 cm
tata co 40 cm	5 cm
Legar co 40 cm	8 cm
Podstawki z płytką ochronną	1–11 cm
Geowłóknina	4 cm
Papa nawierzchniowa	– cm
Papa podkładowa	– cm
płyta PIR	15 cm
Spadki	9 cm
Strop żelbetowy	25 cm
Styropian XPS (λ=0.036) / płyta PIR	22/15 cm
Płyta cementowa na zewnątrz na podkonstrukcji	1.25 cm
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy	0.5 cm

P5	cm
podłoga podniesiona techniczna –płyty z płyt wiórowych	0.38 cm
Płyta PIR	10 cm
strop istniejący–Teriva 4,0/1	30 cm
podkonstrukcja systemowa	3 cm
Płyta gk wodoodporna, sufit monolityczny 1xgk	1.5 cm

P6	cm
posadzka mikrocementowa	0.3 cm
wylewka betonowa zbrojona	6.2 cm
folia PE 0.8	– cm
styropian EPS 100 0.030	5 cm
folia PE 0.8	– cm
Istniejący chudy beton	10.0 cm

Ps1	cm
cienkowarstwowa posadzka mikrocementowa	0.3 cm
wylewka betonowa	13 cm
płyta spocznika monolityczna	20 cm
pustka instalacyjna	70 cm
podkonstrukcja systemowa	3 cm
Płyta gk wodoodporna, sufit monolityczny	2.5 cm

Ps2	cm
cienkowarstowa posadzka mikrocementowa	0.3 cm
płyta spocznika monolityczna	25 cm
podkonstrukcja systemowa	3 cm
Płyta gk wodoodporna, sufit monolityczny	1.25 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
S21	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
wełna mineralna	17.0 cm
cegła silikatowa fugowana nietynkowana/żelbet–malowana	25.0 cm

S21a	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
płyta cementowa na podkonstrukcji systemowej	1.25 cm
wełna mineralna	17.0 cm
cegła silikatowa fugowana nietynkowana/żelbet–malowana	25.0 cm

S22	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
wełna mineralna	22.0 cm
cegła silikatowa fugowana nietynkowana/żelbet–malowana	25.0 cm

S22A	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
płyta z pianki PIR	12.0 cm
cegła silikatowa fugowana nietynkowana/żelbet–malowana	25.0 cm

S23	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
wełna mineralna	22.0 cm
cegła silikatowa	25.0 cm
pustka/wełna mineralna	17.0 cm
płyta gk wodoodporna	3.0 cm
klej	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.5 cm

S24	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
wełna mineralna	22.0 cm
cegła silikatowa	25.0 cm
klej	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.5 cm

S25 ściana zewnętrzna istniejąca	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
wełna mineralna	10.0 cm
istniejąca ściana z bloczków betkom	36.0 cm
tynk gipsowy wewnętrzny	1.50 cm

S26 ściana zewnętrzna istniejąca	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
wełna mineralna	10.0 cm
istniejąca ściana z bloczków betonu komórkowego	36.0 cm
płytki ceramiczne	1.50 cm

S27 ściana zewnętrzna istniejąca i ściana projektowana	cm
płytki ceramiczne	1.5 cm
ściana istniejąca	36.0 cm
wełna mineralna	10.0 cm
cegła silikatowa	24.0 cm
pustka/wełna mineralna	17.0 cm
Zxpłyta gk wodoodporna	3.0 cm
płytki ceramiczne	1.5 cm

S28 ściana zewnętrzna istniejąca i ściana projektowana	cm
tynk istniejący	1.5 cm
ściana istniejąca	36.0 cm
wełna mineralna	10.0 cm
cegła silikatowa	25.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.5 cm

S29 ściana zewnętrzna istniejąca i ściana projektowana	cm
płytki ceramiczne	1.5 cm
klej do płytek	0.5 cm
ściana istniejąca	36.0 cm
wełna mineralna	10.0 cm
cegła silikatowa	25 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

S210 ściana szczytowa w osi II	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
płyta cementowa wodoodporna zbrojona siatką z włókna szkl.	1.25 cm
płyta OSB wodoodporna	1.20 cm
podkonstrukcja systemowa	9.0 cm
płyta OSB wodoodporna	1.20 cm
drewno konstrukcyjne	20.0 cm

S211 ściana szczytowa w osi I	cm
cegła silikatowa fugowana/nie tynk.	25.0 cm
wełna mineralna	21.5 cm
tynk zewnetrzny gruboziarnisty	0.4 cm

S212	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
płyta cementowa wodoodporna zbrojona siatką z włókna szkl.	1.25 cm
wełna mineralna	17.0 cm
żelbet	25.0 cm
wełna mineralna	17.0 cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm

S213	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
wełna mineralna	17.0 cm
żelbet	25.0 cm
wełna mineralna	22.0 cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm

S214 ściana szkieletowa przy tarasie	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
płyta cementowa wodoodporna zbrojona siatką z włókna szkl.	1.25 cm
wiotrozlacja	– cm
drewno konstrukcyjne / wełna mineralna	20.0 cm

S214a ściana szkieletowa przy wyjściu na taras	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
wełna mineralna	17.0 cm
płyta osb wodoodporna	1.20 cm
podkonstrukcja drewniana	21 cm
płyta gk x2	2.5 cm

S215 ściana szczytowa w osi 1 w konstrukcji szkieletowej	cm
tynk akrylowy gruboziarnisty	0.4 cm
płyta cementowa wodoodporna zbrojona siatką z włókna szkl.	1.25 cm
płyta OSB wodoodporna	1.20 cm
podkonstrukcja systemowa	14.6 cm
płyta OSB wodoodporna	1.20 cm
drewno kontrukcyjne	20 cm

S2F	cm
folia kubełkowa	2.0 cm
styrodur	15.0 cm
bloczki betonowe lub istniejąca ściana fundamentowa	15.0 cm
izolacja przeciwwilgociowa	– cm

S216 ściana komina	cm
Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo ral 9006	0.4 cm
podkonstrukcja stalowa ocynkowana	20 cm
tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym	0.4 cm
płyta cementowa wodoodporna zbrojona siatką z włókna szkl.	1.25 cm
podkonstrukcja drewniana wg PW konstrukcji	12 cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE	
SW1	cm
cegła silikatowa fugowana nietynkowana/żelbet–malowana	25.0 cm

SW2	cm
cegła silikatowa fugowana nietynkowana/żelbet–malowana	12.0 cm

SW3	cm
cegła silikatowa fugowana nietynkowana/żelbet–malowana	25.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW4	cm
cegła silikatowa fugowana nietynkowana/żelbet–malowana	12.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW5	cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
cegła silikatowa fugowana nietynkowana/żelbet	25.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW6	cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
cegła silikatowa fugowana nietynkowana/żelbet	12.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW7	cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
cegła silikatowa fugowana nietynkowana/żelbet	12.0 cm
wełna mineralna /pustka instalacyjna	17.0 cm
płyta gk	1.25 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW8	cm
tynk wewnętrzny	1.5 cm
istniejąca ściana	24.0 cm
tynk wewnętrzny	1.5 cm

SW9	cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
istniejąca ściana	24.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW10	cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
istniejąca ściana	12.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW11	cm
tynk wewnętrzny	1.5 cm
istniejąca ściana	12.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW12	cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
płyta gk	1.25 cm
wełna mineralna /pustka instalacyjna	17.0 cm
istniejąca ściana	12.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW13	cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
płyta gk	1.25 cm
wełna mineralna /pustka instalacyjna	17.0 cm
istniejący komin	64.4 cm
wełna mineralna /pustka instalacyjna	17.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW14	cm
ściana systemowa z hpl	3.0 cm
istniejąca ściana	12.0 cm
tynk wewnętrzny	1.5 cm

SW15	cm
płyty GKF 1.5x2	3.0 cm
wełna mineralna	17.0 cm
płyty GKF 1.5x2	3.0 cm

SWs	cm
ściana systemowa z hpl	3.0 cm

UWAGI OGÓLNE:

1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ, PROJEKT WYKONAWCZY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PROBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH,
10. W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
11. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PZEPROWADZIĆ INWENTARYZACJĘ GEODEZYJNĄ W CELU SPRAWDZENI A ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH I WYSOKOŚCI. WSZYTSKIE NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTOWANYMI RZĘDNYMII I WYSOKOŚCIAMI NALEŻY ZGŁOSIĆ I WYJASNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM.

UWAGA

KONSTRUKCJA SUFITÓW PODWIESZONYCH MOŻE BYĆ KOTWIONA TYLKO W OBSZARZE ŻEBER STROPU ISTNIEJĄCEGO
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEZY WYKONAC INWENTARYZACJĘ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POZIOMÓW.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA DLA SĘDZIÓW I KOTŁOWNIĘ, WRAZ Z ROZBIÓRKĄ DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWĄ BUDYNKU O KAWIARNIĘ.

NR PROJEKTU **417**

ADRES
ul. Kamiennogórska 5, 58-379 Czarny Bór

NR DZIAŁEK
działka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bór

INWESTOR
Gmina Czarny Bór
ul.Główna 18
58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z O.O.
ul. Mosiężna 27, lok.8 t.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. Joanna Styryńska 186/00/DUW

SPRAWDZAJĄCY arch. Tomasz Boniecki 2/00/DUW

RYSUNEK
PRZEKRÓJ Y3

DATA 12.2022
BRANŻA A
STADIUM PW
SKALA 1:50
NR RYSUNKU 417|PW|A|03|04|A
NR PROJEKTU/ STADIUM | BRANŻA | RODZ. RYS. | NR RYS. | REWIZJA