

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:000697/24

Nr dokumentu: 0047/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 29.04.2024

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Remont części ciśnieniowej kotła WP-70 nr 2 w zakresie komory paleniskowej.*

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1.Zgodnie z WUDT-UC-WO-W/11:10.2003 dla ekranów wymaga się 10% badań dla połączeń nowych rur z nowymi rurami. Przy połączeniu nowych rur ze starymi UDT wymaga zawsze 100% badań NDT chyba że mają Państwo jakieś inne Zakładowe ustalenia z UDT (jeśli tak proszę o informacje). Państwo zgodnie z WZ wymagają 50% bez rozróżnienia na rury nowe/stare, w związku z tym proszę o informacje co mamy przyjąć do oferty, ponieważ:

- Oferta z badaniami 100% (nowe z nowymi) i 10 % (nowe ze starymi) – spełniamy wymagania UDT, brak spełnienia wymagań WZ
- Oferta z badaniami 50% bez rozróżnienia na nowe/stare rury – nie spełniamy wymagań UDT, konieczność wykonania dodatkowych badań i poniesienia dodatkowych kosztów nie ujętych w ofercie – roboty dodatkowe.

Ad.1 Zamawiający pozostawia bez zmian wymagania jeżeli chodzi o badania RT spoin. Oferent wskazuje na obowiązek wykonania 100% badań NDT (nieniszczących) w których oprócz badań RT występują również inne badania: np. defektoskopia ultradźwiękowa, badania wizualne, badanie szczelności. W przypadku remontu zakończonego odbiorem UDT z próbą ciśnieniową, nie jest wymagane 100% RT (chyba że Oferent nie chce wykonywać próby lub w wykonanych badanych RT spoinach wystąpią wady) w takim przypadku Inspektor UDT może rozszerzyć zakres badań RT do 100% ale wówczas stanowi to ryzyko i koszt Oferenta.

2. Prosimy o podanie namiarów na Inspektora UDT, który opiekuje się obiektem.

Ad.2 UDT Oddział Terenowy w Gliwicach ul. Robotnicza 4a 44-100 Gliwice. Tel. 32 302 78 00

Sprawę prowadzi Marek Naworski tel. 32 335 01 08

Zatwierdzono: Dyrektor ds. Technicznych Grzegorz Zawierucha



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach

NIP 631-01-00-822

Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN