

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

DOTYCZY; „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Grybów”
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże, Wyskitna – Berdechów
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróże-Kowalnia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023., poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróże-Kowalnia, wnioskuję o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej poprzez obniżenie wartości wykonanej roboty budowlanej w zakresie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej na kwotę 850.000,00 zł brutto. Zmiana warunków udziału w postępowaniu zwiększy konkurencyjność i umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym lokalnym firmom posiadającym wiedzę oraz doświadczenie w realizacji podobnych robót budowlanych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Zamawiający dodaje zapis:

dotyczącej zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że: – w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: roboty budowlane polegające na budowie, lub remoncie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto; **Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże maksymalnie 2 roboty budowlane zrealizowane w ramach odrębnych robót o łącznej wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.**

Pytanie nr 2 wykonawcy:

Czy zakres zadania nr 1 – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże, Wyskitna-Berdechów” obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych wraz z zestawami wodomierzowymi, które nie są ujęte w przedmiarze robót?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Zakres zadania nr 1 nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych. Zakres przedmiotu zamówienia kończy się wykonaniem zasuw na działce.

Pytanie nr 3 Wykonawcy

Czy do oferty przetargowej należy załączyć kosztorysy ofertowe ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3

Zgodnie z punktem 6 pkt 6.1 SWZ, Wykonawca razem z ofertą załącza kosztorys ofertowy z podziałem na zadania.

Pytanie nr 4 Wykonawcy

Czy Zamawiający żąda wniesienia wadium?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wybrany wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 4 Wykonawcy

Czy Zamawiający posiada system monitoringu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w które należy wpiąć projektowaną hydrofornie oraz przepompownie? jaki rodzaj komunikacji należy zastosować?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4

System monitoringu sieci wodociągowej jaki posiada Zamawiający – AQUARD

System monitoringu sieci kanalizacyjnej – PROFISYSTEM

Zamawiający zaleca utrzymanie dotychczasowego i eksploatowanego już typu urządzeń i rozwiązań technicznych w celu ułatwienia późniejszej obsługi serwisowej sieci, a także budowane urządzenia i systemy muszą być kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu, który jest w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty wyjaśnił z Zamawiającym kwestie związane z istniejącym systemem oraz uzyskał wszystkie konieczne informacje w celu przygotowania oferty. Zaleca się również wizytę w terenie (...)

Pytanie nr 5 Wykonawcy

Proszę o określenie ilości pomp zestawu hydroforowego. W opisie projektu mowa o 3 pompach (2+1 rezerwowa), natomiast w rysunkach oraz przedmiarze podano układ 2 pompowni (1+1 pompa rezerwowa)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5

Proszę przyjąć 3 pompy (2+1 rezerwowa)

DREKTOR ZAKŁADU

Jan Gruca