

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski o/Będzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

**NIP: 625 23 517 65**

**REGON: 240736063**

KRS 0000291742  
Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód  
w Katowicach,  
Wydział VIII  
Gospodarczy

**SEKRETARIAT:**

nr. tel. (32) 269 89 51  
fax (32) 269 89 68

**DZIAŁ TECHNICZNY**

nr. tel. (32) 269 89 60

**BIURO OBSŁUGI  
KLIENTA**

nr. tel. (32) 269 89 57

**DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI**

nr. tel. (32) 269 89 67

**WINDYKACJA**

nr. tel. (32) 269 89 76

**DZIAŁ ORGANIZACJI I  
KADR**

nr. tel. (32) 269 89 53

**DZIAŁ EKSPLOATACJI  
SIECI**

nr. tel. (32) 295 72 04

**DZIAŁ UTRZYMANIA  
RUCHU**

nr. tel. (32) 295 72 01

**DYSPOZYTOR**

**NR ALARMOWY 994**

nr. tel. (32) 295 72 09

nr. tel. (32) 295 72 10

fax (32) 295 72 07

**ZARZĄD SPÓŁKI**

**STANOWI:**

Artur Smagorowicz  
Prezes Zarządu

**KAPITAŁ**

**ZAKŁADOWY:**

49 280 800,00 zł

ES.261.7.2020.M.G.

Czeladź, dnia 03.08.2020 r.

**Do Wykonawców  
uczestniczących  
w postępowaniu o  
udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1**

**W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA:**

**„Zakup aparatu do nawiercania rur pod ciśnieniem”**

(sygnatura postępowania ES/R/128/2020)

W związku z wniesionym zapytaniem, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

**Pytanie 1:** Czy zamawiający zamiast przedstawiania dokumentu PZH dopuszcza certyfikat CE?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający rezygnuje z wymogu przedłożenia wraz z ofertą atestu PZH określonego w zapytaniu ofertowym w punkcie II tiret piętnaste. W konsekwencji ulega wykreśleniu ze specyfikacji technicznej (załącznik 1.2) punkt IV.2.

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10 sierpnia 2020 r. do godziny 09<sup>00</sup>.** Jednocześnie Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w zapytaniu ofertowym.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Artur Smagorowicz*

ADRES DO KORESPONDENCJI: 41-250 CZELADŹ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl