



Uwagi:

1. Układ pracy instalacji TN-S.
2. Rozdzielnica wewnątrz - natynkowa modułowa.
3. Rozdzielnica modułowa - mocowanie aparatów na szynach TZ35 i płytach montażowych.
4. Stopień ochrony - minimum IP44.
5. Drzwi pełne z zamkami systemowymi.
6. Zasilanie rozdzielnic - od dołu.
7. Wyprowadzenia obwodów - od góry.
8. Skrzynki wyłącznika głównego, zabezpieczenia przedlicznikowego i licznika do plombowania.
9. Wysokość montażu rozdzielnic - górna krawędź rozdzielnic na wysokości 2,10m od posadzki.



"PROJECT STUDIO"
PROJEKTOWANIE
NADZOROWANIE
OBSŁUGA INWESTYCJI

UL. CYSTERSKA 6/13,
WĄGROWIEC

GMINA MIEŚCISKO

ADRES: PLAC POWSTAŃCÓW WLKP 13
62-290 MIEŚCISKO

**ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSONU
UŻYTKOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA PRZEDSZKOLE W MIEŚCISKU**

ADRES: UL. ŚW. WOJCIECHA 1

62-290 MIEŚCISKO

DZ. NR EWID. 174/1

PROJEKT

WIDOK I APARATY ROZDZIELNICY RG

TEMAT RYSUNKU

1:100

SKALA

20 LISTOPAD 2021.

DATA

mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI
PROJEKTANT
UPR. BUD. WKP/0148/PWOE/07

mgr inż. JAN GABRIEL BUJAKIEWICZ
SPRAWDZAJĄCY
UPR. BUD. WKP/0220/PWOE/19

INSTALAC. - ELEKTR
BRANŻA

NUMER E-5
STRONA