

Legenda:

Przegrody pionowe

SZ5

1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY
5 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY λ=0,040
28 cm - PUSTAK CERAMICZNY
4 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY λ=0,040
4 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY λ=0,040
1 cm - TYNK CIENKOWARSTWOWY

SD3

5 cm - IZOLACJA AKUSTYCZNA
12 cm - PUSTAK CERAMICZNY
5 cm - IZOLACJA AKUSTYCZNA

SW2

1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY
25 cm - PUSTAK CERAMICZNY
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY

ELEMENTY WYBURZANE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU, NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
3. PRZYGOTOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POPRZEDZIĆ DOKŁADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I W RAZIE KONIECZNOŚCI NA BIEŻĄCO DOSTOSOWYWAĆ PROJEKT POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM DO ZASTAŁEJ SYTUACJI.
4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW I OSÓB POSTRONNYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI I WYPOSAŻENIA BUDYNKU (INSTALACJI I PRZEWODÓW KOMINOWYCH)
5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE NA ŚCIANACH PIONOWYCH NALEŻY WYPROWADZIĆ CO NAJMNIEJ 30 cm POWYŻEJ POWIERZCHNI TERENU.
6. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW KONSTRUKCYJNYCH.
7. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAĆ PŁYTĄ GK NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ.
8. ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY IZOLOWAĆ MATERIAŁEM NIEPALNYM, ZAPEWNIAJĄCYM ODPOWIEDNI WSPÓCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ.
9. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE ZAWARTE W PROJEKCIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE, WYZNACZAJĄCE TYP ORAZ STANDARD PLANOWANY DLA DANEGO ELEMENTU PROJEKTU.
NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI KONKRETNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIAMI ALTERNATYWNYMI POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ORAZ POD WARUNKIEM WYRAŻENIA ZGODY PRZEZ PROJEKTANTA.
10. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI.
11. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI I PRZEPISAMY, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ - DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTÓW: IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONÓW ORAZ POSADZEK.
13. NA ETAPIE BUDOWY NALEŻY POTWIERDZIĆ WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE CELEM DOPROWADZENIA MEDIÓW WSKAZANE W KARCIE TECHNICZNEJ URZĄDZENIA.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

Inwestycja: Modernizacja kompleksu szpitala Murcki przy ul. Sokołowskiego 2 w Katowicach w ramach zadania: *opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w tym wykonawczej, zgodnie z założeniami planu naprawczo - rozwojowego szpitala Murcki sp. z o.o. w Katowicach*

	IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS		NR UPRAWNIEŃ		DATA	
PROJEKTANT		mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek				MPOIA/063/2008 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
OPRACOWUJĄCY		mgr inż. arch. Sebastian Wysocki						
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. Marta Augustynowicz-Zięba				MPOIA/018/2014 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		

04.2020

NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU

STADIUM: **PB**

SKALA: 1:50

INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE

LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.

OBIEKT: BUDYNEK NR 5A BUDYNEK GOSPODARCZY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

NR RYS.: A/05A/03