LEGENDA:

Legenda opraw oświetleniowych umieszczona jest na końcu opisu technicznego

- Łącznik schodowy, h = 1,0 m
- Łącznik jednobiegunowy, h = 1,0 m
- Łącznik świecznikowy, h = 1,0 m
- Przycisk światło, h = 1,0 m
- PWP — Główny (przeciwpożarowy) wyłącznik prądu - zespół przycisków wg opisu technicznego
- Pasek LED, 4,8W/m

UWAGA:

1. OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ:
   a) DLA STREFY ZLIII :
   - NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J nx1,5mm²; 0,6/1 kV
   - POZA OBRĘBEM DRÓG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YnDY nx1,5 mm², 450/750V
   b) DLA STREFY PM :
   - NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J nx1,5mm²; 0,6/1 kV
   - POZA OBRĘBEM DRÓG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YDY nx1,5 mm², 450/750V
2. W POM. WYKOŃCZONYCH GLAZURĄ ISNTALACJĘ PROWADZIĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH p/t
3. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY IP 44

- Strop Tynkowany
- Sufit Gips-karton
- Strop ocieplony na konstrukcji belkowej
- Sufit Rastrowy 120x30 / 180x30

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

INWESTYCJA:
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	NR UPRAWNIEŃ		DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Pająk		198/2001 bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych		04.2020
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Anna Zioja	Zioja			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Knapik		MAP/0052/POOE/13 bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych		

STADIUM: PB

SKALA: 1:100

INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE

LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/86, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.

OBIEKT: BUDYNEK NR 5 BUDYNEK ADMINISTRACJI

NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

NR RYS.: E/05/01