


1. OBWODY Gniazd Wykonać:
 - a) dla strefy ZLIII :
 - NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J 3x2,5mm², 0,6/1 kV
 - POZA OBRĘBEM DRÓG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YnDy 3x2,5 mm², 450/750V
 - b) dla strefy PM :
 - NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J 3x2,5mm², 0,6/1 kV
 - POZA OBRĘBEM DRÓG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YDy 3x2,5 mm², 450/750V
2. W POMIESZCZENIACH WYKONCZONYCH GLAZURĄ INSTALACJE PRZEWODZIC W RURKACH INSTALACYJNYCH p₁b₁
3. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT SZCZELNY: IP44.

 meritum <small>STUDIO BUDOWLANE</small>		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13	
INWESTCA:			
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH			
PROJEKTANT		STADIUM: PB	INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE
OPRACOWUJĄCY		SKALA: 1:100	LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE. DZ. NR 875/66, 78/17, 229/60, 64, 20/W.70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/61/60, 228/60, 217/66, 183/61/60, 213/66, 255/61/60, 253/72, 230/73, 238/73, 78/17, 66, 231/70/60, 230/70/60, 181/70/60, 182/70/60.
SPRAWDZAJĄCY		OBJEKT: BUDYNEK NR 6 BUDYNEK ADMINISTRACJI	
NAZWA RYSUNKU:		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
- PLAN INSTALACJI GNIĄZD WTYKOWYCH I ZASILAŃ		NR RYS.: E/05/07	