

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część VIB – Kształtki elektrooporowe do rur PE100 SDR17:

- | | |
|---|----------|
| 1. Mufa PE elektrooporowa do rur PE100 SDR17 PN10, Ø 200 mm | – 7 szt. |
| 2. Łuk 45° PE100 SDR17 PN10, Ø 200 mm | – 3 szt. |

Wymagania techniczne dotyczące kształtek elektrooporowych jw.:

1. materiał PE100 SDR17;
2. mufy powinny posiadać: możliwość zgrzewania bez uchwytów montażowych, uzwojenie grzejne niezatopione w kształtce, możliwość ponownego zgrzewania przy zaniku prądu, powinny posiadać kod traceability;
3. karta katalogowa w języku polskim;
4. producent jest zobowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością;
5. **produkt jednego producenta.**