

**POLSKI  
ŁAD**



**BGK**  
BANK GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO

Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

## **Wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia**

Nasz znak ZP.271.6.2023

Nowy Targ 27.02.2023r.

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.**


Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w. zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych DN800 klasie nośności 120 o wytrzymałości na zgniatanie  $FN = 96 \text{ kN/m}^2$ ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Projektant dopuszcza zastosowanie rur kamionkowych kielichowych DN 800 klasie nośności 120 o wytrzymałości na zgniatanie  $FN = 96 \text{ [kN/m}^2]$  pod warunkiem potwierdzenia przez producenta obliczeniami statycznymi wymaganych parametrów rur z uwzględnieniem założonego sposobu wykonania m. in. wykopu, posadowienia i montażu zgodnego z zapisami w projekcie budowlanym i SIWZ.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Grzegorz Wątylec**

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>
2. [www.nowytarg.pl](http://www.nowytarg.pl)
3. a/a