

Kraków, dnia 2022-10-19

GD-17.6630.1707.2022

## Odpis protokołu

z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną w zakresie  
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Działając na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Zarządzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

**Saharam Group Sp. z o. o.****35-005 Rzeszów, ul. Plac Kilińskiego 2**

dotyczącego:

**sieć energetyczna oświetleniowa z lokalizacją słupów**

zlokalizowanego:

**Kraków, ul. Makuszyńskiego, ul. Podrzecze, ul. Kaczeńcowa, jednostka ewidencyjna:  
Nowa Huta, obręb: 9**

Na naradzie koordynacyjnej zakończonej w dniu 2022-10-19 rozpatrzono wyżej wymieniony wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	ArcelorMittal Poland S.A.	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	GAZ SYSTEM Andrzej Nobis	pozytywne z uwagami Opinia pozytywna zgodnie z pismem uzgadniającym OT-DL.420.918.2022.2
3	HAWA TELEKOM SP. Z O.O. w restrukturyzacji Martyna Grzędzicka	pozytywne bez uwag Brak uwag
4	Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Eryk Świetlicki	pozytywne bez uwag Brak uwag

5	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna	pozytywne bez uwag
	Marta Mirek	Brak uwag
6	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	pozytywne bez uwag
	Dariusz Kupiec	Brak uwag
7	Netia Telekom Telmedia S.A.	pozytywne bez uwag
	Lesław Augustyn	Brak uwag
8	Orange S.A.	pozytywne bez uwag
		Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9	PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Krakowie	pozytywne z uwagami
	Krzysztof Kałwak	Prace w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem służb Gazowni Kraków Nowa Huta
10	Tauron Dystrybucja S.A.	pozytywne z uwagami
	Szymon Marek	<p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:  Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.  Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:  -3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,  -10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,  -15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,  należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw.,  Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:  -linii nN - 1m,  -linii SN - 2m,  -linii WN - 5m</p> <p>Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.</p>
11	T-Mobile Polska S.A.	pozytywne bez uwag
		Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
12	UPC Polska Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag
		Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
13	Wodociągi Miasta Krakowa S.A.	pozytywne bez uwag
	Monika Bazarnik	Brak uwag

14	Wydział Kształtowania Środowiska UMK Agnieszka Urban-Suder	pozytywne z uwagami WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI – prace ziemne w pobliżu drzew i krzewów wykonać metodą ręczną lub bezrozkopowo.
15	Zarząd Dróg Miasta Krakowa Dariusz Knapik	pozytywne z uwagami Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.1007.2022 z dnia 10.05.2022r. oraz Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.904.2022(1) z dnia 14.07.2022r.
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Wydział Geodezji UMK Beata Słomka-Szczygieł	pozytywne bez uwag Brak uwag

Stanowisko przedstawicieli branż zostało uzgodnione na podstawie uwag przesłanych drogą elektroniczną.

PODINSPEKTOR

*Sabina Janus*

Z WYDZIAŁU PRACOWNIKA  
(podpis przewodniczącego rady lub jego zastępcy)

*Beata Słomka-Szczygieł*  
Kierownik Biura  
w Wydziale Geodezji

