



Kraków, 10.05.2022r.

RU.461.2.1007.2022

Pełnomocnik

Pan Rafał Pieniążek  
Pl. Kilińskiego 2  
35- 005 Rzeszów.


Inwestor

Gmina Miejska Kraków  
reprezentowana przez  
Zarząd Dróg Miasta Krakowa

**Dotyczy:** Uzgodnienia lokalizacji budowy oświetlenia w rejonie ul. Kaczeńcowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z Budżetu Obywatelskiego – edycja VIII pn. Oświetlamy Najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach” realizowanego na podstawie umowy 83/U/ZDMK/2022 z dnia 23.03.2022r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w nawiązaniu do złożonego wniosku wraz z załączonymi materiałami, po przeprowadzonej analizie informuje, że **uzgadnia** lokalizację projektowanego oświetlenia ciągu pieszego w rejonie ul. Kaczeńcowej w zakresie przebiegu w pasie drogowym w/w ulicy oraz na działce nr 452/2 NH-9, z następującymi warunkami realizacji inwestycji:

1. Akceptuje się lokalizację projektowanej infrastruktury pokazaną na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszego uzgodnienia.
2. Realizacja zadania na warunkach podanych w piśmie znak RU.461.6.349.2021 z dnia 16.11.2021r. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich założeń w/w warunków w tym uzgodnienie projektu wykonawczego.
3. Na zakresach robót zapewnić powiązanie sytuacyjno-wysokościowe ze stanem istniejącym.
4. W miejscu realizacji robót ziemnych rurociągi, kable oraz pozostałe elementy infrastruktury technicznej układać w odwodnionych wykopach wąskoprzestrzennych, na wyrównanym podłożu, na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopów gruntem zagęszczalnym, wg normy PN-S-02205/1998 – „Roboty ziemne”.
5. Odcinki robót zabezpieczyć zgodnie z instrukcją robót prowadzonych w pasie drogowym przy zachowaniu ciągłości ruchu kołowego i pieszego. W czasie trwania robót ich wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich.
6. Na czas trwania prac zapewnić ciągłość działania istniejącego oświetlenia w porze wieczornie - nocnej.
7. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz uzgodnić rozwiązania ewentualnych kolizji branżowych z zarządcami lub użytkownikami tych sieci.



8. Zgodę na wejście w teren dla ulic objętych uzgodnieniem uzyskać w tut. Zarządzie w odrębnym trybie.
9. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac powiadomić tut. Zarząd z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
10. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania pisma.

#### Pouczenie

1. Przypominamy, że zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjęte rozwiązania, ich zgodność z normami i obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym za aktualność map, które są podstawą do opracowania dokumentacji projektowej- odpowiedzialność ponosi Projektant. Usytuowanie słupów oświetlenia ulicznego musi być zgodne z załącznikiem do obwieszczenia MliB (Dz.U. z 2016r. poz 124) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, w szczególności § 109.

#### Załącznik:

1. Mapa do celów projektowych x 1

Z up. Dyrektora ZDMK  
Robert Cebulski  
Główny Specjalista

#### Otrzymują:

- 1 x Adresat + załącznik  
1 x aa (45383/2022, ID: 2643412).

Główny Specjalista  
Jarosław Dąbrowski