MODGIK w Krakowie.
Granice działek wniesiono na podstawie danych uzyskanych z ewidencji gruntów i budynków.
Nie badano dokładności wyznaczenia granic.
Nie badano służebności gruntowych.
W zakresie opracowania wniesiono MPZP.
W zakresie opracowania wniesiono projekty ZUDP.
Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia nie wskazanego na mapie.

Zakres aktualizacji mapy

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

Nieprzekraczalna linia zabudowy

ZPp.2 Oznaczenia terenu

Teren budowy — Teren budowy

7J26J2.22.1 | 7J26J2.22.2 | 7J26J2.22.3 | 7J26J2.22.4

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

ID zgłoszenia: GD-13.6640.1808.2022
Województwo: małopolskie
Powiat: Kraków
Jednostka ewidencyjna: 126103_9 Kraków (miasto)
Obręb: 0009
Obiekt: Kaczeńcowa
Sekcje mapy zasadniczej: 7J26J2.22.2, 7J26J2.22.2, 7J26J2.22.3, 7J26J2.22.4
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000/7
Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH
Data sporządzenia mapy: 22.03.2022r.

Wykonawca:

P.W. JOTTE s.c.
ul. Balicka 100 lok. 4L30-149 Kraków
tel./fax 012 626-59-34
tel. 0602-722-772, 0-601-546-284
REGON 357194269 NIP 678-27-83-952

GEODETA UPRAWNIONY
Nr. upr. zaw. 16627
mgr inż. Jacek Tężycki

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GD-13.6640.1808.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Kraków
Wykonawca prac geodezyjnych	P.W. JOTTE s.c.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr GD-13.6640.1808.2022.1_pl z daty 09.05.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Jacek Tężycki Nr uprawnień 16627

X-5550800
Y-7430850

X-5550650
Y-7430750

7J26J2.22.2.2
7J26J2.22.2.4

LEGENDA:

- linie rozgraniczające teren inwestycji / granice obszaru, na którym inwestycja będzie oddziaływać, zgodnie z Uchwałą MPZP

- projektowany przyłącz niskiego napięcia nN-0,4kV, typu YKXS 5x16 mm² o dł. 172 metrów o dł. trasy kablowej 137 metrów zabezpieczony rurami ochronnymi na całej długości projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami

I/32-1 -I/37 - projektowany słup oświetleniowy parkowy o wysokości H=5 m i projektowaną oprawą LED o mocy 44W typu parkowego, wyposażone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK - ilość: 6 kpl.

I/13 - istniejący słup oświetleniowy, stanowiący miejsce przyłączenia do sieci, zasilanie z PZ-2274

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO NA KOPII AKTUALNEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

MGR INŻ. SEBASTIAN MROCZEK

UWAGI:

Projektowany przyłącz niskiego napięcia nN-0,4kV, należy układać w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm, w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) Ø110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją. W celu ułożenia przyłącza w ziemi należy wykonać rowy kablowe zgodnie z normą SEP-E-004. Projektowane słupy oświetleniowe przeznaczone do oświetlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi i oprawami. Podczas układania przyłącza należy zachować zapas montażowy wynoszący minimum 10% długości poszczególnych odcinków. Należy wykonać sieć uziemiającą z bednarki FeZn 25x4 mm układaną równolegle do projektowanego przyłącza oraz poprzez uziemienie miejscowe każdego projektowanego słupa oświetleniowego (R<50). Z uwagi na występowanie podziemnego uzbrojenia terenu w postaci rurociągów wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej oraz terenów utwardzonych, wszelkie wykopy w ich pobliżu należy wykonywać wyłącznie w sposób ręczny lub po wcześniejszym wykonaniu przecisku / przewiertu dla projektowanego przyłącza w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociągów i sieci podziemnych.

Szczególną uwagę oraz ostrożność należy zachować przy wykonywaniu prac ziemnych tj. wykopy, obsadzanie fundamentów betonowych słupów i układanie przyłącza w pobliżu istniejącej sieci rurociągów wod.-kan., gaz oraz sieci elektroenergetycznej. Wszelkie kolizje z istniejącymi drzewami oraz terenami utwardzonymi w postaci dróg, placów i chodników należy rozwiązać poprzez wykonanie pod nimi przewiertu sterowanego o średnicy Ø110 mm w celu bezpiecznego ułożenia projektowanej linii kablowej.

We wszystkich słupach oświetleniowych należy ułożyć rezerwową rurę ochronną typu RLØ20 mm, sztywną, celem przyszłościowego ułożenia przewodu zasilającego / sterowniczego do kamer wizyjnych monitoringu CCTV.

Wszystkie słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć przed przewróceniem się i osunięciem się, poprzez wykonanie wzmocnienia na podsypce piaskowo - żwirowej. W celu usztywnienia fundamentów słupów oświetleniowych należy zastosować wzmocnienie gruntu piaskiem, stabilizowany cementem w formie odwróconego stożka (150 kg / m³)

Jednostka projektowania:	**Funkcja**	**Imię i nazwisko**	**Nr uprawnień**	**Specjalność**	**Podpis**	**Inwestor:**	**Lokalizacja:**	**Treść rys.:**	**Rys.:** PZT2
SAHARAM GROUP Spółka z o. o. Pl. Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów KRS 0000688342 NIP 5170383273 REGON 367856691	Projektował:	mgr inż. Sebastian Mroczek	PDK/0256/PWOE/18	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET.		**Gmina Miejska Kraków** **Zarząd Dróg Miasta Krakowa** Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	**ZADANIE NR 2** ul. Podczerze - ul. Kaczeńcowa jednostka ew. nr: 126103_9 Kraków (miasto) obręb ew. nr: 0009 działki ew. nr: 452/2, 365/1	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	**Stadium:** PBW **Skala:** 1:500 **Data:** 16.01.2023
						Nazwa zadania:	WYKONANIE PRZYŁĄCZA NISKIEGO NAPIĘCIA NN-0,4KV DO ISTNIEJĄCEGO SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „DOŚWIETLENIE NAJNIEBEZPIECZNIEJSZYCH ZAKAMARKÓW W MIEŃCZYCACH"		