RZUT DACHU
1:100

SCHEMAT RZUTU

RS 200mm
59 %
BATERIA 1a
BATERIA 2a
BATERIA 2b
2a
2b
8 %
31 %
5 %
BATERIA 1b
RS 80mm
23°
3,34
A
D
C
33 %
drut FeZn d=8mm
BATERIA NR 1
9
30 %
ZAKRES OPRACOWANIA

iglica odgromowa h=2m - atestowana

złącze pomiarowe płaskownik - płaskownik

uziom otokowy FeZn 30x4mm układany na głębokości min 1,2m

Jednostka projektowa	PRZEMPOL Sp. z o.o. Nehrybka 249 A, 37-733 Pikulice tel. 6014549 00 , tel/fax 16736 1112
Inwestor	Gmina Miejska Przemyśl Prezydent Miasta Przemyśla ul.Rynek 1 , 37-700 Przemyśl
Opracowanie	Przebudowa i termomodernizacja POSIR
Adres	Przemyśl, ul.Mickiewicza 30
Tytuł rysunku	Plan instalacji piorunochronnej Ark.1

Autorzy projektu

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWANIE	mgr inż. Wojciech Rybienik	BA/VIII/8386/6/89	
PROJEKTANT	mgr inż. Lesław Noga	AB.III-7342/95/99	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Tadeusz Krawczyk	43/76 i UAN/VII/8386/74/85	
KIER. PRACOWNI	mgr inż. Jan Hryniszyn	UAN/VII/8386/115/87	

Skala 1:100

Nr. rys. E-7