



BIŁANS PRĄDU SYSTEMU STAN DOZOROWANIA				BIŁANS PRĄDU SYSTEMU STAN ALARMOWANIA			
ELEMENT SYSTEMU	PRĄD DOZOROWY (A)	IŁOŚĆ	POBÓR CIEPŁOTY (A)	ELEMENT SYSTEMU	PRĄD ALARMOWANIA (A)	IŁOŚĆ	POBÓR CIEPŁOTY (A)
CENTRALKA SSP	0,6	1	0,6	CENTRALKA SSP	0,7	1	0,7
CZUJKA OPTYCZNA DYMU	<0,00015	202	0,0303	CZUJKA OPTYCZNA DYMU	<0,00015	202	0,0303
CZUJKA LINIOWA DYMU	0,030	6	0,18	CZUJKA LINIOWA DYMU	0,1	6	0,6
ELEMENT EKS	0,000165	11	0,0018	ELEMENT EKS	0,0002	11	0,0022
PRZYCIŚK ROP	<0,00014	33	0,0046	PRZYCIŚK ROP	<0,00014	33	0,0046
CZUJKA CIEPŁA	<0,00015	3	0,00045	CZUJKA CIEPŁA	<0,00015	3	0,00045
SAL	<0,00015	29	0,0044	SAL	<0,00015	29	0,0044
razem stan dozoruwania			0,822	razem stan ALARMOWANIA			1,315

[illegible]