



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 07.11.2023 r.

ZP.272.38.2023

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki (3 części)**, zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Wniosek z dnia 07-11-2023

1. Czy Zamawiający dopuszcza podniesienie niwelety terenu o grubość warstw konstrukcyjnych, w związku z tym, że dokumentacja oraz przedmiar nie zawierają pozycji na frezowanie istniejącej nawierzchni ?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza podniesienia niwelety terenu o grubość warstw konstrukcyjnych. Należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni.

2. Prosimy o podanie parametrów technicznych geowłókniny oraz informację czy producent dopuszcza jej kładzenie bezpośrednio na sfrezowanej nawierzchni ?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż należy zastosować geosiatkę.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę geowłókniny na siatkę z geokompozytu ?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż należy zastosować geosiatkę.

4. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie oznakowania poziomego na nowo wybudowanej nawierzchni? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję dotyczącą oznakowania poziomego z podaniem ilości do wykonania.

Odpowiedź : Należy odtworzyć istniejące oznakowanie poziome.

5. W dołączonej do przedmiaru robót ogólnej charakterystyce obiektu napisano, że w zakres zamówienia wchodzi wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm, a w kosztorysie brak jest takiej pozycji? Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie warstwy wiążącej ?

Odpowiedź : Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm ujęte jest w poz. 6 kosztorysów.

6. Prosimy o podanie jaką grubości warstwy wyrównawczej powinien przyjąć Wykonawca do wyceny: 12 cm zgodnie z przedmiarem robót czy 2 cm zgodnie z SST ?

Odpowiedź : Grubość warstwy wyrównawczej do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót tj. 12 cm.