

Gąsawa, dn. 25.02.2022 r.

IRG.271.7.2022

W odpowiedzi na pytanie skierowane drogą elektroniczną do Zamawiającego w sprawie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na roboty budowlane pn. „Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 130638C ul. Franciszka Kowalika w Gąsawie, drogi w Biskupinie na działce nr 211/5 oraz drogi po byłym GS w Gąsawie” na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) poniżej podaję pytanie oraz odpowiedź Zamawiającego:

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie Podbudowy pomocniczej KŁSM 0/31.5 w zamian za podbudowę KŁSM 31.5/63 ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podbudowy pomocniczej KŁSM 0/31.5 zamiast podbudowy KŁSM 31.5/63.