

BZP.271.4.2.2024.III

Staszów, dnia 26.02.2024r.

## Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”** (ID 882662)

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

### Pytanie:

„1.

Proszę o informację czym jest pokazana na rysunku PZT projektowana palisada:



W całej dokumentacji projektowej brak jest szczegółów odnośnie wykonania palisady. Przedmiar robót również nie posiada pozycji związanych w wykonaniem palisady. W związku z powyższym proszę o określenie szczegółów projektowanej palisady lub potwierdzenie, że nie wchodzi ona w zakres zamówienia.”

### Odpowiedź:

Palisada została zaprojektowana i powinna zostać wykonana. Rysunek PZT podaje rzędne projektowanego terenu i terenu istniejącego co jest tożsame z wysokością projektowanej palisady powyżej gruntu, tj. wysokość zmienna 0-50cm. Palisada betonowa w kolorze grafitowym łącznej długości 27mb. Elementy palisady - min. 8 cm szerokości, dł. od 10 do 18 cm, montaż na ławie betonowej min. 30cm poniżej gruntu niższej strony.

W poz. 23 ława pod obrzeża betonowa zwykła - należy doliczyć 4,07 m<sup>3</sup>.

W poz. 24 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. należy uwzględnić dodatkowo 27 mb palisady o parametrach jw. oraz 41 mb obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW