

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130.000,00 złotych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.:

*„Wykonanie przeglądu i badania wydajności hydrantów zewnętrznych
na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”*

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i badanie wydajności hydrantów zewnętrznych wraz z przygotowaniem raportów pokontrolnych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje wykonania przeglądu i badania wydajności hydrantów zewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów ciśnienia hydrostatycznego i hydrodynamicznego dla dysz pomiarowych dla hydrantów o wydajności $Q=5 \text{ dm}^3/\text{s}$ (DN80-jednostki osadnicze do 2000 mieszkańców) przy ciśnieniu min. 0,1 bar oraz dyszą pomiarową dla hydrantów o wydajności $Q=10 \text{ dm}^3/\text{s}$ (DN80) lub $Q=15 \text{ dm}^3/\text{s}$ (DN100) przy ciśnieniu min. 0,2 bar, przygotowania raportów z przeprowadzonych przeglądów, sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz określenia współrzędnych GPS badanych hydrantów.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i badania wydajności hydrantów zewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno. Zamówienie obejmuje w szczególności:

- a) Wykonanie przeglądu i badania wydajności hydrostatycznej i hydrodynamicznej hydrantów zewnętrznych w łącznej liczbie **3569 szt.**
- b) Wykonanie przeglądu hydrantów zewnętrznych na terenie miejscowości: (kod miejscowości, nazwa miejscowości) – (01) Pilawa, (02) Chojnów, Orzeszyn, (03) Zalesie Górne, (04) Jesówka, (05) Wólka Kozodawska, (06) Jazgarzew, (07) Łbiska, (08) Pęcbery, (09) Grochowa, (10) Bogatki, (11) Runów, (12) Henryków-Uroczę, (13) Złotokłós, (14) Wólka Pracka, (15) Szczaki, (16) Mieszkowo, (17) Antoninów, (18) Kuleszówka, (19) Wola Gołkowska, (20) Baszkówka, (21) Głósków, (22) Głósków-Letnisko, (23) Bąkówka, (24) Robercin, (25) Gołków, (26) Bobrowiec, (27) Kamionka, (28) Piaseczno – Zalesie Dolne, (29) Piaseczno -Miasto, (30) Józefosław, (31) Chyliczki, (32) Chylce, (33) Siedliska, (34) Pólko, (35) Jastrzębie, (36) Żabieniec oraz (37) Julianów;
- c) Zakres przeglądu każdego hydrantu obejmuje:
 - 1) sprawdzenie poprawności oznakowania hydrantu;
 - 2) sprawdzenie czy dla hydrantu jest zasuwa hydrantowa;
 - 3) sprawdzenie i przepłukanie kolumny hydrantu nadziemnego lub stojaka hydrantowego;

- 4) przeprowadzenie badania ciśnienia hydrostatycznego i hydrodynamicznego badanego hydrantu wraz z odnotowaniem daty i godziny wykonania pomiaru;
 - 5) sprawdzenie skuteczności odwodnienia hydrantu;
 - 6) sprawdzenie stanu technicznego, umiejscowienia w terenie i rodzaju hydrantu;
 - 7) określenie współrzędnych GPS badanych hydrantów zewnętrznych;
 - 8) wykonanie dokumentacji fotograficznej każdego badanego hydrantu w formacie JPEG i rozmiarze do 10 Mb (po 2 zdjęcia badanego hydrantu: zdjęcie nr 1 - ujęcie hydrantu wraz z tabliczkami orientacyjnymi oraz numerem badanego hydrantu (załącznik nr 3, zdjęcie 03015), zdjęcie nr 2 - ujęcie hydrantu wraz z tabliczkami orientacyjnymi oraz numerem badanego hydrantu wraz z jego lokalizacją, współrzędnymi GPS oraz datą i godziną (załącznik nr 3, zdjęcie 03015G);
 - 9) sporządzenie protokołów z przeglądu hydrantów zewnętrznych oddzielnie dla każdej miejscowości wymienionej w pkt. 3b.
- d) W przypadku braku dostępu do hydrantu:
- 1) sprawdzenie poprawności oznakowania hydrantu;
 - 2) sprawdzenie czy dla hydrantu jest zasowa hydrantowa jeśli jest to możliwe;
 - 3) wizualne sprawdzenie stanu technicznego, umiejscowienia w terenie i rodzaju hydrantu jeśli to możliwe;
 - 4) określenie współrzędnych GPS pozycji, w której szukano hydrantu lub pozycji, z której hydrant jest widoczny;
 - 5) wykonanie dokumentacji fotograficznej każdego badanego hydrantu w formacie JPEG i rozmiarze do 10 Mb (po 2 zdjęcia badanego hydrantu: zdjęcie nr 1 - ujęcie hydrantu wraz z tabliczkami orientacyjnymi oraz numerem badanego hydrantu (załącznik nr 3, zdjęcie 03015), zdjęcie nr 2 - ujęcie hydrantu wraz z tabliczkami orientacyjnymi oraz numerem badanego hydrantu wraz z jego lokalizacją, współrzędnymi GPS oraz datą i godziną (załącznik nr 3, zdjęcie 03015G);
 - 6) sporządzenie protokołów z przeglądu hydrantów zewnętrznych oddzielnie dla każdej miejscowości wymienionej w pkt. 3b.
- e) W przypadku braku hydrantu:
- 1) sprawdzenie poprawności oznakowania hydrantu, jeśli odnalezienia tabliczki orientacyjnej jest możliwe;
 - 2) określenie współrzędnych GPS pozycji, w której szukano hydrantu;
 - 3) sporządzenie protokołów z przeglądu hydrantów zewnętrznych oddzielnie dla każdej miejscowości wymienionej w pkt. 3b z adnotacją o stwierdzeniu braku hydrantu w danej lokalizacji.
- f) W przypadku niesprawności hydrantu uniemożliwiającej badania wydajności hydrantu:
- 1) sprawdzenie poprawności oznakowania hydrantu;
 - 2) sprawdzenie czy dla hydrantu jest zasowa hydrantowa;
 - 3) sprawdzenie stanu technicznego, umiejscowienia w terenie i rodzaju hydrantu;
 - 4) określenie współrzędnych GPS badanych hydrantów zewnętrznych;

- 5) wykonanie dokumentacji fotograficznej każdego badanego hydrantu w formacie JPEG i rozmiarze do 10 Mb (po 2 zdjęcia badanego hydrantu: zdjęcie nr 1 - ujęcie hydrantu wraz z tabliczkami orientacyjnymi oraz numerem badanego hydrantu (załącznik nr 3, zdjęcie 03015), zdjęcie nr 2 - ujęcie hydrantu wraz z tabliczkami orientacyjnymi oraz numerem badanego hydrantu wraz z jego lokalizacją, współrzędnymi GPS oraz datą i godziną (załącznik nr 3, zdjęcie 03015G);
- 6) sporządzenie protokołów z przeglądu hydrantów zewnętrznych oddzielnie dla każdej miejscowości wymienionej w pkt. 3b.

Wykaz miejscowości wraz z wymaganą wydajnością hydrantów:

- aa) Dysza pomiarowa dla hydrantów o wydajności $Q=10 \text{ dm}^3/\text{s}$ (DN80) lub $Q=15 \text{ dm}^3/\text{s}$ (DN100 – 12 hydrantów) przy ciśnieniu min. 0,2 bar – (03) Zalesie Górne, (28) Piaseczno-Zalesie Dolne, (29) Piaseczno-miasto oraz (30) Józefosław,
- bb) Dysza pomiarowa dla hydrantów o wydajności $Q=5 \text{ dm}^3/\text{s}$ (DN80-jednostki osadnicze do 2000 mieszkańców) przy ciśnieniu min. 0,1 bar oraz dyszą pomiarową dla hydrantów o wydajności $Q=10 \text{ dm}^3/\text{s}$ (DN80) lub $Q=15 \text{ dm}^3/\text{s}$ (DN100) przy ciśnieniu min. 0,2 bar - (01) Pilawa, (02) Chojnów, Orzeszyn, (04) Jesówka, (05) Wólka Kozodawska, (06) Jazgarzew, (07) Łbiska, (08) Pęczery, (09) Grochowa, (10) Bogatki, (11) Runów, (12) Henryków-Uroczę, (13) Złotokłos, (14) Wólka Pracka, (15) Szczaki, (16) Mieszkowo, (17) Antoninów, (18) Kuleszówka, (19) Wola Gołkowska, (20) Baszkówka, (21) Głusków, (22) Głusków-Letnisko, (23) Bąkówka, (24) Robercin, (25) Gołków, (26) Bobrowiec, (27) Kamionka, (31) Chyliczki, (32) Chylce, (33) Siedliska, (34) Pólko, (35) Jastrzębie, (36) Żabieniec oraz (37) Julianów;

Zestawienie ilości hydrantów z podziałem na miejscowości zostały umieszczone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Lista hydrantów będzie udostępniona w postaci 3 zestawów. Po wykonaniu pierwszego zestawu hydrantów Wykonawca ma obowiązek udostępnić pełną dokumentację z przeglądu hydrantów oraz zdjęcia do weryfikacji wykonanych prac przez Przedsiębiorstwo. Po przesłaniu dokumentacji zostanie udostępniona kolejny zestaw do przeglądu. Zamawiający wymaga, aby każda miejscowość została przekazana jako osobny raport, zbiorczo dla wszystkich trzech wydajności.

UWAGA !!!

W przypadku braku dostępu do badanego hydrantu, należy o zaistniałej sytuacji powiadomić Przedsiębiorstwo. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca poinformował Przedsiębiorstwo drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail wskazany we Wzorze Umowy, zbiorczo dla każdej sprawdzanej miejscowości.

Dokumentacja powykonawcza:

Przedmiot zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w następującej formie:

- a. papierowej (po 1 egz. raportu z przeglądu hydrantów zewnętrznych dla każdej miejscowości oddzielnie);



Strona 3 z 7



b. elektronicznej na płycie CD lub na innym nośniku cyfrowym oraz za pomocą dysku on-line udostępnionego przez Przedsiębiorstwo:

1) 1 egz. raportu z przeglądu hydrantów zewnętrznych dla każdej miejscowości oddzielnie w formacie PDF oraz .docx .

2) 1 egz. dokumentacji fotograficznej każdego przeglądanego hydrantu wraz z oryginalnymi współrzędnymi wykonanej fotografii, uzupełniony arkusz Excel, wg schematu w Załączniku nr 4.

Wykonawca ma obowiązek przekazania wyników pomiarów w wersji roboczej drogą elektroniczną, w celu weryfikacji prawidłowości wykonania Przedmiotu Zamówienia, w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia pomiarów w danej miejscowości.

UWAGA !!! Pliki zdjęciowe należy nazwać pełnym pięciocyfrowym numerem ewidencyjnym hydrantu, np.: „03178”, „29678”, a w przypadku plików zdjęciowych ze wsp. GPS, pliki takie, należy nazwać pełnym numerem pięciocyfrowym z dodatkową literą G np.: „03178G”, „29678G”. Zamawiający nie dopuszcza dodawania innych znaków w nazwach plików. Zamawiający dopuszcza inną nazwę pliku (zmianę nazwy, nazwę własną Wykonawcy) w przypadku dodatkowych zdjęć, które Wykonawca będzie chciał dołączyć do dokumentacji.

4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, www.platformazakupowa.pl.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl, dalej: Instrukcja i Regulaminie platformazakupowa.pl (dostępny na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl).

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 1 GB (maksymalna ilość plików – 20) – zgodnie z § 1 ust. 5 Instrukcji.

Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania na platformę zakupową Zamawiającego – zgodnie z § 1 ust. 9 Instrukcji.

5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium ceny – 100%. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą liczbę punktów i spełni warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

- cena oferty „C” (max. 100%)

1 pkt=1%

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na „Formularzu Oferty”.

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100 \%$$

gdzie: C_{\min} – cena brutto oferty najtańszej

C_o – cena brutto oferty ocenianej

Cena oferty to kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu Ofertowym muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna i nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania).

6. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, www.platformazakupowa.pl z wykorzystaniem załączonego do niniejszego Zapytania Ofertowego Formularza Oferty, do dnia **11.06.2024 r. do godz. 12.00**. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i **opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym**.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie pdf.

Termin otwarcia ofert: **11.06.2024 r. do godz. 12.15**

Do oferty należy dołączyć:

- Aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
- Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.
- Wykaz .min. 2 usług o podobnym charakterze rzeczowym do przedmiotu zamówienia tj. wykonanie przeglądu i badania wydajności co najmniej 10 hydrantów zewnętrznych każda, wykonanych w okresie ostatnich trzydziestu sześciu miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzonych referencjami lub protokołami odbiorów poprzednio Zamawiających.
- Certyfikaty urządzeń pomiarowych (zawierających ich datę ważności, numer urządzenia pomiarowego oraz nr świadectwa wzorcowania)

- Kopię uprawnień niezbędnych do wykonywania przeglądu i badania wydajności hydrantów zewnętrznych.

Wszelkie dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę ogółem, w kwocie netto i brutto oraz musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie **14 tygodni od daty podpisania Umowy** (przez realizację przedmiotu umowy Zamawiający rozumie wykonanie przeglądów hydrantów zewnętrznych wraz wykonaniem raportów z przeglądów, poświadczone protokołem odbioru końcowego).

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią n/w warunki

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- 2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego, dołączonych do Formularza Oferty). Wszelkie dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).

9. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Z chwilą złożenia oferty Wykonawca akceptuje warunki wykonania usługi zawarte we wzorze Umowy.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny lub odstąpić od wyboru oferty.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Oferentom nie przysługują środki prawne przewidziane w w/w ustawie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, które zostaną zawarte w złożonej ofercie, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.



Załączniki:

- Formularz Oferty.
- Wzór Umowy wraz z załącznikami.
- Klauzula informacyjna.
- Załącznik nr 1 - Zestawienie ilości hydrantów przeznaczonych do przeglądu
- Załącznik nr 2 - Mapa hydrantów na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
- Załącznik nr 3 - Wzór pliku zdjęciowego wraz z oryginalnymi współrzędnymi.
- Załącznik nr 4 - Wzór zestawienia danych z przeglądu badanych hydrantów.

23 MAJ 2024

Piaseczno, dnia

Zatwierdzamy:


PREZES ZARZĄDU
Paweł Wojciechowski


WICEPREZES ZARZĄDU
Grzegorz Kalkuszewski



**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w ramach postępowań o udzielenie zamówienia, prowadzonych przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.,
skierowana do Wykonawców posiadających status osoby fizycznej**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. (dalej jako: „Administrator”) z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Żeromskiego 39 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pwikpiaseczno.pl) informuje, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych Administratorowi w związku z Pani/Pana udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie przeglądu i badania wydajności hydrantów zewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno” obejmujących w szczególności dane osobowe ujawnione w ofercie, w tym: Pani/Pana imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby, adres do kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje zawarte w zaświadczeniach przekazanych w trakcie postępowania (m.in. zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Rejestr Karny). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów:

- podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów:
 - związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia,
 - realizacji udzielonego zamówienia,
 - rozliczeń podatkowych,
 - prowadzenia rachunkowości,
 - archiwizacyjnych.
- w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a Administratorem umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz w celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz uprawnień stron wynikających z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy;
- podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne dla realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, którymi są:
 - ustalenie, egzekwowanie, roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 - w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a Administratorem umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem – kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów należących do Administratora, kontrola przestrzegania zasad organizacyjnych, porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w tym bhp i ppoż.) na terenie obiektów Administratora.

Ponadto, Administrator informuje, że:

- podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz w zakresie, w jakim obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa oraz dokumentów postępowania (w tym SIWZ) – jest jednocześnie niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz – w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej – także do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia. Niepodanie takich danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia;
- przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;



- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
- przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
- Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora, w tym podmioty świadczące usługi teleinformatyczne i teletechniczne, sprawujące opiekę nad oprogramowaniem, usługi prawnicze, usługi ochrony mienia;
- w celu skorzystania z któregośkolwiek z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy przestać swoje żądanie na adres: iod@pwikpiaseczno.pl.

(Wykonawca/Wykonawcy)	FORMULARZ OFERTY
-----------------------	-------------------------

do

**Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno**

Nawiązując do Zapytania Ofertowego na:

**„Wykonanie przeglądu i badania wydajności hydrantów zewnętrznych
na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”.**

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz:

[nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców]

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu umowy za:

Cena jednostkowa za wykonanie przeglądu i badania wydajności pojedynczego hydrantu zewnętrznego będącego przedmiotem umowy za kwotę netto:

_____ zł,
(słownie: _____)

plus 23 % podatek VAT _____ zł,
(słownie: _____)



co łącznie stanowi kwotę brutto : _____ zł
(słownie: _____)

Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy za kwotę netto:

_____ zł,
(słownie: _____)

plus 23 % podatek VAT _____ zł,
(słownie: _____)

co łącznie stanowi kwotę brutto : _____ zł
(słownie: _____)

4. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (odbior końcowy) – **14 tygodni od daty podpisania Umowy.**
5. **JESTEŚMY** związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
6. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy.
7. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

8. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi we wzorze Umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowymi i wzorze Umowy Zamawiającego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszej oferty należy kierować na poniższy adres:

tel. _____, fax _____, e-mail: _____
Osoba upoważniona do kontaktu _____

10. **OŚWIADCZAMY**, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:

.....

11. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku



informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa* (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

12. OFERTĘ wraz z wszelkimi innymi oświadczeniami i dokumentami składamy na _____ stronach.

13. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące załączniki:

- aktualny odpis z KRS/zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

_____ dnia ____ 2024 roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*1) niepotrzebne skreślić

<p>(Wykonawca/Wykonawcy)</p>	<p>OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU</p>
------------------------------	--

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na:


„Wykonanie przeglądu i badania wydajności hydrantów zewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”.

Oświadczam/my, że:

1. Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

_____ dnia ____ 2024 roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)



<i>(Wykonawca/Wykonawcy)</i>	WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
------------------------------	---

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

na:

**„Wykonanie przeglądu i badania wydajności hydrantów zewnętrznych
na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”.**

Lp.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe (zakres i numer uprawnień)
1		
2		
3		

Do oferty należy dołączyć kserokopię uprawnień poświadczonych za zgodność z oryginałem.

_____ dnia __ __ 2024 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

(Wykonawca/Wykonawcy)	WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
-----------------------	-------------------------------

Nawiązując do Zapytania Ofertowego na:

**„Wykonanie przeglądu i badania wydajności hydrantów zewnętrznych
na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”.**

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedkładamy poniżej wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzydziestu sześciu miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

Poz.	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie wiedzy i doświadczenia	Nazwa i adres Zamawiającego o /Zlecającego	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w warunkach udziału w postępowaniu, w tym: rodzaj usług, wartość usług	Czas realizacji	
				początek dzień/ m-c/ rok	koniec dzień/ m-c/ rok
1	2	3	4	5	6

Uwaga:

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie prace zostały należycie wykonane i odebrane.

_____ dnia ____ 2024 roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UMOWA - WZÓR

zawarta w dniu.....roku w Piasecznie pomiędzy:/zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu podpisów elektronicznych pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000324880, NIP: 1231171794, REGON: 141618601, kapitał zakładowy: 386 379 500,00 zł, reprezentowaną przez:

.....
zwaną w dalszej treści Umowy „**Zamawiającym**”

a

..... z siedzibą w, wpisaną do, NIP:, REGON:,

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej treści Umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi łącznie w treści Umowy „**Stronami**”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie Zapytania Ofertowego została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do **wykonania przeglądu i badania wydajności hydrantów zewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno**, w zakresie szczegółowo określonym w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
2. Przedmiot Zamówienia obejmuje w szczególności:
 - a) Wykonanie przeglądu i badania wydajności hydrostatycznej i hydrodynamicznej hydrantów zewnętrznych w łącznej liczbie **3569 szt.**
 - b) Wykonanie przeglądu hydrantów zewnętrznych na terenie miejscowości: (kod miejscowości, nazwa miejscowości) – (01) Pilawa, (02) Chojnów, Orzeszyn, (03) Zalesie Górne, (04) Jesówka, (05) Wólka Kozodawska, (06) Jazgarzew, (07) Łbiska, (08) Pęcbery, (09) Grochowa, (10) Bogatki, (11) Runów, (12) Henryków-Urocze, (13) Złotokłos, (14) Wólka Pracka, (15) Szczaki, (16) Mieszkowo, (17) Antoninów, (18) Kuleszówka, (19) Wola Gołkowska, (20) Baszkówka, (21) Głosków, (22) Głosków-Letnisko, (23) Bąkówka, (24) Robercin, (25) Gołków, (26) Bobrowiec, (27) Kamionka, (28) Piaseczno – Zalesie Dolne, (29) Piaseczno -Miasto, (30) Józefosław, (31) Chyliczki, (32) Chylice, (33) Siedliska, (34) Pólko, (35) Jastrzębie, (36) Żabieniec oraz (37) Julianów;
 - c) Zakres przeglądu każdego hydrantu obejmuje:
 - 1) sprawdzenie poprawności oznakowania hydrantu;
 - 2) sprawdzenie czy dla hydrantu jest zasuwa hydrantowa;

- 3) sprawdzenie i przepłukanie kolumny hydrantu nadziemnego lub stojaka hydrantowego;
 - 4) przeprowadzenie badania ciśnienia hydrostatycznego i hydrodynamicznego badanego hydrantu wraz z odnotowaniem daty i godziny wykonania pomiaru;
 - 5) sprawdzenie skuteczności odwodnienia hydrantu;
 - 6) sprawdzenie stanu technicznego, umiejscowienia w terenie i rodzaju hydrantu;
 - 7) określenie współrzędnych GPS badanych hydrantów zewnętrznych;
 - 8) wykonanie dokumentacji fotograficznej każdego badanego hydrantu w formacie JPEG i rozmiarze do 10 Mb (po 2 zdjęcia badanego hydrantu: zdjęcie nr 1 - ujęcie hydrantu wraz z tabliczkami orientacyjnymi oraz numerem badanego hydrantu (załącznik nr 3, zdjęcie 03015), zdjęcie nr 2 - ujęcie hydrantu wraz z tabliczkami orientacyjnymi oraz numerem badanego hydrantu wraz z jego lokalizacją, współrzędnymi GPS oraz datą i godziną (załącznik nr 3, zdjęcie 03015G);
 - 9) sporządzenie protokołów z przeglądu hydrantów zewnętrznych oddzielnie dla każdej miejscowości wymienionej w pkt. 3b.
- d) W przypadku braku dostępu do hydrantu:
- 1) sprawdzenie poprawności oznakowania hydrantu;
 - 2) sprawdzenie czy dla hydrantu jest zasowa hydrantowa jeśli jest to możliwe;
 - 3) wizualne sprawdzenie stanu technicznego, umiejscowienia w terenie i rodzaju hydrantu jeśli to możliwe;
 - 4) określenie współrzędnych GPS pozycji, w której szukano hydrantu lub pozycji, z której hydrant jest widoczny;
 - 5) wykonanie dokumentacji fotograficznej każdego badanego hydrantu w formacie JPEG i rozmiarze do 10 Mb (po 2 zdjęcia badanego hydrantu: zdjęcie nr 1 - ujęcie hydrantu wraz z tabliczkami orientacyjnymi oraz numerem badanego hydrantu (załącznik nr 3, zdjęcie 03015), zdjęcie nr 2 - ujęcie hydrantu wraz z tabliczkami orientacyjnymi oraz numerem badanego hydrantu wraz z jego lokalizacją, współrzędnymi GPS oraz datą i godziną (załącznik nr 3, zdjęcie 03015G);
 - 6) sporządzenie protokołów z przeglądu hydrantów zewnętrznych oddzielnie dla każdej miejscowości wymienionej w pkt. 3b.
- e) W przypadku braku hydrantu:
- 1) sprawdzenie poprawności oznakowania hydrantu, jeśli odnalezienia tabliczki orientacyjnej jest możliwe;
 - 2) określenie współrzędnych GPS pozycji, w której szukano hydrantu;
 - 3) sporządzenie protokołów z przeglądu hydrantów zewnętrznych oddzielnie dla każdej miejscowości wymienionej w pkt. 3b z adnotacją o stwierdzeniu braku hydrantu w danej lokalizacji.
- f) W przypadku niesprawności hydrantu uniemożliwiającej badania wydajności hydrantu:
- 1) sprawdzenie poprawności oznakowania hydrantu;


- 2) sprawdzenie czy dla hydrantu jest zasowa hydrantowa;
 - 3) sprawdzenie stanu technicznego, umiejscowienia w terenie i rodzaju hydrantu;
 - 4) określenie współrzędnych GPS badanych hydrantów zewnętrznych;
 - 5) wykonanie dokumentacji fotograficznej każdego badanego hydrantu w formacie JPEG i rozmiarze do 10 Mb (po 2 zdjęcia badanego hydrantu: zdjęcie nr 1 - ujęcie hydrantu wraz z tabliczkami orientacyjnymi oraz numerem badanego hydrantu (załącznik nr 3, zdjęcie 03015), zdjęcie nr 2 - ujęcie hydrantu wraz z tabliczkami orientacyjnymi oraz numerem badanego hydrantu wraz z jego lokalizacją, współrzędnymi GPS oraz datą i godziną (załącznik nr 3, zdjęcie 03015G);
 - 6) sporządzenie protokołów z przeglądu hydrantów zewnętrznych oddzielnie dla każdej miejscowości wymienionej w pkt. 3b.
3. Wykaz miejscowości wraz z wymaganą wydajnością hydrantów:
- aa) Dysza pomiarowa DP26, wydajność $Q=10 \text{ dm}^3/\text{s}$ (DN80) lub $Q=15 \text{ dm}^3/\text{s}$ (DN100 – 12 hydrantów) przy ciśnieniu min. 0,2 bar – (03) Zalesie Górne, (28) Piaseczno-Zalesie Dolne, (29) Piaseczno-miasto oraz (30) Józefosław,
 - bb) Dysza pomiarowa DP26, wydajność $Q=10 \text{ dm}^3/\text{s}$ (DN80) lub $Q=15 \text{ dm}^3/\text{s}$ (DN100) przy ciśnieniu min. 0,2 bar oraz Dysza pomiarowa DP22, wydajność $Q=5 \text{ dm}^3/\text{s}$ (80) przy ciśnieniu min. 0,2 bar (jednostki osadnicze do 2000 mieszkańców) – (01) Pilawa, (02) Chojnów, Orzeszyn, (04) Jesówka, (05) Wólka Kozodawska, (06) Jazgarzew, (07) Łbiska, (08) Pęczery, (09) Grochowa, (10) Bogatki, (11) Runów, (12) Henryków-Uroczę, (13) Złotokłos, (14) Wólka Pracka, (15) Szczaki, (16) Mieszkowo, (17) Antoninów, (18) Kuleszówka, (19) Wola Gołkowska, (20) Baszkówka, (21) Głosków, (22) Głosków-Letnisko, (23) Bąkówka, (24) Robercin, (25) Gołków, (26) Bobrowiec, (27) Kamionka, (31) Chyliczki, (32) Chylice, (33) Siedliska, (34) Pólko, (35) Jastrzębie, (36) Żabieniec oraz (37) Julianów.
4. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z treścią oferty złożonej przez Wykonawcę.

§ 2

1. Wykonawca zapewnia, że posiada wymagane uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie, a także odpowiednie przygotowanie kadrowo-organizacyjne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z normami państwowymi oraz obowiązującymi przepisami. Dokumentacja wykonana przez Wykonawcę winna być sporządzona w sposób kompletny.
4. Wykaz personelu realizującego umowę wskazany jest w Ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy i jest jej integralną częścią. Wykonawca może uaktualnić listę personelu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie - **14 tygodni od dnia podpisania Umowy.**



2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego.
3. Zamawiający w ramach wzajemnej współpracy prześle Wykonawcy niezbędne do wykonania Umowy dokumenty.

§ 4

1. Za należyście wykonany i odebrany przedmiot umowy, Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie w wysokości **złotych netto** (słownie: złotych) plus obowiązujący podatek VAT, tj. zł brutto (słownie: złotych).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty dojazdu, , itp., wynikające wprost z dokumentów umownych, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby pojawiły się okoliczności powodujące potrzebę zwiększenia rozmiaru i kosztów prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego o którym mowa w § 3 ust. 2, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na konto wskazane w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wykonawca dodatkowo załączy do faktury kopię protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
4. Wykonawca zobowiązuje się do podawania w Umowie i w wystawianych fakturach numeru rachunku bankowego widniejącego w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT dostępnym na stronie internetowej <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/>.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę numeru rachunku nie widniejącego w Wykazie, Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty bez żadnych konsekwencji wynikających z Umowy lub przepisów prawa, w szczególności bez obowiązku zapłaty odsetek. Wstrzymanie zapłaty do momentu wskazania właściwego rachunku nie jest naruszeniem niniejszej Umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na konto bankowe o numerze:
7. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawioną fakturę pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności w terminie wcześniejszym, niż wskazany w ust. 3, Strony ustalają, że skonto będzie wynosiło:
 - a) 3 % - w przypadku płatności za fakturę w terminie do 7 dni od jej otrzymania;
 - b) 2% - w przypadku płatności za fakturę w terminie do 8 dni do 14 dni od jej otrzymania;

- c) 1% - w przypadku płatności za fakturę w terminie do 15 dni do 21 dni od jej otrzymania;
od kwoty wskazanej na fakturze. Zleceniodawca zastrzega, że możliwość dokonania płatności przed terminem będzie zależała od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.
8. Za dzień płatności faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
2. Bieg terminu rękojmi za wady przedmiotu umowy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu odbioru końcowego.
3. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, jak również do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przy czym okres ubezpieczenia w obu przypadkach obejmować winien pełny okres realizacji przedmiotu umowy wraz z okresem gwarancyjnym.
2. Ubezpieczenie Wykonawcy i Podwykonawców z tytułu OC winno obejmować wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami projektowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno zdarzenie, bez ograniczenia ilości zdarzeń, z rozszerzeniem o OC pracodawcy za szkody doznawane przez pracowników Wykonawcy na skutek wypadków przy pracy powstałych w związku z realizacją Umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

§ 8

1. Zamawiający może żądać następujących kar umownych:
 - a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po dniu określonym w § 3 ust. 1 Umowy;

- b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
 - c) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku zaistnienia z winy Wykonawcy po stronie Zamawiającego szkody przewyższającej wartość należnych kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. c), Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z należności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy.
 4. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia w ustawowej wysokości.

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy, w przypadku:
 - a) powzięcia informacji że Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął realizowania przedmiotu umowy, stwarzając realne zagrożenie niedotrzymania terminu wykonania;
 - b) wystąpienia po stronie Wykonawcy okoliczności uniemożliwiających mu wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności utraty uprawnień koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.
2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, będzie skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego.

§ 10

1. Każda ze Stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania tejże Strony oraz pracowników tejże Strony, podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem Umowy.
2. Dane kontaktowe w przypadku spraw dotyczących ochrony danych osobowych:
 - a) ze Strony Przedsiębiorstwa kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@pwikpiaseczno.pl;
 - b) ze Strony Wykonawcy:
2. Każda ze Stron przetwarza dane osób reprezentujących i pracowników drugiej Strony w celu realizacji Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratorów, tj. kontakt w sprawie wykonania Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania i realizacji Umowy.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne danej Strony, świadczące usługi związane z działalnością danej Strony – przy zastosowaniu przez w/w podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.
6. Dane osobowe nie będą poddawane automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych (jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji.
9. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-9 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

§ 11

Strony ustalają następujące osoby do kontaktów w trakcie realizacji niniejszej Umowy:
ze strony Zamawiającego:

.....,

ze strony Wykonawcy:

.....

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie przyrody”, a także innych właściwych przepisów prawa.
2. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy, po wyczerpaniu możliwości ich polubownego rozwiązania, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron./Umowa niniejsza została zawarta w postaci elektronicznej z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych przez osoby reprezentujące Strony stosownie do

wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.


Załączniki:

Nr 1 – Zapytanie Ofertowe

Nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia z załącznikami

Zamawiający

Wykonawca

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, angular mark, and the second is a more fluid, cursive signature.