



MOSINA



BZP.271.10.2024

Mosina, dnia 19.07.2024 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6, - etap 1”.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Proszę o przedstawienie formalnych dokumentów i uzgodnionej dokumentacji likwidacji istniejącego kabla zasilającego należącego do ENEA. (zapis w projekcie: "Projektowany odcinek kabla YKY 4x120mm² od ZKP do istniejącego obiektu. Do usunięcia w II etapie.")

Odp. Odcinek kabla oznaczony „Projektowany odcinek kabla YKY 4x120mm² od ZKP do istniejącego obiektu. Do usunięcia w II etapie.” Stanowi tymczasowe przyłącze do obiektu (do czasu ukończenia etapu II) i jest wewnętrzną linią zasilającą.

Pytanie nr 2:

Proszę o dobór wymienionej w opisie baterii kondensatorów. Przetarg nie jest zaprojektuj i wybuduj tylko wybuduj. Obowiązkiem w tym przypadku projektanta jest dobór baterii.

Odp. Do wyceny należy przyjąć kompensator dynamiczny 10kVar na napięcie 230V/400V.

Pytanie nr 3:

Proszę o weryfikację instalacji podłączenia wyłączników PWP w myśl nowych przepisów. Brak na schemacie wszystkich wymaganych aparatów. Proszę o szczegółowy rysunek podłączenia wyłączników PWP, w dokumentacji załączony rysunek jest mało precyzyjny.

Odp. Wyzwalacze PWP należy połączyć do urządzenia wykonawczego jako rozwiązanie systemowe certyfikowane.



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Pytanie nr 4:

Proszę o przedstawienie parametrów i schematu podłączenia panelu operatorskiego dla sygnałów monitorujących stan aparatów

Odp. Panel operatorski należy połączyć poprzez listwę monitorującą aparaty - rozwiązanie systemowe.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy ją uwzględnić w składanych ofertach.


BURMISTRZ
Dominik Michalak



POLSKI
ŁĄD

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Kielce

województwa

Świętokrzyskiego

Szymon Szydłowski